

#76057#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2024 по 23.03.2024

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Бульвар Л. Шевцовой 58, г.Калининград (ГВС)
Номер абонента 4113
Порядковый номер 4536
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00105631
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2024	0,756	0,59	20,13	9,38	19,85	9,38	10,47	24	0	0	56,1	38,2	17,91	0,7	0,7	-
25.02.2024	0,76	0,591	20,37	9,23	20,06	9,23	10,83	24	0	0	55,1	37,6	17,48	0,7	0,7	-
26.02.2024	0,76	0,59	19,99	9,29	19,71	9,29	10,42	24	0	0	56,7	38,5	18,16	0,7	0,7	-
27.02.2024	0,82	0,578	28,91	18,44	28,47	18,29	10,18	24	0	0	57	43,8	13,15	0,7	0,7	-
28.02.2024	0,838	0,533	35,73	26,05	35,21	25,81	9,4	24	0	0	57,4	45,8	11,6	0,7	0,7	-
29.02.2024	0,779	0,472	34,71	26,08	34,21	25,84	8,37	24	0	0	57	45,4	11,63	0,7	0,7	-
01.03.2024	0,793	0,485	34,66	25,99	34,16	25,75	8,41	24	0	0	57,8	45,8	12	0,7	0,7	-
02.03.2024	0,869	0,573	36,15	25,75	35,61	25,51	10,1	24	0	0	57,2	45,8	11,42	0,7	0,7	-
03.03.2024	0,855	0,564	36,12	25,61	35,61	25,37	10,24	24	0	0	56,2	45,2	11,01	0,7	0,7	-
04.03.2024	0,79	0,486	34,57	25,76	34,07	25,52	8,55	24	0	0	57,2	45,4	11,79	0,7	0,7	-
05.03.2024	0,775	0,466	34,32	25,76	33,83	25,52	8,31	24	0	0	56,9	45,1	11,78	0,7	0,7	-
06.03.2024	0,835	0,538	35,47	25,48	34,97	25,24	9,73	24	0	0	56,3	44,9	11,4	0,7	0,7	-
07.03.2024	0,789	0,489	34,34	25,31	33,84	25,07	8,77	24	0	0	56,5	44,9	11,65	0,7	0,7	-
08.03.2024	0,715	0,41	32,87	25,25	32,39	25,01	7,38	24	0	0	56,4	44,4	11,97	0,7	0,7	-
09.03.2024	0,808	0,504	34,45	25,04	33,96	24,8	9,16	24	0	0	56,2	44,4	11,76	0,7	0,7	-
10.03.2024	0,893	0,605	36,27	24,71	35,77	24,47	11,3	24	0	0	54,9	43,9	11,02	0,7	0,7	-
11.03.2024	0,826	0,538	34,83	24,71	34,34	24,47	9,87	24	0	0	55,6	44,2	11,44	0,7	0,7	-
12.03.2024	0,733	0,437	32,89	24,73	32,4	24,49	7,91	24	0	0	56	44	12	0,7	0,7	-
13.03.2024	0,763	0,463	33,1	24,58	32,61	24,34	8,27	24	0	0	56,6	44,5	12,13	0,7	0,7	-
14.03.2024	0,844	0,546	34,36	24,46	33,86	24,22	9,64	24	0	0	57,2	45,1	12,08	0,7	0,7	-
15.03.2024	0,759	0,457	32,76	24,49	32,27	24,25	8,02	24	0	0	57,4	45,1	12,31	0,7	0,7	-
16.03.2024	0,882	0,597	34,95	24,19	34,44	23,95	10,49	24	0	0	57,2	45,3	11,89	0,7	0,7	-
17.03.2024	0,922	0,654	36,37	23,86	35,88	23,62	12,26	24	0	0	54,5	43,9	10,66	0,7	0,7	-
18.03.2024	0,814	0,521	33,47	23,91	32,97	23,67	9,3	24	0	0	56,5	44,4	12,14	0,7	0,7	-
19.03.2024	0,772	0,475	32,62	23,88	32,14	23,64	8,5	24	0	0	56,6	44,3	12,3	0,7	0,7	-
20.03.2024	0,78	0,478	32,34	23,51	31,86	23,27	8,59	24	0	0	56,5	43,9	12,58	0,7	0,7	-
21.03.2024	0,811	0,51	32,99	23,72	32,5	23,48	9,02	24	0	0	57,2	44,7	12,5	0,7	0,7	-
22.03.2024	0,782	0,475	32,46	23,83	31,95	23,59	8,36	24	0	0	57,4	44,6	12,81	0,7	0,7	-
23.03.2024	0,831	0,534	33,62	23,88	33,1	23,64	9,46	24	0	0	56,9	44,6	12,28	0,7	0,7	-
Итого:	23,354	0	945,82	666,88	932,04	660,73	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,354															

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2024	358,68	13923,3	9708,38	13708,8	9620,98
23.03.2024	382,034	14869,12	10375,26	14640,84	10281,71

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.03.2024 10:13:10