

#126721#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Бульвар Л. Шевцовой 58, г.Калининград (ГВС)
4113
4536
ВКТ-7
00105631
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	0,806	0,495	36,79	27,85	36,24	27,61	8,63	24	0	0	57,9	46,8	11,09	0,7	0,7	5,5
25.03.2025	0,802	0,489	36,68	27,86	36,11	27,62	8,49	24	0	0	57,9	46,7	11,16	0,7	0,7	4,4
26.03.2025	0,816	0,507	36,82	27,75	36,28	27,51	8,77	24	0	0	58,1	47	11,07	0,7	0,7	6,9
27.03.2025	0,791	0,49	36,37	27,65	35,83	27,41	8,42	24	0	0	58,2	47,1	11,11	0,7	0,7	5,7
28.03.2025	0,792	0,477	35,95	27,48	35,41	27,24	8,17	24	0	0	58,8	47,4	11,4	0,7	0,7	8,9
29.03.2025	0,755	0,448	35,44	27,41	34,91	27,17	7,74	24	0	0	58,4	47,3	11,12	0,7	0,7	9,9
30.03.2025	0,897	0,611	38,31	27,23	37,74	26,99	10,75	24	0	0	57,6	47,2	10,35	0,7	0,7	6,8
31.03.2025	0,72	0,422	34,92	27,26	34,39	27,02	7,37	24	0	0	58,1	47,3	10,78	0,7	0,7	5,9
01.04.2025	0,737	0,43	34,89	27,09	34,37	26,85	7,52	24	0	0	58,2	47	11,14	0,7	0,7	-
02.04.2025	0,763	0,456	35,24	26,99	34,72	26,75	7,97	24	0	0	58,2	46,9	11,24	0,7	0,7	-
03.04.2025	0,754	0,441	34,78	26,91	34,22	26,67	7,55	24	0	0	59	47,4	11,53	0,7	0,7	-
04.04.2025	0,769	0,464	34,97	26,76	34,46	26,52	7,94	24	0	0	58,8	47,4	11,39	0,7	0,7	-
05.04.2025	0,81	0,517	35,83	26,45	35,31	26,21	9,1	24	0	0	57,4	46,4	11	0,7	0,7	-
06.04.2025	0,854	0,568	36,74	26,2	36,24	25,96	10,28	24	0	0	56,2	45,5	10,68	0,7	0,7	-
07.04.2025	0,79	0,487	35,01	26,2	34,48	25,96	8,52	24	0	0	57,7	46,2	11,51	0,7	0,7	-
08.04.2025	0,805	0,499	34,79	25,71	34,27	25,47	8,8	24	0	0	57,4	45,7	11,7	0,7	0,7	-
09.04.2025	0,801	0,494	33,87	24,9	33,36	24,66	8,7	24	0	0	57,5	45,3	12,2	0,7	0,7	-
10.04.2025	0,718	0,468	27,67	19,57	27,24	19,37	7,87	24	0	0	60	47,3	12,65	0,7	0,7	-
11.04.2025	0,783	0,445	31,94	24,44	31,38	24,2	7,18	24	0	0	61,6	47,6	14,01	0,7	0,7	-
12.04.2025	0,883	0,558	33,44	24,1	32,85	23,86	8,99	24	0	0	61,7	48	13,69	0,7	0,7	-
13.04.2025	0,857	0,538	33,06	24,08	32,48	23,84	8,64	24	0	0	61,8	48,2	13,6	0,7	0,7	-
14.04.2025	0,744	0,431	31,29	24,11	30,76	23,87	6,89	24	0	0	61,7	48,4	13,34	0,7	0,7	-
15.04.2025	0,677	0,443	32,39	24	31,94	23,82	8,12	24	0	0	52,3	41,7	10,6	0,7	0,7	-
16.04.2025	0,803	0,483	32,13	24,03	31,58	23,79	7,79	24	0	0	61,7	48,1	13,56	0,7	0,7	-
17.04.2025	0,854	0,539	32,88	23,83	32,31	23,59	8,72	24	0	0	61,7	48,4	13,35	0,7	0,7	-
18.04.2025	0,761	0,453	31,33	23,69	30,79	23,45	7,34	24	0	0	61,7	48,5	13,16	0,7	0,7	-
19.04.2025	0,851	0,546	32,7	23,56	32,14	23,32	8,82	24	0	0	61,7	48,6	13,12	0,7	0,7	-
20.04.2025	0,828	0,521	32,34	23,58	31,78	23,34	8,44	24	0	0	61,7	48,4	13,22	0,7	0,7	-
21.04.2025	0,727	0,411	30,48	23,55	29,94	23,31	6,63	24	0	0	61,6	47,8	13,74	0,7	0,7	-
22.04.2025	0,747	0,42	30,52	23,44	29,99	23,2	6,79	24	0	0	61,5	47,3	14,2	0,7	0,7	-
23.04.2025	0,757	0,433	30,59	23,32	30,07	23,08	6,99	24	0	0	61,5	47,4	14,14	0,7	0,7	-
Итого:	24,452	0	1050,16	787	1033,59	779,66	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,452															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	641,494	25135,73	17562,15	24751,59	17404,55
23.04.2025	665,946	26185,89	18349,15	25785,18	18184,21

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 7:45:04