

#22374#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 22.05.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
 Адрес потребителя Бульвар Л. Шевцовой 58, г.Калининград (ГВС)
 Номер абонента 4113
 Порядковый номер 4536
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00105631
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	0,817	0,575	28,83	18,65	28,4	18,41	9,99	24	0	0	57,8	44,9	12,92	0,7	0,7	4
25.04.2021	0,929	0,692	30,84	18,36	30,39	18,12	12,27	24	0	0	57,1	44,6	12,52	0,7	0,7	3,7
26.04.2021	0,729	0,48	27,09	18,59	26,66	18,35	8,31	24	0	0	57,9	44,4	13,47	0,7	0,7	2,9
27.04.2021	0,774	0,525	27,94	18,64	27,5	18,4	9,1	24	0	0	58	44,6	13,4	0,7	0,7	4,1
28.04.2021	0,784	0,536	27,81	18,38	27,38	18,14	9,24	24	0	0	58,2	44,7	13,52	0,7	0,7	6,7
29.04.2021	0,773	0,537	27,71	18,02	27,28	17,78	9,5	24	0	0	57,3	44,5	12,86	0,7	0,7	9,3
30.04.2021	0,646	0,443	27,06	18,17	26,7	17,98	8,72	24	0	0	51,5	40,6	10,92	0,7	0,7	7
01.05.2021	0,87	0,645	30,04	17,95	29,6	17,71	11,89	24	0	0	55	42,9	12,11	0,7	0,7	7,3
02.05.2021	0,754	0,514	27,71	18,22	27,27	17,98	9,29	24	0	0	55,8	42,9	12,97	0,7	0,7	6,2
03.05.2021	0,823	0,602	29,35	17,78	28,94	17,57	11,37	24	0	0	53,8	41,7	12,09	0,7	0,7	5,8
04.05.2021	0,797	0,559	28,5	18,15	28,1	17,92	10,18	24	0	0	55,5	42,5	13,02	0,7	0,7	9,6
05.05.2021	0,846	0,603	29,14	18,02	28,71	17,78	10,93	24	0	0	56	42,8	13,16	0,7	0,7	10,4
06.05.2021	0,803	0,57	28,48	18,01	28,05	17,77	10,28	24	0	0	55,8	42,8	12,96	0,7	0,7	6,9
07.05.2021	0,827	0,586	28,72	17,97	28,29	17,74	10,55	24	0	0	56	42,6	13,39	0,7	0,7	6,9
08.05.2021	0,848	0,605	29,09	17,88	28,66	17,64	11,02	24	0	0	55,6	42,3	13,3	0,7	0,7	6,3
09.05.2021	0,811	0,565	28,35	18,03	27,92	17,79	10,13	24	0	0	56,3	42,7	13,63	0,7	0,7	11,1
10.05.2021	0,919	0,699	30,75	17,69	30,3	17,46	12,84	24	0	0	55,3	43,2	12,12	0,7	0,7	17,8
11.05.2021	0,738	0,496	27,15	18,14	26,72	17,9	8,82	24	0	0	56,9	43,7	13,21	0,7	0,7	19,7
12.05.2021	0,769	0,527	27,52	18	27,1	17,76	9,34	24	0	0	57,4	44,4	12,98	0,7	0,7	19,2
13.05.2021	0,734	0,495	26,65	17,9	26,23	17,66	8,57	24	0	0	58	44,6	13,42	0,7	0,7	9,9
14.05.2021	0,698	0,455	25,99	17,94	25,58	17,7	7,88	24	0	0	58	44,5	13,56	0,7	0,7	10,6
15.05.2021	0,834	0,598	28,31	17,65	27,87	17,41	10,46	24	0	0	57,6	44,4	13,15	0,7	0,7	10
16.05.2021	0,822	0,591	28,41	17,47	28	17,24	10,76	24	0	0	56,2	43,7	12,5	0,7	0,7	12,5
17.05.2021	0,786	0,545	27,64	17,89	27,19	17,65	9,54	24	0	0	58	44,7	13,26	0,7	0,7	14,5
18.05.2021	0,769	0,536	27,2	17,68	26,76	17,44	9,32	24	0	0	57,8	44,6	13,22	0,7	0,7	11,4
19.05.2021	0,729	0,483	27	18,42	26,58	18,18	8,4	24	0	0	57,9	44,4	13,42	0,7	0,7	10,4
20.05.2021	0,739	0,486	27,78	19,07	27,34	18,83	8,51	24	0	0	57,8	44,6	13,2	0,7	0,7	-
21.05.2021	0,79	0,536	28,4	18,95	27,97	18,71	9,26	24	0	0	58,1	44,6	13,47	0,7	0,7	14
22.05.2021	0,805	0,56	28,83	18,81	28,39	18,57	9,82	24	0	0	57,4	44,5	12,95	0,7	0,7	-
Итого:	22,963	0	818,29	526,43	805,88	519,59	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,963															

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2021	725,235	28543,93	19538,95	28092,57	19317,1
22.05.2021	748,198	29362,22	20065,38	28898,45	19836,69

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 24.05.2021 14:49:30