

#22362#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2022 по 23.05.2022

Потребитель ЖКМР, ООО, УК  
 Адрес потребителя Бульвар Л. Шевцовой 58, г.Калининград (ГВС)  
 Номер абонента 4113  
 Порядковый номер 4536  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00105631  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2022	0,736	0,481	24,84	16,29	24,44	16,05	8,39	24	0	0	57,6	41,9	15,68	0,7	0,7	-
25.04.2022	0,761	0,502	25,04	16,2	24,63	15,97	8,66	24	0	0	58,1	42,1	15,98	0,7	0,7	-
26.04.2022	0,772	0,517	25,33	16,16	24,94	15,94	9	24	0	0	57,6	41,6	15,93	0,7	0,7	-
27.04.2022	0,775	0,517	25,54	16,16	25,15	15,96	9,19	24	0	0	56,6	40,9	15,78	0,7	0,7	-
28.04.2022	0,791	0,532	25,81	16,11	25,42	15,94	9,48	24	0	0	56,5	40,4	16,09	0,7	0,7	-
29.04.2022	0,73	0,466	24,56	16,14	24,19	15,99	8,2	24	0	0	56,8	40,3	16,56	0,7	0,7	-
30.04.2022	0,891	0,636	27,54	16,02	27,14	15,86	11,28	24	0	0	56,4	40,5	15,97	0,7	0,7	-
01.05.2022	0,804	0,546	25,9	15,98	25,53	15,84	9,69	24	0	0	56,5	40,4	16,13	0,7	0,7	-
02.05.2022	0,863	0,606	27	15,95	26,62	15,81	10,81	24	0	0	56,4	40,4	15,92	0,7	0,7	-
03.05.2022	0,806	0,551	26,15	15,9	25,75	15,78	9,97	24	0	0	55,9	40,1	15,79	0,7	0,7	-
04.05.2022	0,767	0,502	25,07	15,9	24,69	15,78	8,91	24	0	0	56,6	40	16,59	0,7	0,7	-
05.05.2022	0,835	0,571	26,25	15,84	25,85	15,71	10,14	24	0	0	56,7	40,3	16,42	0,7	0,7	-
06.05.2022	0,765	0,502	24,98	15,93	24,59	15,77	8,82	24	0	0	56,9	40,4	16,5	0,7	0,7	-
07.05.2022	0,838	0,579	26,32	15,86	25,92	15,66	10,26	24	0	0	56,8	40,7	16,11	0,7	0,7	-
08.05.2022	0,829	0,575	26,33	15,82	25,95	15,72	10,23	24	0	0	56,4	40,4	16,03	0,7	0,7	-
09.05.2022	0,75	0,48	24,65	15,91	24,26	15,8	8,46	24	0	0	57,1	40,4	16,75	0,7	0,7	-
10.05.2022	0,855	0,598	26,74	15,72	26,36	15,6	10,76	24	0	0	56,3	40,4	15,89	0,7	0,7	-
11.05.2022	0,787	0,531	25,28	15,79	24,9	15,64	9,26	24	0	0	57,4	41	16,42	0,7	0,7	-
12.05.2022	0,755	0,492	24,49	15,65	24,14	15,51	8,63	24	0	0	57,3	40,7	16,66	0,7	0,7	-
13.05.2022	0,738	0,475	24,24	15,72	23,85	15,57	8,28	24	0	0	57,6	40,8	16,73	0,7	0,7	-
14.05.2022	0,836	0,58	26,03	15,58	25,61	15,44	10,17	24	0	0	57,2	40,9	16,3	0,7	0,7	-
15.05.2022	0,833	0,58	26,3	15,54	25,92	15,46	10,46	24	0	0	56	40,2	15,84	0,7	0,7	-
16.05.2022	0,815	0,56	25,78	15,59	25,4	15,47	9,93	24	0	0	56,8	40,6	16,25	0,7	0,7	-
17.05.2022	0,792	0,53	25,18	15,5	24,79	15,41	9,38	24	0	0	57	40,3	16,72	0,7	0,7	-
18.05.2022	0,753	0,496	24,55	15,54	24,17	15,44	8,73	24	0	0	56,9	40,3	16,6	0,7	0,7	-
19.05.2022	0,772	0,514	24,78	15,63	24,41	15,51	8,9	24	0	0	57,7	41	16,69	0,7	0,7	-
20.05.2022	0,806	0,547	25,17	15,67	24,78	15,45	9,33	24	0	0	58,5	41,9	16,68	0,7	0,7	-
21.05.2022	0,767	0,508	24,52	15,5	24,11	15,33	8,78	24	0	0	58,1	41,2	16,9	0,7	0,7	-
22.05.2022	0,904	0,653	27	15,39	26,6	15,23	11,37	24	0	0	57,8	41,5	16,35	0,7	0,7	-
23.05.2022	0,834	0,57	25,51	15,45	25,09	15,28	9,81	24	0	0	58,4	41,4	17,03	0,7	0,7	-
Итого:	23,96	0	766,88	474,44	755,2	469,92	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,96															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2022	1004,987	38838,74	26542,22	38229,79	26237,68
23.05.2022	1028,947	39605,62	27016,66	38984,99	26707,6

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 26.05.2022 17:35:40