

# #22373#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 22.05.2021 по 22.06.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК  
Адрес потребителя Бульвар Л. Шевцовой 58, г.Калининград (ГВС)  
Номер абонента 4113  
Порядковый номер 4536  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00105631  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.05.2021	0,841	0,601	29,48	18,56	29,03	18,32	10,71	24	0	0	56,8	44,2	12,64	0,7	0,7	-
24.05.2021	0,728	0,505	27,9	18,97	27,45	18,73	8,72	24	0	0	58,2	46,6	11,59	0,7	0,7	16
25.05.2021	0,75	0,493	29,73	21,12	29,26	20,88	8,38	24	0	0	59,2	47	12,16	0,7	0,7	-
26.05.2021	0,816	0,539	31,83	22,37	31,33	22,13	9,2	24	0	0	58,8	46,3	12,49	0,7	0,7	-
27.05.2021	0,727	0,453	30,4	22,23	29,91	21,99	7,92	24	0	0	57,7	45,4	12,27	0,7	0,7	-
28.05.2021	0,713	0,442	30,17	22,21	29,69	21,97	7,72	24	0	0	57,4	45	12,31	0,7	0,7	11
29.05.2021	0,815	0,551	32,02	22,02	31,51	21,78	9,73	24	0	0	56,8	44,8	12,01	0,7	0,7	12,3
30.05.2021	0,808	0,549	31,93	21,94	31,45	21,7	9,75	24	0	0	56,4	44,6	11,78	0,7	0,7	-
31.05.2021	0,786	0,52	31,38	22,01	30,9	21,77	9,13	24	0	0	57	44,8	12,18	0,7	0,7	16
01.06.2021	0,784	0,519	31,35	22	30,86	21,76	9,1	24	0	0	57,1	45,1	12	0,7	0,7	-
02.06.2021	0,782	0,521	31,29	21,89	30,81	21,65	9,16	24	0	0	57,2	45,4	11,87	0,7	0,7	-
03.06.2021	0,768	0,508	31,09	21,97	30,63	21,73	8,9	24	0	0	57,2	45,3	11,96	0,7	0,7	15
04.06.2021	0,746	0,48	30,66	22,07	30,18	21,83	8,35	24	0	0	57,7	45,6	12,03	0,7	0,7	-
05.06.2021	0,717	0,458	30,31	22,07	29,82	21,83	7,99	24	0	0	57,5	45,7	11,78	0,7	0,7	13,4
06.06.2021	0,799	0,547	31,79	21,98	31,3	21,74	9,56	24	0	0	57,6	46,1	11,53	0,7	0,7	22
07.06.2021	0,749	0,491	30,8	22,04	30,32	21,8	8,52	24	0	0	58,1	46,4	11,74	0,7	0,7	-
08.06.2021	0,72	0,451	29,93	22,08	29,43	21,84	7,59	24	0	0	59,3	47	12,3	0,7	0,7	18,8
09.06.2021	0,757	0,493	30,63	22,04	30,14	21,8	8,34	24	0	0	59,4	47,4	12,06	0,7	0,7	21
10.06.2021	0,739	0,474	30,28	22	29,8	21,76	8,04	24	0	0	59,3	47,3	12,03	0,7	0,7	-
11.06.2021	0,734	0,473	30,09	21,92	29,61	21,68	7,93	24	0	0	59,4	47,3	12,11	0,7	0,7	-
12.06.2021	0,766	0,508	30,66	21,86	30,17	21,62	8,55	24	0	0	59,3	47,3	12	0,7	0,7	-
13.06.2021	0,74	0,479	30,23	21,81	29,74	21,57	8,17	24	0	0	58,8	46,7	12,07	0,7	0,7	-
14.06.2021	0,766	0,502	30,59	21,72	30,09	21,48	8,61	24	0	0	58,7	46,7	12,02	0,7	0,7	-
15.06.2021	0,753	0,491	30,28	21,71	29,77	21,47	8,3	24	0	0	59,2	47	12,2	0,7	0,7	-
16.06.2021	0,774	0,509	30,54	21,66	30,02	21,42	8,6	24	0	0	59,2	46,9	12,3	0,7	0,7	-
17.06.2021	0,748	0,485	30,11	21,65	29,62	21,41	8,21	24	0	0	59,3	47,1	12,21	0,7	0,7	-
18.06.2021	0,697	0,435	29,28	21,85	28,8	21,61	7,19	24	0	0	60	47,6	12,36	0,7	0,7	-
19.06.2021	0,717	0,459	29,62	21,8	29,12	21,56	7,56	24	0	0	60,4	48,4	12,07	0,7	0,7	-
20.06.2021	0,689	0,432	29,2	21,81	28,7	21,57	7,13	24	0	0	60,6	48,7	11,87	0,7	0,7	-
21.06.2021	0,644	0,407	29,74	22,79	29,24	22,55	6,69	24	0	0	60,7	50,2	10,49	0,7	0,7	-
22.06.2021	0,634	0,383	32,03	25,5	31,53	25,26	6,27	24	0	0	60,7	50,5	10,14	0,7	0,7	-
Итого:	23,207	0	945,34	677,65	930,23	670,21	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,207															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
22.05.2021	748,198	29362,22	20065,38	28898,45	19836,69
22.06.2021	771,405	30307,56	20743,03	29828,68	20506,9

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.06.2021 8:30:03