

#22361#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2022 по 23.07.2022

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Бульвар Л. Шевцовой 58, г.Калининград (ГВС)
Номер абонента 4113
Порядковый номер 4536
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00105631
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2022	0,77	0,552	23,61	14,3	23,21	14,09	9,12	24	0	0	60,1	44,4	15,7	0,7	0,7	-
25.06.2022	0,751	0,514	23,81	14,74	23,43	14,57	8,86	24	0	0	58,2	42,1	16,12	0,7	0,7	-
26.06.2022	0,708	0,466	22,83	14,89	22,44	14,69	7,75	24	0	0	59,8	43,1	16,67	0,7	0,7	-
27.06.2022	0,707	0,467	22,79	14,86	22,4	14,65	7,75	24	0	0	60,1	43,7	16,42	0,7	0,7	-
28.06.2022	0,681	0,444	22,32	14,83	21,94	14,62	7,32	24	0	0	60,2	43,6	16,59	0,7	0,7	-
29.06.2022	0,694	0,456	22,4	14,73	22,03	14,52	7,51	24	0	0	60,3	43,7	16,58	0,7	0,7	-
30.06.2022	0,628	0,402	21,18	14,4	20,84	14,21	6,63	24	0	0	60,2	44,1	16,12	0,7	0,7	-
01.07.2022	0,635	0,451	21,43	13,81	21,07	13,58	7,49	24	0	0	60	46,5	13,49	0,7	0,7	-
02.07.2022	0,707	0,52	22,6	13,77	22,24	13,53	8,71	24	0	0	59,7	46,1	13,55	0,7	0,7	-
03.07.2022	0,718	0,53	22,74	13,75	22,33	13,51	8,82	24	0	0	60	46,1	13,91	0,7	0,7	-
04.07.2022	0,642	0,452	21,46	13,84	21,09	13,6	7,49	24	0	0	60,3	46,3	13,99	0,7	0,7	-
05.07.2022	0,647	0,421	24,57	17,41	24,18	17,18	7	24	0	0	60,5	47,7	12,85	0,7	0,7	-
06.07.2022	0,722	0,433	29,46	22,08	28,98	21,84	7,14	24	0	0	60,1	46,6	13,43	0,7	0,7	-
07.07.2022	0,749	0,456	29,89	22,06	29,41	21,82	7,59	24	0	0	59,9	46,4	13,47	0,7	0,7	-
08.07.2022	0,741	0,451	29,73	21,95	29,24	21,71	7,53	24	0	0	59,7	46,2	13,44	0,7	0,7	-
09.07.2022	0,743	0,455	29,67	21,73	29,18	21,49	7,69	24	0	0	59,1	45,8	13,31	0,7	0,7	-
10.07.2022	0,801	0,524	30,27	21,14	29,8	20,9	8,9	24	0	0	58,7	45,3	13,37	0,7	0,7	-
11.07.2022	0,747	0,463	29,32	21,21	28,86	20,97	7,89	24	0	0	58,7	45,2	13,57	0,7	0,7	-
12.07.2022	0,714	0,43	28,74	21,16	28,29	20,92	7,37	24	0	0	58,5	45	13,51	0,7	0,7	-
13.07.2022	0,731	0,452	29,08	21,1	28,61	20,86	7,75	24	0	0	58,5	45,2	13,28	0,7	0,7	-
14.07.2022	0,694	0,453	26,37	18,39	25,95	18,17	7,78	24	0	0	58,6	45,5	13,04	0,7	0,7	-
15.07.2022	0,663	0,394	26	19,21	25,6	18,99	6,61	24	0	0	59,2	45	14,21	0,7	0,7	-
16.07.2022	0,835	0,557	31,21	21,47	30,73	21,23	9,5	24	0	0	59	46	12,91	0,7	0,7	-
17.07.2022	0,899	0,626	32,21	21,28	31,7	21,04	10,66	24	0	0	58,9	46,2	12,72	0,7	0,7	-
18.07.2022	0,728	0,445	29,21	21,44	28,73	21,2	7,53	24	0	0	59,1	45,8	13,35	0,7	0,7	-
19.07.2022	0,786	0,506	30,07	21,27	29,6	21,03	8,57	24	0	0	59,4	46,2	13,24	0,7	0,7	-
20.07.2022	0,785	0,509	30,09	21,22	29,59	20,98	8,61	24	0	0	59,4	46,4	13,02	0,7	0,7	-
21.07.2022	0,76	0,485	29,65	21,32	29,15	21,08	8,07	24	0	0	59,9	46,7	13,18	0,7	0,7	-
22.07.2022	0,649	0,372	27,73	21,33	27,28	21,09	6,19	24	0	0	59,9	46,8	13,16	0,7	0,7	-
23.07.2022	0,69	0,42	28,42	21,23	27,94	20,99	6,95	24	0	0	59,9	46,8	13,05	0,7	0,7	-
Итого:	21,725	0	798,86	555,92	785,84	549,06	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,725															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2022	1044,796	40125,1	27335,04	39496,76	27022,56
23.07.2022	1066,521	40923,96	27890,96	40282,6	27571,62

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2022 8:13:11