

#22372#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2021 по 23.08.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
 Адрес потребителя Бульвар Л. Шевцовой 58, г.Калининград (ГВС)
 Номер абонента 4113
 Порядковый номер 4536
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00105631
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2021	0,659	0,355	28,82	22,85	28,33	22,61	5,72	24	0	0	61,2	47,5	13,62	0,7	0,7	-
25.07.2021	0,68	0,381	29,34	22,82	28,84	22,58	6,26	24	0	0	60,9	47,7	13,17	0,7	0,7	-
26.07.2021	0,649	0,35	29,38	23,4	28,88	23,16	5,72	24	0	0	61	48	12,95	0,7	0,7	-
27.07.2021	0,65	0,351	29,96	24	29,46	23,76	5,7	24	0	0	61,2	48,5	12,69	0,7	0,7	-
28.07.2021	0,61	0,312	29,38	24,05	28,89	23,81	5,08	24	0	0	61,1	48,6	12,53	0,7	0,7	-
29.07.2021	0,602	0,304	29,19	24	28,71	23,76	4,95	24	0	0	61,1	48,5	12,62	0,7	0,7	-
30.07.2021	0,624	0,329	29,41	23,81	28,92	23,57	5,35	24	0	0	60,7	48,1	12,66	0,7	0,7	-
31.07.2021	0,688	0,391	30,3	23,65	29,8	23,41	6,39	24	0	0	61	48,2	12,79	0,7	0,7	-
01.08.2021	0,672	0,377	29,99	23,56	29,5	23,32	6,18	24	0	0	60,6	47,9	12,75	0,7	0,7	-
02.08.2021	0,619	0,317	29,04	23,56	28,56	23,32	5,24	24	0	0	60,6	47,6	12,98	0,7	0,7	-
03.08.2021	0,6	0,295	28,63	23,53	28,14	23,29	4,85	24	0	0	60,4	47,2	13,25	0,7	0,7	-
04.08.2021	0,654	0,351	29,39	23,41	28,89	23,17	5,72	24	0	0	60,7	47,4	13,29	0,7	0,7	-
05.08.2021	0,58	0,326	25,29	19,55	24,87	19,36	5,51	24	0	0	59,8	46,8	13	0,7	0,7	-
06.08.2021	0,652	0,359	29,13	22,96	28,65	22,72	5,93	24	0	0	60,2	47,1	13,05	0,7	0,7	-
07.08.2021	0,71	0,413	29,94	22,78	29,45	22,54	6,91	24	0	0	59,8	46,6	13,26	0,7	0,7	-
08.08.2021	0,709	0,408	29,69	22,66	29,21	22,42	6,79	24	0	0	59,9	46,5	13,42	0,7	0,7	-
09.08.2021	0,709	0,409	30,08	23,13	29,59	22,89	6,7	24	0	0	60,5	47,2	13,26	0,7	0,7	-
10.08.2021	0,697	0,395	29,4	22,53	28,9	22,29	6,61	24	0	0	60	46,6	13,38	0,7	0,7	-
11.08.2021	0,711	0,41	29,98	22,97	29,48	22,73	6,75	24	0	0	60,4	47	13,41	0,7	0,7	-
12.08.2021	0,679	0,374	28,88	22,44	28,39	22,2	6,19	24	0	0	60,4	46,7	13,72	0,7	0,7	-
13.08.2021	0,684	0,387	29,1	22,48	28,62	22,24	6,38	24	0	0	60,4	47	13,41	0,7	0,7	-
14.08.2021	0,662	0,37	28,77	22,46	28,28	22,22	6,06	24	0	0	60,2	46,8	13,39	0,7	0,7	-
15.08.2021	0,732	0,445	29,91	22,23	29,41	21,99	7,42	24	0	0	59,9	46,7	13,15	0,7	0,7	-
16.08.2021	0,754	0,459	30,1	22,19	29,61	21,95	7,66	24	0	0	60,2	47	13,3	0,7	0,7	-
17.08.2021	0,735	0,445	29,79	22,14	29,29	21,9	7,39	24	0	0	60,1	46,8	13,29	0,7	0,7	-
18.08.2021	0,726	0,438	30,11	22,51	29,62	22,27	7,35	24	0	0	59,4	46,3	13,03	0,7	0,7	-
19.08.2021	0,705	0,409	31,09	23,9	30,61	23,66	6,95	24	0	0	59	46,5	12,53	0,7	0,7	-
20.08.2021	0,703	0,404	29,75	22,73	29,26	22,49	6,77	24	0	0	59,7	46,4	13,33	0,7	0,7	-
21.08.2021	0,735	0,442	29,54	21,89	29,04	21,65	7,39	24	0	0	59,5	45,9	13,63	0,7	0,7	-
22.08.2021	0,737	0,443	29,35	21,71	28,87	21,47	7,4	24	0	0	59,6	45,8	13,78	0,7	0,7	-
23.08.2021	0,77	0,475	29	20,9	28,53	20,66	7,87	24	0	0	60	45,6	14,32	0,7	0,7	-
Итого:	21,097	0	911,73	706,8	896,6	699,41	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,097															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2021	783,402	30898,63	21218,87	30410,9	20978,52
23.08.2021	804,499	31810,36	21925,67	31307,5	21677,93

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.08.2021 16:47:44