

#22360#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2022 по 23.08.2022

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Бульвар Л. Шевцовой 58, г.Калининград (ГВС)
Номер абонента 4113
Порядковый номер 4536
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00105631
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2022	0,753	0,487	29,59	21,15	29,12	20,91	8,21	24	0	0	59,3	46,6	12,76	0,7	0,7	-
25.07.2022	0,758	0,488	29,56	21,13	29,08	20,89	8,19	24	0	0	59,7	46,9	12,79	0,7	0,7	-
26.07.2022	0,684	0,414	28,36	21,17	27,88	20,93	6,95	24	0	0	59,8	46,8	13,05	0,7	0,7	-
27.07.2022	0,769	0,496	29,69	21,02	29,21	20,78	8,43	24	0	0	59,1	46,2	12,9	0,7	0,7	-
28.07.2022	0,745	0,477	29,37	21,03	28,91	20,79	8,12	24	0	0	59	46,1	12,83	0,7	0,7	-
29.07.2022	0,707	0,429	28,5	21,07	28,04	20,83	7,21	24	0	0	59,2	45,9	13,32	0,7	0,7	-
30.07.2022	0,762	0,484	29,39	20,98	28,91	20,74	8,17	24	0	0	59,2	46	13,24	0,7	0,7	-
31.07.2022	0,776	0,507	29,92	20,92	29,43	20,68	8,75	24	0	0	58,6	45,8	12,82	0,7	0,7	-
01.08.2022	0,755	0,484	29,42	21,03	28,94	20,79	8,15	24	0	0	59,3	46,2	13,11	0,7	0,7	-
02.08.2022	0,735	0,466	29,18	21,15	28,72	20,91	7,81	24	0	0	59,3	46,3	13,04	0,7	0,7	-
03.08.2022	0,741	0,464	29,07	20,97	28,57	20,73	7,84	24	0	0	59,6	46,4	13,1	0,7	0,7	-
04.08.2022	0,708	0,439	28,52	20,94	28,05	20,7	7,35	24	0	0	59,8	46,8	13,01	0,7	0,7	-
05.08.2022	0,655	0,386	27,64	20,98	27,18	20,74	6,44	24	0	0	59,9	46,9	13,08	0,7	0,7	-
06.08.2022	0,741	0,48	29,06	20,83	28,61	20,59	8,02	24	0	0	59,7	46,9	12,78	0,7	0,7	-
07.08.2022	0,742	0,479	29,11	20,82	28,66	20,58	8,08	24	0	0	59,2	46,4	12,77	0,7	0,7	-
08.08.2022	0,68	0,41	28,09	20,95	27,64	20,71	6,93	24	0	0	59,3	46,3	13,02	0,7	0,7	-
09.08.2022	0,72	0,447	28,5	20,77	28,02	20,53	7,49	24	0	0	59,8	46,5	13,32	0,7	0,7	-
10.08.2022	0,749	0,482	29,12	20,69	28,62	20,45	8,17	24	0	0	59,4	46,5	12,86	0,7	0,7	-
11.08.2022	0,724	0,445	28,36	20,73	27,87	20,49	7,38	24	0	0	60,2	46,6	13,53	0,7	0,7	-
12.08.2022	0,739	0,467	28,61	20,65	28,14	20,41	7,73	24	0	0	60,3	47	13,31	0,7	0,7	-
13.08.2022	0,683	0,411	27,8	20,72	27,32	20,48	6,84	24	0	0	60,2	47	13,2	0,7	0,7	-
14.08.2022	0,7	0,436	28,19	20,66	27,75	20,42	7,33	24	0	0	59,7	46,9	12,82	0,7	0,7	-
15.08.2022	0,72	0,461	28,52	20,61	28,04	20,37	7,67	24	0	0	60,2	47,5	12,69	0,7	0,7	-
16.08.2022	0,705	0,45	28,22	20,61	27,77	20,37	7,4	24	0	0	60,6	47,9	12,69	0,7	0,7	-
17.08.2022	0,638	0,381	27,23	20,74	26,78	20,5	6,28	24	0	0	60,4	47,7	12,67	0,7	0,7	-
18.08.2022	0,653	0,396	27,4	20,62	26,93	20,38	6,55	24	0	0	60,3	47,7	12,63	0,7	0,7	-
19.08.2022	0,584	0,326	26,26	20,66	25,8	20,42	5,38	24	0	0	60,5	47,7	12,74	0,7	0,7	-
20.08.2022	0,638	0,384	27,18	20,58	26,73	20,34	6,39	24	0	0	60,2	47,8	12,45	0,7	0,7	-
21.08.2022	0,674	0,427	27,74	20,32	27,29	20,08	7,21	24	0	0	59,6	47,3	12,23	0,7	0,7	-
22.08.2022	0,626	0,361	26,71	20,45	26,25	20,21	6,04	24	0	0	60,1	47,1	13,01	0,7	0,7	-
23.08.2022	0,658	0,396	27,12	20,37	26,67	20,13	6,54	24	0	0	60,3	47,2	13,07	0,7	0,7	-
Итого:	21,922	0	881,43	645,32	866,93	637,88	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,922															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2022	1066,521	40923,96	27890,96	40282,6	27571,62
23.08.2022	1088,443	41805,39	28536,28	41149,53	28209,5

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.08.2022 13:25:31