

#27962#


Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

ЖКМР, ООО, УК  
Бульвар Л. Шевцовой 58, г.Калининград (ГВС)  
4113

Заводской номер счётчика 00105631	Показания прибора, Гкал 23.08.2023	Предыдущие показания, Гкал 23.07.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	220,79	199,276	21.514

Подпись исполнителя



#27243#

Отчёт за период с 23.07.2023 по 23.08.2023.

Номер абонента 4113  
 Порядковый номер 4536  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00105631  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 28.08.2023

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNар, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.07.2023	-	0,735	0,495	33,81	25,2	33,28	24,96	8,32	24	0	0	59,9	50,4	9,45	0,7	0,7
25.07.2023	-	0,612	0,369	31,31	24,91	30,81	24,67	6,14	24	0	0	60	50,2	9,85	0,7	0,7
26.07.2023	-	0,645	0,404	31,88	24,81	31,36	24,57	6,79	24	0	0	59,8	50,1	9,62	0,7	0,7
27.07.2023	-	0,636	0,396	31,62	24,69	31,1	24,45	6,65	24	0	0	59,7	49,9	9,77	0,7	0,7
28.07.2023	-	0,675	0,438	32,09	24,51	31,59	24,27	7,32	24	0	0	59,6	49,9	9,7	0,7	0,7
29.07.2023	-	0,674	0,437	32,03	24,44	31,53	24,2	7,33	24	0	0	59,9	50,1	9,77	0,7	0,7
30.07.2023	-	0,744	0,513	33,15	24,23	32,63	23,99	8,64	24	0	0	59,6	50,1	9,51	0,7	0,7
31.07.2023	-	0,654	0,423	31,29	24,01	30,8	23,77	7,03	24	0	0	59,8	50	9,87	0,7	0,7
01.08.2023	-	0,698	0,422	32,6	25,22	32,07	24,98	7,09	24	0	0	59,8	48,8	11,01	0,7	0,7
02.08.2023	-	0,756	0,446	33,79	26,09	33,29	25,85	7,44	24	0	0	59,9	47,9	12,04	0,7	0,7
03.08.2023	-	0,718	0,406	33,11	26,05	32,59	25,81	6,78	24	0	0	59,9	47,8	12,06	0,7	0,7
04.08.2023	-	0,696	0,384	32,81	26,14	32,31	25,9	6,41	24	0	0	59,9	47,8	12,13	0,7	0,7
05.08.2023	-	0,742	0,429	33,31	25,88	32,8	25,64	7,16	24	0	0	60,1	48	12,11	0,7	0,7
06.08.2023	-	0,744	0,447	33,79	25,99	33,27	25,75	7,52	24	0	0	59,5	48	11,55	0,7	0,7
07.08.2023	-	0,702	0,396	32,77	25,88	32,25	25,64	6,61	24	0	0	59,8	47,8	11,96	0,7	0,7
08.08.2023	-	0,717	0,407	32,88	25,77	32,36	25,53	6,83	24	0	0	59,6	47,5	12,09	0,7	0,7
09.08.2023	-	0,744	0,437	33,26	25,59	32,76	25,35	7,41	24	0	0	59,2	47,1	12,1	0,7	0,7
10.08.2023	-	0,741	0,424	32,87	25,47	32,37	25,23	7,14	24	0	0	59,7	47,2	12,43	0,7	0,7
11.08.2023	-	0,716	0,402	32,63	25,59	32,13	25,35	6,78	24	0	0	59,3	47	12,35	0,7	0,7
12.08.2023	-	0,72	0,402	32,71	25,68	32,19	25,44	6,75	24	0	0	59,8	47,3	12,48	0,7	0,7
13.08.2023	-	0,736	0,427	32,94	25,47	32,43	25,23	7,2	24	0	0	59,6	47,5	12,1	0,7	0,7
14.08.2023	-	0,684	0,374	31,93	25,41	31,42	25,17	6,25	24	0	0	59,9	47,6	12,34	0,7	0,7
15.08.2023	-	0,667	0,36	31,39	25,18	30,89	24,94	5,95	24	0	0	60,5	48,1	12,43	0,7	0,7
16.08.2023	-	0,673	0,367	31,51	25,19	31,02	24,95	6,07	24	0	0	60,7	48,6	12,17	0,7	0,7
17.08.2023	-	0,663	0,355	31,4	25,26	30,9	25,02	5,88	24	0	0	60,8	48,5	12,31	0,7	0,7
18.08.2023	-	0,673	0,367	31,7	25,36	31,19	25,12	6,07	24	0	0	60,8	48,8	12,02	0,7	0,7
19.08.2023	-	0,638	0,333	31,11	25,41	30,6	25,17	5,43	24	0	0	61,1	48,9	12,2	0,7	0,7
20.08.2023	-	0,632	0,331	31,08	25,38	30,59	25,14	5,45	24	0	0	60,9	49	11,9	0,7	0,7
21.08.2023	-	0,675	0,376	31,58	25,18	31,08	24,94	6,14	24	0	0	60,9	48,9	12,04	0,7	0,7
22.08.2023	-	0,688	0,385	31,77	25,12	31,25	24,88	6,37	24	0	0	60,8	48,6	12,13	0,7	0,7
23.08.2023	-	0,716	0,416	32,02	24,94	31,5	24,7	6,8	24	0	0	60,7	48,4	12,27	0,7	0,7
Итого:	-	21,514	12,568	1002,14	784,05	986,36	776,61	209,75	744	0	-	60,05	48,57	11,48	0,7	0,7

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.07.2023	199,276	8281,23	6008,97	8152,99	5950,77
23.08.2023	220,79	9283,37	6793,02	9139,35	6727,38

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения