

#22371#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2021 по 23.09.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Бульвар Л. Шевцовой 58, г.Калининград (ГВС)
Номер абонента 4113
Порядковый номер 4536
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00105631
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2021	0,762	0,469	28,84	20,78	28,38	20,54	7,84	24	0	0	59,7	45,3	14,36	0,7	0,7	-
25.08.2021	0,743	0,452	28,5	20,65	28,02	20,41	7,61	24	0	0	59,5	45,2	14,34	0,7	0,7	-
26.08.2021	0,72	0,429	27,97	20,6	27,53	20,36	7,17	24	0	0	59,6	45,1	14,49	0,7	0,7	-
27.08.2021	0,799	0,508	29,23	20,46	28,76	20,22	8,54	24	0	0	59,6	45,3	14,32	0,7	0,7	-
28.08.2021	0,779	0,488	28,91	20,49	28,44	20,25	8,19	24	0	0	59,6	45,2	14,39	0,7	0,7	-
29.08.2021	0,784	0,503	29,14	20,4	28,68	20,16	8,52	24	0	0	58,9	44,9	13,98	0,7	0,7	-
30.08.2021	0,729	0,443	28,04	20,43	27,6	20,19	7,41	24	0	0	59,4	45,1	14,34	0,7	0,7	-
31.08.2021	0,761	0,471	28,68	20,51	28,22	20,27	7,95	24	0	0	59,2	45	14,27	0,7	0,7	-
01.09.2021	0,78	0,493	28,58	20,07	28,14	19,83	8,31	24	0	0	59,3	44,8	14,47	0,7	0,7	-
02.09.2021	0,738	0,447	27,87	20,09	27,42	19,85	7,57	24	0	0	59	44,3	14,68	0,7	0,7	-
03.09.2021	0,698	0,399	27,1	20,16	26,67	19,92	6,75	24	0	0	59,2	44,2	14,95	0,7	0,7	-
04.09.2021	0,756	0,468	28,2	20	27,75	19,76	7,99	24	0	0	58,7	44,1	14,57	0,7	0,7	-
05.09.2021	0,881	0,598	30,37	19,8	29,92	19,56	10,36	24	0	0	58,2	44	14,16	0,7	0,7	-
06.09.2021	0,793	0,502	28,52	19,8	28,06	19,56	8,5	24	0	0	58,9	44	14,86	0,7	0,7	-
07.09.2021	0,773	0,475	28,54	20,27	28,08	20,03	8,05	24	0	0	59,2	44,4	14,77	0,7	0,7	-
08.09.2021	0,772	0,482	28,41	20	27,96	19,76	8,2	24	0	0	59,1	44,5	14,56	0,7	0,7	-
09.09.2021	0,722	0,438	27,42	19,81	26,96	19,57	7,39	24	0	0	59,1	44,4	14,63	0,7	0,7	-
10.09.2021	0,71	0,422	27,18	19,84	26,72	19,6	7,12	24	0	0	59,4	44,9	14,53	0,7	0,7	-
11.09.2021	0,76	0,483	28,19	19,85	27,73	19,61	8,12	24	0	0	59,5	45,4	14,12	0,7	0,7	-
12.09.2021	0,773	0,501	28,58	19,78	28,13	19,54	8,59	24	0	0	58,8	45,2	13,63	0,7	0,7	-
13.09.2021	0,821	0,545	29,07	19,7	28,62	19,46	9,16	24	0	0	59,6	45,4	14,11	0,7	0,7	-
14.09.2021	0,732	0,453	27,46	19,62	27,02	19,38	7,64	24	0	0	59,4	45,1	14,37	0,7	0,7	-
15.09.2021	0,727	0,443	27,32	19,63	26,87	19,39	7,48	24	0	0	59,4	45	14,5	0,7	0,7	-
16.09.2021	0,739	0,455	27,52	19,52	27,05	19,28	7,77	24	0	0	59,2	44,6	14,54	0,7	0,7	-
17.09.2021	0,76	0,479	27,79	19,51	27,33	19,27	8,06	24	0	0	59,3	44,6	14,68	0,7	0,7	-
18.09.2021	0,789	0,507	28,25	19,33	27,81	19,09	8,72	24	0	0	58,5	43,9	14,59	0,7	0,7	-
19.09.2021	0,858	0,585	29,65	19,23	29,21	18,99	10,22	24	0	0	57,7	43,5	14,21	0,7	0,7	-
20.09.2021	0,829	0,545	28,73	19,17	28,28	18,93	9,35	24	0	0	58,4	43,5	14,99	0,7	0,7	-
21.09.2021	0,807	0,52	28,3	19,17	27,87	18,93	8,94	24	0	0	58,4	43,4	15,03	0,7	0,7	-
22.09.2021	0,531	0,392	29,74	19,11	29,49	19,04	10,45	24	0	0	39,8	33,8	6,01	0,7	0,7	-
23.09.2021	0,771	0,531	28,55	18,64	28,15	18,46	9,69	24	0	0	53,5	39,7	13,81	0,7	0,7	-
Итого:	23,597	0	880,65	616,42	866,87	609,21	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,597															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2021	804,499	31810,36	21925,67	31307,5	21677,93
23.09.2021	828,096	32691,01	22542,09	32174,37	22287,14

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2021 20:24:00