

#35682#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель ЖКМР, ООО, УК  
Адрес потребителя Бульвар Л. Шевцовой 58, г.Калининград (ГВС)  
Номер абонента 4113  
Порядковый номер 4536  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00105631  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2023	0,64	0,332	30,68	25,03	30,2	24,79	5,41	24	0	0	60,6	48	12,54	0,7	0,7	-
25.08.2023	0,636	0,361	30,12	23,97	29,62	23,73	5,89	24	0	0	60,8	49	11,74	0,7	0,7	-
26.08.2023	0,627	0,36	29,71	23,61	29,2	23,37	5,83	24	0	0	61,1	49,5	11,59	0,7	0,7	-
27.08.2023	0,653	0,392	30,05	23,34	29,55	23,1	6,45	24	0	0	60,6	49,2	11,35	0,7	0,7	-
28.08.2023	0,702	0,444	30,57	22,97	30,05	22,73	7,32	24	0	0	60,4	49	11,41	0,7	0,7	-
29.08.2023	0,607	0,337	28,67	22,88	28,19	22,64	5,55	24	0	0	60,4	48,3	12,07	0,7	0,7	-
30.08.2023	0,649	0,382	29,49	22,94	29,01	22,7	6,31	24	0	0	60,4	48,6	11,8	0,7	0,7	-
31.08.2023	0,745	0,491	31,41	22,83	30,9	22,59	8,31	24	0	0	59,6	48,6	11,05	0,7	0,7	-
01.09.2023	0,625	0,359	29,2	23,02	28,72	22,78	5,94	24	0	0	59,8	47,9	11,86	0,7	0,7	-
02.09.2023	0,713	0,445	30,85	23,17	30,34	22,93	7,41	24	0	0	59,8	48,1	11,74	0,7	0,7	-
03.09.2023	0,761	0,514	32,2	23,12	31,68	22,88	8,8	24	0	0	58,7	48,1	10,63	0,7	0,7	-
04.09.2023	0,684	0,434	30,89	23,18	30,39	22,94	7,45	24	0	0	58,4	47,5	10,85	0,7	0,7	-
05.09.2023	0,702	0,444	30,74	23,06	30,23	22,82	7,41	24	0	0	59,9	48,7	11,27	0,7	0,7	-
06.09.2023	0,72	0,461	31,1	23,18	30,59	22,94	7,65	24	0	0	60,3	49	11,28	0,7	0,7	-
07.09.2023	0,667	0,401	30,19	23,32	29,69	23,08	6,61	24	0	0	60,4	48,7	11,67	0,7	0,7	-
08.09.2023	0,61	0,334	29,11	23,38	28,61	23,14	5,47	24	0	0	60,7	48,6	12,06	0,7	0,7	-
09.09.2023	0,691	0,43	30,93	23,52	30,42	23,28	7,14	24	0	0	60,3	49,1	11,18	0,7	0,7	-
10.09.2023	0,754	0,507	31,46	22,75	30,95	22,51	8,44	24	0	0	60,1	49,3	10,86	0,7	0,7	-
11.09.2023	0,705	0,454	29,86	22,17	29,37	21,93	7,44	24	0	0	60,9	49,4	11,47	0,7	0,7	-
12.09.2023	0,617	0,361	28,78	22,57	28,3	22,33	5,97	24	0	0	60,4	48,9	11,54	0,7	0,7	-
13.09.2023	0,686	0,426	30,3	23,09	29,78	22,85	6,93	24	0	0	61,3	49,9	11,4	0,7	0,7	-
14.09.2023	0,646	0,387	29,59	22,93	29,1	22,69	6,41	24	0	0	60,5	49,1	11,38	0,7	0,7	-
15.09.2023	0,62	0,358	28,89	22,77	28,41	22,53	5,88	24	0	0	60,3	48,5	11,85	0,7	0,7	-
16.09.2023	0,671	0,406	29,66	22,67	29,18	22,43	6,75	24	0	0	60,1	48,3	11,75	0,7	0,7	-
17.09.2023	0,724	0,474	31,05	22,88	30,56	22,64	7,92	24	0	0	60	49,1	10,92	0,7	0,7	-
18.09.2023	0,659	0,412	29,79	22,76	29,3	22,52	6,78	24	0	0	60,1	48,9	11,25	0,7	0,7	-
19.09.2023	0,63	0,368	28,82	22,48	28,32	22,24	6,08	24	0	0	60,3	48,4	11,89	0,7	0,7	-
20.09.2023	0,673	0,411	29,69	22,61	29,2	22,37	6,83	24	0	0	60	48,3	11,69	0,7	0,7	-
21.09.2023	0,602	0,327	28,33	22,61	27,84	22,37	5,47	24	0	0	60,1	48	12,14	0,7	0,7	-
22.09.2023	0,602	0,334	28,16	22,4	27,68	22,16	5,52	24	0	0	60,1	48,1	12,05	0,7	0,7	-
23.09.2023	0,712	0,449	29,97	22,31	29,44	22,07	7,37	24	0	0	60,6	48,6	11,96	0,7	0,7	-
Итого:	20,733	0	930,26	713,52	914,82	706,08	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,733															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2023	220,79	9283,37	6793,02	9139,35	6727,38
23.09.2023	241,523	10213,63	7506,54	10054,17	7433,46

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.09.2023 7:21:43