

#95381#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель ЖКМР, ООО, УК  
Адрес потребителя Бульвар Л. Шевцовой 58, г.Калининград (ГВС)  
Номер абонента 4113  
Порядковый номер 4536  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00105631  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	0,634	0,379	25,78	19,26	25,36	19,02	6,34	24	0	0	59,6	46,2	13,46	0,7	0,7	-
25.08.2024	0,68	0,434	26,54	19,05	26,12	18,81	7,31	24	0	0	59,3	46,2	13,1	0,7	0,7	-
26.08.2024	0,607	0,359	25,14	18,96	24,72	18,72	6	24	0	0	59,5	46,1	13,42	0,7	0,7	-
27.08.2024	0,63	0,376	25,25	18,79	24,84	18,55	6,29	24	0	0	59,6	45,8	13,77	0,7	0,7	-
28.08.2024	0,663	0,419	25,84	18,68	25,41	18,44	6,97	24	0	0	59,4	45,9	13,54	0,7	0,7	-
29.08.2024	0,673	0,424	25,77	18,43	25,31	18,19	7,12	24	0	0	59,7	46	13,65	0,7	0,7	-
30.08.2024	0,645	0,397	25,04	18,25	24,62	18,01	6,61	24	0	0	60,2	46,6	13,62	0,7	0,7	-
31.08.2024	0,61	0,365	24,54	18,23	24,13	17,99	6,14	24	0	0	59,7	46,1	13,61	0,7	0,7	-
01.09.2024	0,727	0,486	26,54	18,05	26,11	17,81	8,3	24	0	0	58,9	45,6	13,31	0,7	0,7	-
02.09.2024	0,618	0,371	24,35	18	23,95	17,76	6,19	24	0	0	59,5	45,4	14,19	0,7	0,7	-
03.09.2024	0,658	0,417	25,11	17,95	24,68	17,71	6,97	24	0	0	59,5	45,6	13,84	0,7	0,7	-
04.09.2024	0,655	0,411	25,01	17,96	24,6	17,72	6,88	24	0	0	59,8	46	13,8	0,7	0,7	-
05.09.2024	0,629	0,391	24,64	17,93	24,24	17,69	6,55	24	0	0	59,4	45,8	13,56	0,7	0,7	-
06.09.2024	0,627	0,39	24,47	17,74	24,06	17,5	6,56	24	0	0	59,3	45,6	13,69	0,7	0,7	-
07.09.2024	0,599	0,358	23,85	17,74	23,44	17,5	5,94	24	0	0	59,7	45,8	13,87	0,7	0,7	-
08.09.2024	0,718	0,483	25,93	17,62	25,51	17,38	8,13	24	0	0	59,4	46	13,43	0,7	0,7	-
09.09.2024	0,61	0,371	23,81	17,39	23,41	17,15	6,26	24	0	0	59,4	45,5	13,88	0,7	0,7	-
10.09.2024	0,689	0,459	25,21	17,3	24,79	17,06	7,73	24	0	0	59,2	45,6	13,55	0,7	0,7	-
11.09.2024	0,654	0,418	24,41	17,15	23,98	16,91	7,07	24	0	0	59,2	45,1	14,01	0,7	0,7	-
12.09.2024	0,679	0,445	24,81	17,04	24,39	16,8	7,59	24	0	0	58,6	44,6	13,94	0,7	0,7	-
13.09.2024	0,695	0,459	24,99	16,95	24,56	16,71	7,85	24	0	0	58,5	44,4	14,16	0,7	0,7	-
14.09.2024	0,705	0,47	25,09	16,87	24,7	16,63	8,07	24	0	0	58,1	44	14,08	0,7	0,7	-
15.09.2024	0,764	0,532	26,29	16,77	25,89	16,53	9,36	24	0	0	57,6	43,9	13,63	0,7	0,7	-
16.09.2024	0,557	0,422	26,18	16,33	25,94	16,2	9,74	24	0	0	44,1	36,2	7,88	0,7	0,7	-
17.09.2024	0,726	0,486	25	16,61	24,57	16,37	8,2	24	0	0	59	44,3	14,75	0,7	0,7	-
18.09.2024	0,717	0,482	24,97	16,63	24,55	16,39	8,16	24	0	0	58,9	44,5	14,41	0,7	0,7	-
19.09.2024	0,687	0,441	24,27	16,6	23,88	16,36	7,52	24	0	0	58,9	44,2	14,7	0,7	0,7	-
20.09.2024	0,689	0,448	24,35	16,62	23,94	16,38	7,56	24	0	0	59,2	44,5	14,66	0,7	0,7	-
21.09.2024	0,744	0,512	25,41	16,51	24,99	16,27	8,72	24	0	0	58,8	44,5	14,28	0,7	0,7	-
22.09.2024	0,77	0,537	25,94	16,43	25,53	16,19	9,34	24	0	0	57,9	43,7	14,14	0,7	0,7	-
23.09.2024	0,728	0,493	24,95	16,4	24,54	16,16	8,38	24	0	0	58,5	43,8	14,69	0,7	0,7	-
Итого:	20,787	0	779,48	544,24	766,76	536,91	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,787															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2024	480,888	19053,93	13464,82	18760,93	13337,94
23.09.2024	501,675	19833,41	14009,06	19527,69	13874,85

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.09.2024 7:23:44