

#99415#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2024 по 23.10.2024

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Бульвар Л. Шевцовой 58, г.Калининград (ГВС)
Номер абонента 4113
Порядковый номер 4536
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00105631
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2024	0,736	0,501	25,11	16,35	24,72	16,11	8,61	24	0	0	58,3	43,8	14,52	0,7	0,7	-
25.09.2024	0,727	0,5	24,94	16,21	24,53	15,97	8,56	24	0	0	58,1	43,8	14,37	0,7	0,7	-
26.09.2024	0,392	0,276	23,33	15,91	23,16	15,81	7,35	24	0	0	39,6	33,3	6,37	0,7	0,7	-
27.09.2024	0,697	0,472	24,18	15,81	23,81	15,59	8,22	24	0	0	57,1	42,4	14,69	0,7	0,7	-
28.09.2024	0,812	0,589	26,23	15,65	25,83	15,41	10,42	24	0	0	56,8	42,6	14,26	0,7	0,7	-
29.09.2024	0,847	0,622	26,93	15,52	26,53	15,29	11,24	24	0	0	56	41,9	14,19	0,7	0,7	-
30.09.2024	0,775	0,541	25,3	15,55	24,93	15,36	9,57	24	0	0	56,7	41,7	14,98	0,7	0,7	-
01.10.2024	0,823	0,583	26,13	15,48	25,73	15,3	10,43	24	0	0	56,5	41,5	15,04	0,7	0,7	-
02.10.2024	0,755	0,522	25,07	15,45	24,69	15,31	9,38	24	0	0	56	41	15,04	0,7	0,7	-
03.10.2024	0,784	0,551	25,59	15,36	25,2	15,27	9,93	24	0	0	55,8	40,6	15,18	0,7	0,7	-
04.10.2024	0,732	0,493	24,52	15,3	24,17	15,27	8,9	24	0	0	55,7	40,1	15,59	0,7	0,7	-
05.10.2024	0,725	0,49	24,46	15,15	24,11	15,14	8,97	24	0	0	55,1	39,8	15,28	0,7	0,7	-
06.10.2024	0,876	0,649	27,39	14,98	27,02	14,95	12,07	24	0	0	54,4	39,8	14,58	0,7	0,7	-
07.10.2024	0,62	0,461	25,02	14,9	24,79	14,89	9,9	24	0	0	45,5	34,2	11,37	0,7	0,7	-
08.10.2024	0,736	0,506	24,78	14,95	24,46	14,94	9,52	24	0	0	54	39,2	14,84	0,7	0,7	-
09.10.2024	0,747	0,534	25,12	14,8	24,8	14,79	10,01	24	0	0	53,8	39,9	13,94	0,7	0,7	-
10.10.2024	0,782	0,574	25,8	14,72	25,47	14,68	10,79	24	0	0	53,8	40,1	13,67	0,7	0,7	-
11.10.2024	0,639	0,43	23,17	14,83	22,88	14,81	8,07	24	0	0	53,8	40	13,83	0,7	0,7	-
12.10.2024	0,741	0,538	25,22	14,69	24,93	14,69	10,24	24	0	0	53	39,6	13,34	0,7	0,7	-
13.10.2024	0,736	0,544	25,48	14,56	25,17	14,56	10,61	24	0	0	52	39,2	12,71	0,7	0,7	-
14.10.2024	0,683	0,475	23,85	14,67	23,52	14,66	8,86	24	0	0	53,9	40	13,84	0,7	0,7	-
15.10.2024	0,738	0,538	25,07	14,61	24,75	14,61	10,14	24	0	0	53,4	39,8	13,56	0,7	0,7	-
16.10.2024	0,684	0,479	23,92	14,6	23,62	14,6	9,02	24	0	0	53,3	39,5	13,87	0,7	0,7	-
17.10.2024	0,695	0,485	24,02	14,58	23,73	14,58	9,15	24	0	0	53,5	39,5	14,01	0,7	0,7	-
18.10.2024	0,732	0,521	24,55	14,55	24,23	14,55	9,68	24	0	0	54,1	39,9	14,15	0,7	0,7	-
19.10.2024	0,716	0,514	24,37	14,45	24,04	14,45	9,59	24	0	0	53,9	40	13,86	0,7	0,7	-
20.10.2024	0,754	0,556	25,21	14,23	24,88	14,23	10,65	24	0	0	53	39,7	13,27	0,7	0,7	-
21.10.2024	0,68	0,471	22,89	13,82	22,59	13,82	8,77	24	0	0	54,1	39,4	14,78	0,7	0,7	-
22.10.2024	0,666	0,461	22,11	13,28	21,81	13,28	8,53	24	0	0	54,5	39,6	14,9	0,7	0,7	-
23.10.2024	0,655	0,461	21,39	12,55	21,13	12,55	8,58	24	0	0	54,2	39,1	15,12	0,7	0,7	-
Итого:	21,685	0	741,15	447,51	731,23	445,47	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,685															

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2024	501,675	19833,41	14009,06	19527,69	13874,85
23.10.2024	523,36	20574,56	14456,57	20258,92	14320,32

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.10.2024 7:39:05