

#102870#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2024 по 23.11.2024

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Бульвар Л. Шевцовой 58, г.Калининград (ГВС)
Номер абонента 4113
Порядковый номер 4536
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00105631
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.10.2024 | 0,679 | 0,514 | 21,72 | 11,36 | 21,46 | 11,36 | 10,1 | 24 | 0 | 0 | 51,5 | 37,6 | 13,92 | 0,7 | 0,7 | 8,5 |
| 25.10.2024 | 0,618 | 0,451 | 19,41 | 10,51 | 19,15 | 10,51 | 8,64 | 24 | 0 | 0 | 52,6 | 37,1 | 15,54 | 0,7 | 0,7 | 4 |
| 26.10.2024 | 0,629 | 0,465 | 18,96 | 9,93 | 18,71 | 9,93 | 8,78 | 24 | 0 | 0 | 53,2 | 37,1 | 16,13 | 0,7 | 0,7 | 8,2 |
| 27.10.2024 | 0,741 | 0,599 | 20,5 | 8,79 | 20,23 | 8,79 | 11,44 | 24 | 0 | 0 | 52,8 | 37,1 | 15,72 | 0,7 | 0,7 | 9,6 |
| 28.10.2024 | 0,607 | 0,488 | 15,48 | 6,18 | 15,25 | 6,18 | 9,07 | 24 | 0 | 0 | 53,9 | 35,4 | 18,5 | 0,7 | 0,7 | 10,2 |
| 29.10.2024 | 0,575 | 0,501 | 13,83 | 4,1 | 13,63 | 4,1 | 9,53 | 24 | 0 | 0 | 52,6 | 35,1 | 17,53 | 0,7 | 0,7 | 10,9 |
| 30.10.2024 | 0,507 | 0,443 | 13,97 | 4,65 | 13,82 | 4,65 | 9,17 | 24 | 0 | 0 | 47,9 | 33,5 | 14,42 | 0,7 | 0,7 | 12,2 |
| 31.10.2024 | 0,649 | 0,547 | 18,29 | 7,75 | 18,05 | 7,75 | 10,3 | 24 | 0 | 0 | 53 | 39,8 | 13,21 | 0,7 | 0,7 | 9,6 |
| 01.11.2024 | 0,617 | 0,436 | 21,76 | 13,4 | 21,46 | 13,39 | 8,07 | 24 | 0 | 0 | 54,1 | 40,6 | 13,43 | 0,7 | 0,7 | - |
| 02.11.2024 | 0,693 | 0,49 | 24,17 | 14,56 | 23,88 | 14,56 | 9,32 | 24 | 0 | 0 | 53,2 | 39,6 | 13,64 | 0,7 | 0,7 | - |
| 03.11.2024 | 0,767 | 0,568 | 25,63 | 14,49 | 25,3 | 14,49 | 10,81 | 24 | 0 | 0 | 52,9 | 39,5 | 13,44 | 0,7 | 0,7 | - |
| 04.11.2024 | 0,792 | 0,593 | 26,25 | 14,38 | 25,93 | 14,38 | 11,55 | 24 | 0 | 0 | 52,2 | 39,2 | 13,02 | 0,7 | 0,7 | - |
| 05.11.2024 | 0,663 | 0,458 | 23,27 | 14,25 | 22,97 | 14,25 | 8,72 | 24 | 0 | 0 | 52,7 | 38,5 | 14,19 | 0,7 | 0,7 | - |
| 06.11.2024 | 0,656 | 0,49 | 22,12 | 11,9 | 21,85 | 11,9 | 9,95 | 24 | 0 | 0 | 50,2 | 37 | 13,15 | 0,7 | 0,7 | - |
| 07.11.2024 | 0,707 | 0,484 | 23,35 | 14,09 | 23,04 | 14,09 | 8,95 | 24 | 0 | 0 | 54,7 | 39,3 | 15,35 | 0,7 | 0,7 | - |
| 08.11.2024 | 0,632 | 0,408 | 21,95 | 14,23 | 21,65 | 14,23 | 7,42 | 24 | 0 | 0 | 55,2 | 39,4 | 15,74 | 0,7 | 0,7 | - |
| 09.11.2024 | 0,672 | 0,456 | 23,11 | 14,33 | 22,82 | 14,33 | 8,49 | 24 | 0 | 0 | 54 | 39,1 | 14,95 | 0,7 | 0,7 | - |
| 10.11.2024 | 0,875 | 0,681 | 27,66 | 14,18 | 27,32 | 14,18 | 13,14 | 24 | 0 | 0 | 52,4 | 39,3 | 13,09 | 0,7 | 0,7 | - |
| 11.11.2024 | 0,767 | 0,546 | 24,44 | 14,17 | 24,13 | 14,16 | 9,97 | 24 | 0 | 0 | 54,9 | 39,3 | 15,57 | 0,7 | 0,7 | - |
| 12.11.2024 | 0,717 | 0,492 | 23,61 | 14,3 | 23,29 | 14,29 | 9 | 24 | 0 | 0 | 55,3 | 39,8 | 15,46 | 0,7 | 0,7 | - |
| 13.11.2024 | 0,675 | 0,451 | 22,94 | 14,27 | 22,66 | 14,26 | 8,4 | 24 | 0 | 0 | 54,2 | 39 | 15,29 | 0,7 | 0,7 | - |
| 14.11.2024 | 0,69 | 0,478 | 23,59 | 14,22 | 23,29 | 14,22 | 9,07 | 24 | 0 | 0 | 53,2 | 38,7 | 14,58 | 0,7 | 0,7 | - |
| 15.11.2024 | 0,653 | 0,446 | 22,9 | 14,24 | 22,64 | 14,24 | 8,4 | 24 | 0 | 0 | 53 | 38,5 | 14,56 | 0,7 | 0,7 | - |
| 16.11.2024 | 0,775 | 0,575 | 25,41 | 14,12 | 25,07 | 14,12 | 10,95 | 24 | 0 | 0 | 53 | 39,1 | 13,84 | 0,7 | 0,7 | - |
| 17.11.2024 | 0,798 | 0,608 | 26,36 | 13,98 | 26,06 | 13,98 | 12,08 | 24 | 0 | 0 | 51,1 | 38,3 | 12,82 | 0,7 | 0,7 | - |
| 18.11.2024 | 0,685 | 0,482 | 23,59 | 14,01 | 23,3 | 14,01 | 9,29 | 24 | 0 | 0 | 52,4 | 38,3 | 14,09 | 0,7 | 0,7 | - |
| 19.11.2024 | 0,714 | 0,523 | 24,87 | 14,09 | 24,58 | 14,09 | 10,49 | 24 | 0 | 0 | 50,7 | 37,8 | 12,85 | 0,7 | 0,7 | - |
| 20.11.2024 | 0,753 | 0,559 | 23,84 | 13,01 | 23,55 | 13,01 | 10,54 | 24 | 0 | 0 | 53 | 37,9 | 15,02 | 0,7 | 0,7 | - |
| 21.11.2024 | 0,74 | 0,522 | 20,8 | 11,27 | 20,52 | 11,26 | 9,26 | 24 | 0 | 0 | 56,6 | 37,7 | 18,85 | 0,7 | 0,7 | - |
| 22.11.2024 | 0,726 | 0,526 | 20,41 | 10,42 | 20,15 | 10,42 | 9,73 | 24 | 0 | 0 | 54,8 | 36,5 | 18,32 | 0,7 | 0,7 | - |
| 23.11.2024 | 0,731 | 0,546 | 20,72 | 10,28 | 20,44 | 10,28 | 10,16 | 24 | 0 | 0 | 53,8 | 36 | 17,88 | 0,7 | 0,7 | - |
| Итого: | 21,503 | 0 | 684,91 | 375,46 | 676,2 | 375,41 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 21,503 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.10.2024 | 523,36 | 20574,56 | 14456,57 | 20258,92 | 14320,32 |
| 23.11.2024 | 544,863 | 21259,47 | 14832,03 | 20935,12 | 14695,73 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.11.2024 7:46:44