

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/05/24г.-23/06/24г.

Абонент: Толстикова 47 Договор N: 000000000
 Адрес: 000 Мастер Тип расходомера: _____
 Теплоучислитель ТВ7-4.1 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.12 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут M гвс = _____ т.сут G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.12 м3/ч
 tхв: догов., tхд = 5.00°C G гвс max = 1.20 м3/ч G гвс min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 22185426, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0x26FD

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	P3 МПа	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tх °C	Pх МПа	Qтв ГДж	Qг ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.05.24 23	73.62	56.76	16.86	0.40	0.27	0.29	54.983	54.131	0.000	53.656	53.321	0.000	0.000	5.00	0.20	3.796	0.000	24	0	
24.05.24 23	74.23	57.80	16.44	0.40	0.27	0.29	58.272	57.371	0.000	56.843	56.482	0.000	0.000	5.00	0.20	3.922	0.000	24	0	
25.05.24 23	74.31	60.17	14.14	0.40	0.27	0.29	66.149	65.279	0.000	64.528	64.183	0.000	0.000	5.00	0.20	3.831	0.000	24	0	
26.05.24 23	74.77	60.81	13.95	0.40	0.27	0.29	77.964	77.059	0.000	76.032	75.743	0.000	0.000	5.00	0.20	4.453	0.000	24	0	
27.05.24 23	74.03	56.88	17.15	0.40	0.27	0.29	50.806	49.920	0.000	49.570	49.170	0.000	0.000	5.00	0.20	3.567	0.000	24	0	
28.05.24 23	74.44	61.46	12.97	0.40	0.27	0.29	78.191	77.270	0.000	76.266	75.921	0.000	0.000	5.00	0.20	4.154	0.000	24	0	
29.05.24 23	74.25	61.73	12.52	0.40	0.27	0.29	77.860	76.950	0.000	75.953	75.597	0.000	0.000	5.00	0.20	3.993	0.000	24	0	
30.05.24 23	73.59	57.10	16.50	0.40	0.27	0.29	49.981	49.106	0.000	48.777	48.362	0.000	0.000	5.00	0.20	3.376	0.000	24	0	
31.05.24 23	73.72	57.12	16.60	0.40	0.27	0.29	51.196	50.256	0.000	49.957	49.492	0.000	0.000	5.00	0.20	3.481	0.000	24	0	
01.06.24 23	73.99	59.77	14.22	0.40	0.27	0.29	65.456	64.463	0.000	63.863	63.395	0.000	0.000	5.00	0.20	3.812	0.000	24	0	
02.06.24 23	73.68	56.96	16.71	0.40	0.27	0.29	53.919	52.916	0.000	52.617	52.118	0.000	0.000	5.00	0.20	3.690	0.000	24	0	
03.06.24 23	73.63	57.30	16.33	0.40	0.27	0.29	53.740	52.754	0.000	52.444	51.948	0.000	0.000	5.00	0.20	3.593	0.000	24	0	
04.06.24 23	73.99	57.36	16.63	0.40	0.27	0.29	53.476	52.496	0.000	52.174	51.694	0.000	0.000	5.00	0.20	3.641	0.000	24	0	
05.06.24 23	68.47	57.07	11.40	0.24	0.19	0.29	25.441 <	25.073 <	0.000	24.899 <	24.691 <	0.000	0.000	5.00	0.20	1.191	0.000	24	0	*
06.06.24 23	29.70	24.00	5.70	0.07	0.07	0.29	0.126 <	0.047 <	0.000	0.126 <	0.047 <	0.000	0.000	5.00	0.20	0.003	0.000	24	0	*
07.06.24 23	19.96	19.50	0.46	0.00	0.00	0.29	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.000	0.000	24	0	
08.06.24 23	19.47	19.00	0.46	0.00	0.00	0.29	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.000	0.000	24	0	
09.06.24 23	18.94	18.57	0.37	0.00	0.00	0.29	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.000	0.000	24	0	
10.06.24 23	18.48	18.10	0.38	0.00	0.00	0.29	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.000	0.000	24	0	
11.06.24 23	18.19	17.83	0.36	0.11	0.12	0.29	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.000	0.000	24	0	
12.06.24 23	17.74	17.39	0.35	0.20	0.20	0.29	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.000	0.000	24	0	
13.06.24 23	17.77	17.41	0.35	0.12	0.13	0.29	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.000	0.000	24	0	
14.06.24 23	17.97	17.40	0.57	0.14	0.14	0.29	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.000	0.000	24	0	
15.06.24 23	18.20	17.08	1.12	0.18	0.19	0.29	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.000	0.000	24	0	
16.06.24 23	18.76	17.98	0.78	0.18	0.19	0.29	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.000	0.000	24	0	
17.06.24 23	18.65	18.15	0.51	0.18	0.19	0.29	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.000	0.000	24	0	
18.06.24 23	50.35	37.08	13.27 <	0.22	0.22	0.29	22.493	22.084	0.214	22.204	21.943	0.213	0.213	5.00	0.20	1.265 <	0.025	24	0	*
19.06.24 23	72.40	56.92	15.48	0.39	0.27	0.29	70.485	69.290	0.694	68.834	68.246	0.684	0.684	5.00	0.20	4.620	0.148	24	0	
20.06.24 23	72.22	58.17	14.05	0.40	0.27	0.29	76.490	75.161	0.627	74.707	73.980	0.617	0.617	5.00	0.20	4.541	0.136	24	0	
21.06.24 23	72.16	59.06	13.10	0.40	0.27	0.29	76.374	75.190	0.621	74.596	73.973	0.611	0.611	5.00	0.20	4.241	0.138	24	0	

22.06.24 23	71.88	58.23	13.65	0.39	0.27	0.29	74.349	73.260	0.472 <	72.632	72.107	0.465 <	0.465	5.00	0.20	4.265	0.102	24	0	*
23.06.24 23	72.08	57.83	14.25	0.40	0.27	0.29	74.074	73.024	0.576	72.353	71.887	0.567	0.567	5.00	0.20	4.452	0.122	24	0	
Итого/Средн	72.91	58.17	14.74	0.28	0.20	0.29	1211.825	1193.100	3.204	1183.029	1174.300	3.157	3.157	5.00	0.20	73.887	0.671	768	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв ГДж	Qг ГДж	ВНР ч	ВОС ч
22.05.24 23	24779.905	24589.250	7.349	24138.524	24260.800	7.257	7.257	2339.046	1.422	3492	0
23.06.24 23	25991.730	25782.350	10.553	25321.553	25435.100	10.414	10.414	2412.933	2.093	4260	0
Итого	1211.825	1193.100	3.204	1183.029	1174.300	3.157	3.157	73.887	0.671	768	0

Условные обозначения:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (!) отсут.питания
 (#) дисбаланс масс
 (X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

