

#148431#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Мастер, ООО, УК
Толстикова 47, г.Калининград
4342
9842
ТВ7 (АСЦП)
22185426
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	4,354	0	134,954	132,232	0	132,258	130,148	0	24	0	66,1	58,2	0,37	0,28	-
25.08.2025	0,661	0	48,368	47,605	0	47,721	47,038	0	24	0	53,7	50,4	0,09	0,08	-
26.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,7	20,3	0,01	0,01	-
27.08.2025	0	0	0	0,001	0	0	0,001	0	24	0	20,1	19,9	0,04	0,04	-
28.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19,4	19,4	0,08	0,08	-
29.08.2025	0	0	0,129	0,125	0	0,129	0,125	0	24	0	20,4	20,1	0,08	0,09	-
30.08.2025	1,546	0	76,074	74,816	0	74,683	73,649	0	24	0	62,4	57,5	0,21	0,19	-
31.08.2025	5,526	0	271,455	265,258	0	265,105	259,785	0	24	0	72,3	67,3	0,36	0,28	-
01.09.2025	5,052	0	280,775	274,703	0	274,067	268,813	0	24	0	73,2	68,8	0,37	0,28	-
02.09.2025	4,244	0	162,874	158,675	0	159,024	155,483	0	24	0	72,7	66,4	0,37	0,28	-
03.09.2025	3,713	0	74,2	71,488	0	72,474	70,301	0	24	0	72,1	59,9	0,37	0,27	-
04.09.2025	4,151	0	85,364	82,371	0	83,375	80,989	0	24	0	72,1	60,2	0,38	0,27	-
05.09.2025	4,091	0	82,965	80,061	0	81,019	78,715	0	24	0	72,4	60,3	0,39	0,27	-
06.09.2025	4,061	0	84,679	81,73	0	82,706	80,349	0	24	0	72,2	60,5	0,39	0,27	-
07.09.2025	4,302	0	90,809	87,806	0	88,695	86,316	0	24	0	72,1	60,6	0,39	0,28	-
08.09.2025	4,064	0	86,811	83,957	0	84,786	82,525	0	24	0	72,2	60,8	0,4	0,28	-
09.09.2025	4,136	0	87,98	85,18	0	85,918	83,722	0	24	0	72,4	60,9	0,39	0,27	-
10.09.2025	4,29	0	136,635	133,219	0	133,414	130,634	0	24	0	72,7	65	0,39	0,28	-
11.09.2025	4,9	0	285,8	280,316	0	279,004	274,316	0	24	0	73	68,8	0,39	0,28	-
12.09.2025	4,908	0	286,636	280,272	0	279,835	274,284	0	24	0	72,9	68,8	0,39	0,29	-
13.09.2025	5,056	0	282,719	276,684	0	275,989	270,78	0	24	0	73	68,7	0,38	0,28	-
14.09.2025	5,224	0	274,121	268,369	0	267,617	262,686	0	24	0	72,9	68,3	0,38	0,28	-
15.09.2025	4,946	0	283,11	276,874	0	276,349	270,913	0	24	0	73,2	68,9	0,38	0,29	-
16.09.2025	5,009	0	280,895	274,834	0	274,196	268,95	0	24	0	73,1	68,8	0,38	0,29	-
17.09.2025	5,109	0	275,346	269,462	0	268,808	263,761	0	24	0	72,9	68,4	0,38	0,28	-
18.09.2025	4,424	0	166,504	162,356	0	162,571	159,095	0	24	0	72,7	66,3	0,38	0,28	-
19.09.2025	4,328	0	86,005	83,144	0	83,993	81,762	0	24	0	72,3	60	0,39	0,28	-
20.09.2025	4,257	0	84,76	81,971	0	82,777	80,602	0	24	0	72,4	60,1	0,39	0,28	-
21.09.2025	4,342	0	85,838	82,966	0	83,826	81,581	0	24	0	72,4	60,1	0,39	0,28	-
22.09.2025	4,357	0	88,66	85,853	0	86,593	84,409	0	24	0	72,3	60,3	0,39	0,28	-
23.09.2025	4,322	0	89,254	86,478	0	87,165	85,014	0	24	0	72,4	60,5	0,39	0,28	-
Итого:	115,373	0	4273,72	4168,806	0	4174,097	4086,746	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	27,556														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2025	6855,19	78149,823	76311,195	88,203	76175,468	75264,65	86,953	14484	0
23.09.2025	6970,565	82423,54	80480,001	88,203	80349,566	79351,394	86,953	15228	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.09.2025 11:56:57