

#35835#

Отчёт по теплопотреблению за период с 11.10.2023 по 23.10.2023

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Бульвар Л. Шевцовой 7, Калининград
4113
3559
ТЭМ-104
1443674
2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TRab | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|----------|----------|----------|---------|------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 12.10.2023 | 0,422 | 73,301 | 72,902 | 72,57 | 72,344 | 24 | 24 | 0 | 0 | 46,7 | 41 | 9,1 | 5,1 | - |
| 13.10.2023 | 0,709 | 134,488 | 133,738 | 133,137 | 132,672 | 24 | 24 | 0 | 0 | 47 | 41,8 | 9,1 | 5,1 | - |
| 14.10.2023 | 0,656 | 133,168 | 132,426 | 131,832 | 131,359 | 24 | 24 | 0 | 0 | 47 | 42 | 9,1 | 5,1 | - |
| 15.10.2023 | 0,733 | 132,82 | 132,043 | 131,434 | 130,957 | 24 | 24 | 0 | 0 | 47,9 | 42,4 | 9,1 | 5,1 | - |
| 16.10.2023 | 0,822 | 133,129 | 132,285 | 131,621 | 131,125 | 24 | 24 | 0 | 0 | 49,8 | 43,6 | 9,1 | 5,1 | - |
| 17.10.2023 | 0,85 | 133,125 | 132,254 | 131,566 | 131,066 | 24 | 24 | 0 | 0 | 50,5 | 44,1 | 9,1 | 5,1 | - |
| 18.10.2023 | 0,76 | 133,102 | 132,332 | 131,664 | 131,211 | 24 | 24 | 0 | 0 | 48,7 | 43 | 9,1 | 5,1 | - |
| 19.10.2023 | 0,86 | 133,711 | 132,867 | 132,125 | 131,656 | 24 | 24 | 0 | 0 | 50,8 | 44,4 | 9,1 | 5,1 | - |
| 20.10.2023 | 0,968 | 133,93 | 132,957 | 132,199 | 131,66 | 24 | 24 | 0 | 0 | 53,2 | 45,9 | 9,1 | 5,1 | - |
| 21.10.2023 | 0,924 | 133,559 | 132,598 | 131,883 | 131,332 | 24 | 24 | 0 | 0 | 52,4 | 45,4 | 9,1 | 5,1 | - |
| 22.10.2023 | 0,721 | 132,965 | 132,156 | 131,566 | 131,055 | 24 | 24 | 0 | 0 | 48 | 42,6 | 9,1 | 5,1 | - |
| 23.10.2023 | 0,709 | 133,164 | 132,375 | 131,762 | 131,273 | 24 | 24 | 0 | 0 | 48 | 42,7 | 9,1 | 5,1 | - |
| Итого: | 9,134 | 1540,462 | 1530,933 | 1523,359 | 1517,71 | 288 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 9,134 | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

288

288

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|
| 11.10.2023 | 360,137 | 45634,789 | 45255,66 | 45023,438 | 44810,566 | 16204,7 | 0,01 |
| 23.10.2023 | 369,272 | 47175,25 | 46786,594 | 46546,797 | 46328,277 | 16492,7 | 0,01 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.10.2023 9:12:54