

#120219#

Тип теплосчётчика: ТЭМ-104

Номер теплосчётчика: 1551906

Номер абонента:

Адрес установки: Инженерная, 4 ТСЖ Инженерная

Система 1 Р-Подача

Q = M1(h1 - h2)

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГЦ
1	80	0,400	160,0	---	---
2	80	0,400	160,0	---	---

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 24.02.2025 по 23.03.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
24.02	4,427	144,0	143,8	---	0,2	75,39	44,73	0,90	0,50	24,00
25.02	4,619	137,2	137,1	---	0,2	77,86	44,29	0,90	0,50	24,00
26.02	4,126	120,5	120,6	0,1	---	77,70	43,56	0,90	0,50	24,00
27.02	4,001	115,4	115,6	0,2	---	77,03	42,45	0,90	0,50	24,00
28.02	4,057	129,2	129,1	---	0,1	74,96	43,64	0,90	0,50	24,00
01.03	4,404	143,6	143,3	---	0,3	74,97	44,38	0,90	0,50	24,00
02.03	4,674	151,0	150,6	---	0,3	75,11	44,23	0,90	0,50	24,00
Итого:	30,31	940,9	940,0	0,3	1,1	76,08	43,95	0,90	0,50	167,99
03.03	4,483	146,5	146,2	---	0,3	74,99	44,47	0,90	0,50	24,00
04.03	4,269	137,5	137,4	---	0,1	74,84	43,88	0,90	0,50	24,00
05.03	3,873	120,8	120,9	0,1	---	74,79	42,80	0,90	0,50	24,00
06.03	3,555	108,9	109,1	0,2	---	74,53	41,97	0,90	0,50	24,00
07.03	3,461	106,3	106,5	0,2	---	74,61	42,12	0,90	0,50	24,00
08.03	3,464	106,4	106,6	0,2	---	74,68	42,19	0,90	0,50	24,00
09.03	3,439	104,7	104,9	0,2	---	74,62	41,85	0,90	0,50	24,00
Итого:	26,54	831,0	831,6	1,0	0,4	74,74	42,88	0,90	0,50	167,99
10.03	2,997	91,4	91,8	0,4	---	74,46	41,77	0,90	0,50	24,00
11.03	4,187	147,4	147,5	0,1	---	75,05	46,73	0,90	0,50	24,00
12.03	4,071	131,6	132,2	0,7	---	75,02	44,17	0,90	0,50	24,00
13.03	4,279	139,9	140,5	0,6	---	75,15	44,66	0,90	0,50	24,00
14.03	4,524	155,7	156,2	0,5	---	75,32	46,34	0,90	0,50	24,00
15.03	4,590	156,2	156,7	0,5	---	75,22	45,93	0,90	0,50	24,00
16.03	4,965	173,8	174,2	0,4	---	75,29	46,81	0,90	0,50	24,00
Итого:	29,61	996,0	999,1	3,1	0,0	75,12	45,47	0,90	0,50	168,00
17.03	4,830	174,9	175,3	0,4	---	75,47	47,94	0,90	0,50	24,00
18.03	4,558	155,8	156,4	0,6	---	75,11	45,95	0,90	0,50	24,00
19.03	4,269	137,0	137,7	0,7	---	74,97	43,89	0,90	0,50	24,00
20.03	3,856	119,8	120,5	0,6	---	74,92	42,82	0,90	0,50	24,00
21.03	3,496	104,2	105,0	0,8	---	74,58	41,11	0,90	0,50	24,00
22.03	3,635	111,3	112,0	0,7	---	74,79	42,20	0,90	0,50	24,00
23.03	3,504	109,8	110,6	0,7	---	73,05	41,22	0,90	0,50	24,00
Итого:	28,15	912,8	917,4	4,6	0,0	74,79	44,03	0,90	0,50	168,00
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	---	---	---	---	0,00
Итого:	114,61	3680,7	3688,2	9,0	1,5	75,20	44,14	0,90	0,50	672,0

dT= 31,06

Общее время работы теплосистемы, ч	672,0	=	Tнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Tтех.н, ч
	672,0	=	672,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
	114,61						
Показания интеграторов	На 24:00 23.02.2025	На 24:00 23.03.2025	Результат за период		На 13:00 26.03.2025		
Количество теплоты, Гкал	1257,89	1372,50	114,61		1381,65		
Расход теплоносителя M1, т	43304,5	46985,2	3680,7		47267,2		
Расход теплоносителя M2, т	43279,2	46967,4	3688,2		47251,3		
Время наработки, ч	10233,4	10905,4	672,0		10967,3		
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч			0,0				

Представитель абонента

Представитель теплосети

TSTAT v5.26

