

#133237#

Тип теплосчётчика: ТЭМ-104
 Номер теплосчётчика: 1551906
 Номер абонента:
 Адрес установки: Инженерная,4 ТСЖ
 Система: 1 Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax кг/ц
1	80	0,400	160,0	---	---
2	80	0,400	160,0	---	---

$$Q = M1(h1 - h2)$$

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные
 с 23.05.2025 по 23.06.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.05	1,055	59,6	60,3	0,8	---	71,16	53,53	0,90	0,50	24,00
24.05	0,980	57,3	58,1	0,8	---	71,08	54,06	0,90	0,50	24,00
25.05	1,005	59,7	60,5	0,8	---	71,23	54,48	0,90	0,50	24,00
26.05	1,015	61,4	62,2	0,8	---	71,15	54,73	0,90	0,50	24,00
27.05	0,988	60,4	61,2	0,8	---	71,34	55,06	0,90	0,50	24,00
28.05	0,928	56,9	57,6	0,8	---	71,68	55,45	0,90	0,50	24,00
29.05	0,936	59,1	59,9	0,8	---	71,16	55,41	0,90	0,50	24,00
Итого:	6,91	414,3	419,9	5,5	0,0	71,26	54,67	0,90	0,50	168,00
30.05	0,961	60,7	61,4	0,8	---	71,26	55,50	0,90	0,50	24,00
31.05	0,992	62,9	63,7	0,8	---	71,25	55,57	0,90	0,50	24,00
01.06	0,950	60,5	61,3	0,8	---	71,38	55,77	0,90	0,50	24,00
02.06	0,936	59,5	60,2	0,7	---	71,51	55,87	0,90	0,50	24,00
03.06	1,049	64,8	65,5	0,8	---	71,30	55,18	0,90	0,50	24,00
04.06	0,345	19,9	20,2	0,3	---	70,61	55,61	0,90	0,50	24,00
05.06	---	---	---	---	---	26,87	25,35	0,90	0,50	24,00
Итого:	5,23	328,3	332,4	4,1	0,0	71,29	55,57	0,90	0,50	168,00
06.06	---	---	---	---	---	22,04	26,88	0,90	0,50	24,00
07.06	---	---	---	---	---	21,33	24,54	0,90	0,50	24,00
08.06	---	---	---	---	---	21,71	25,96	0,90	0,50	24,00
09.06	---	---	---	---	---	21,61	24,69	0,90	0,50	24,00
10.06	---	---	---	---	---	20,88	22,55	0,90	0,50	24,00
11.06	---	---	---	---	---	20,23	21,50	0,90	0,50	24,00
12.06	---	---	---	---	---	19,33	20,55	0,90	0,50	24,00
Итого:	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	21,02	23,81	0,90	0,50	168,00
13.06	---	---	---	---	---	19,45	20,02	0,90	0,50	24,00
14.06	---	---	0,0	0,0	---	19,60	20,05	0,90	0,50	24,00
15.06	---	---	---	---	---	19,40	19,57	0,90	0,50	24,00
16.06	---	---	---	---	---	19,65	19,46	0,90	0,50	24,00
17.06	0,590	66,6	67,0	0,3	---	50,14	41,37	0,90	0,50	24,00
18.06	0,951	58,5	59,1	0,6	---	70,62	54,46	0,90	0,50	24,00
19.06	0,923	56,7	57,3	0,6	---	70,96	54,77	0,90	0,50	24,00
Итого:	2,46	181,8	183,4	1,6	0,0	63,22	49,76	0,90	0,50	168,00
20.06	0,898	55,8	56,4	0,6	---	71,03	55,01	0,90	0,50	24,00
21.06	0,823	53,0	53,6	0,6	---	70,70	55,26	0,90	0,50	24,00
22.06	0,940	58,0	58,7	0,7	---	71,14	55,02	0,90	0,50	24,00
Итого:	2,66	166,8	168,7	1,9	0,0	70,96	55,09	0,90	0,50	72,00
Итого:	17,27	1091,3	1104,3	13,0	0,0	69,88	54,19	0,90	0,50	744,0
dT=						15,69				

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Тмах, ч +	Тмин, ч +	Тдт, ч +	Ттех.н, ч
	744,0	=	744,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		17,27					
Показания интеграторов	На 24:00 22.05.2025	На 24:00 22.06.2025	Результат за период		На 20:00 26.06.2025		
Количество теплоты, Гкал	1487,51	1504,77	17,27		1508,15		
Расход теплоносителя M1, т	51152,6	52243,9	1091,3		52460,5		
Расход теплоносителя M2, т	51183,7	52288,0	1104,3		52507,1		
Время наработки, ч	12345,4	13089,4	744,0		13181,5		
Время неработы Тнер = Тмах + Тмин + Тдт + Ттех.н, ч			0,0				

Представитель абонента

TSTAT v5.28

