

#24668#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель Ремикс, ООО, УК
Адрес потребителя Машиностроительная 98-108, г. Калининград
Номер абонента 4317
Порядковый номер 4846
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1552899
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	2,848	87,23	86,189	85,088	85,518	24	24	0	0	74,6	41,3	9	5,1	4
25.04.2021	2,887	89,213	88,102	87,023	87,4	24	24	0	0	74,7	41,6	9	5,1	3,7
26.04.2021	2,947	94,703	93,5	92,363	92,701	24	24	0	0	74,9	43,1	9	5,1	2,9
27.04.2021	2,952	91,908	90,723	89,645	89,988	24	24	0	0	74,8	41,9	9	5,1	4,1
28.04.2021	2,488	81,795	80,861	79,789	80,152	24	24	0	0	74,6	43,5	9	5,1	6,7
29.04.2021	0,976	33,947	33,746	33,121	33,42	24	24	0	0	74,2	44,9	9	5,1	9,3
30.04.2021	0,86	24,08	24,158	23,5	24,004	24	24	0	0	73,9	37,4	9	5,1	7
01.05.2021	0,908	26,42	26,566	25,789	26,383	24	24	0	0	73,6	38,5	9	5,1	7,3
02.05.2021	0,841	26,111	26,295	25,492	26,094	24	24	0	0	73,2	40,3	9	5,1	6,2
03.05.2021	1,045	29,031	29,236	28,342	29,057	24	24	0	0	73,4	36,6	9	5,1	5,8
04.05.2021	0,981	28,582	28,705	27,898	28,504	24	24	0	0	73,5	38,4	9	5,1	9,6
05.05.2021	0,894	27,557	27,627	26,896	27,412	24	24	0	0	73,6	40,5	9	5,1	10,4
06.05.2021	0,943	28,15	28,168	27,479	27,965	24	24	0	0	73,7	39,4	9	5,1	6,9
07.05.2021	0,917	27,432	27,512	26,771	27,309	24	24	0	0	73,7	39,5	9	5,1	6,9
08.05.2021	0,957	28,24	28,316	27,566	28,115	24	24	0	0	73,6	39	9	5,1	6,3
09.05.2021	0,874	27,002	27,096	26,355	26,887	24	24	0	0	73,6	40,6	9	5,1	11,1
10.05.2021	0,917	28,365	28,432	27,689	28,211	24	24	0	0	73,4	40,4	9	5,1	17,8
11.05.2021	0,816	26,904	26,982	26,264	26,752	24	24	0	0	73,5	42,5	9	5,1	19,7
12.05.2021	0,851	29,074	29,102	28,381	28,836	24	24	0	0	73,5	43,6	9	5,1	19,2
13.05.2021	0,749	28,203	28,215	27,533	27,928	24	24	0	0	73,4	46,3	9	5,1	9,9
14.05.2021	0,807	26,049	26,1	25,426	25,883	24	24	0	0	73,5	41,9	9	5,1	10,6
15.05.2021	0,838	26,723	26,781	26,088	26,566	24	24	0	0	73,4	41,3	9	5,1	10
16.05.2021	0,874	27,379	27,471	26,729	27,256	24	24	0	0	73,4	40,8	9	5,1	12,5
17.05.2021	0,765	26,404	26,439	25,773	26,197	24	24	0	0	73,5	43,9	9	5,1	14,5
18.05.2021	0,791	27,369	27,391	26,719	27,143	24	24	0	0	73,3	43,8	9	5,1	11,4
19.05.2021	0,806	27,402	27,436	26,75	27,191	24	24	0	0	73,4	43,4	9	5,1	10,4
20.05.2021	0,79	26,896	26,961	26,258	26,721	24	24	0	0	73,4	43,4	9	5,1	-
21.05.2021	0,798	27,094	27,133	26,445	26,891	24	24	0	0	73,5	43,4	9	5,1	14
22.05.2021	0,781	25,771	25,863	25,16	25,645	24	24	0	0	73,3	42,4	9	5,1	-
23.05.2021	0,85	27,432	27,525	26,779	27,299	24	24	0	0	73,4	41,8	9	5,1	-
Итого:	35,751	1132,466	1128,631	1105,111	1119,428	720	720	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	35,751													

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2021	807,726	25480,871	25061,514	24831,637	24839,303	9135,06	0,11
23.05.2021	843,474	26613,34	26190,145	25936,75	25958,729	9855,04	0,11

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.05.2021 13:00:28