

#24666#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2021 по 23.08.2021

Потребитель Ремикс, ООО, УК
Адрес потребителя Машиностроительная 98-108, г. Калининград
Номер абонента 4317
Порядковый номер 4846
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1552899
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2021	0,856	295,338	296,869	288,414	290,34	24	24	0	0	72,8	69,9	9	5,1	-
25.07.2021	0,867	286,367	287,83	279,678	281,547	24	24	0	0	72,7	69,6	9	5,1	-
26.07.2021	0,806	283,969	285,449	277,377	279,229	24	24	0	0	72,4	69,6	9	5,1	-
27.07.2021	0,857	293,244	294,729	286,377	288,264	24	24	0	0	72,8	69,8	9	5,1	-
28.07.2021	0,822	296,459	297,975	289,545	291,436	24	24	0	0	72,6	69,8	9	5,1	-
29.07.2021	0,819	295,369	296,871	288,404	290,285	24	24	0	0	73	70,3	9	5,1	-
30.07.2021	0,84	282,871	284,289	276,33	278,141	24	24	0	0	72,2	69,3	9	5,1	-
31.07.2021	0,831	288,564	290,006	281,842	283,668	24	24	0	0	72,6	69,7	9	5,1	-
01.08.2021	0,851	284,91	286,314	278,268	280,072	24	24	0	0	72,6	69,6	9	5,1	-
02.08.2021	0,851	280,299	281,703	273,752	275,555	24	24	0	0	72,7	69,6	9	5,1	-
03.08.2021	0,866	283,766	285,186	277,172	279,002	24	24	0	0	72,4	69,4	9	5,1	-
04.08.2021	0,909	283,941	285,416	277,295	279,199	24	24	0	0	72,8	69,6	9	5,1	-
05.08.2021	0,894	284,713	286,252	278,064	280,025	24	24	0	0	72,6	69,5	9	5,1	-
06.08.2021	0,899	275,168	276,682	268,824	270,762	24	24	0	0	72,1	68,9	9	5,1	-
07.08.2021	0,928	287,955	289,48	281,281	283,244	24	24	0	0	72,4	69,1	9	5,1	-
08.08.2021	0,967	292,332	293,828	285,547	287,51	24	24	0	0	72,4	69,1	9	5,1	-
09.08.2021	0,91	304,078	305,629	297	298,975	24	24	0	0	72,5	69,5	9	5,1	-
10.08.2021	0,899	300,934	302,508	293,973	295,965	24	24	0	0	72,3	69,3	9	5,1	-
11.08.2021	0,935	302,559	304,129	295,559	297,566	24	24	0	0	72,3	69,2	9	5,1	-
16.08.2021	0,33	123,32	123,988	120,449	121,266	9,61	9,61	0	0	72,5	69,9	9	5,1	-
17.08.2021	0,454	92,773	93,102	90,609	91,172	8,54	8,54	0	0	72,6	67,6	9	5,1	-
18.08.2021	0,842	133,895	134,539	130,801	131,867	23,99	23,99	0	0	72,2	65,8	9	5,1	-
19.08.2021	0,762	30,738	30,941	30,043	30,625	24	24	0	0	71,6	46,4	9	5,1	-
20.08.2021	0,728	30,227	30,465	29,535	30,152	24	24	0	0	71,7	47,1	9	5,1	-
21.08.2021	0,759	30,945	31,188	30,238	30,871	24	24	0	0	71,7	46,7	9	5,1	-
22.08.2021	0,806	31,527	31,773	30,805	31,453	24	24	0	0	72	46	9	5,1	-
23.08.2021	0,801	31,711	31,902	30,988	31,59	24	24	0	0	71,6	45,8	9	5,1	-
Итого:	22,089	6007,972	6039,043	5868,17	5909,781	618,14	618,14	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,089													

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 618,14

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.07.2021	875,84	28735,117	28319,711	28009,916	28056,072	11319,01	0,11
23.08.2021	897,93	34743,09	34358,754	33878,086	33965,852	11937,14	0,11

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.08.2021 19:11:13