

#94644#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 02.09.2024 по 23.09.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ремикс, ООО, УК
Машиностроительная 98-108, г. Калининград
4317

Заводской номер счётчика 1552899	Показания прибора, Гкал 23.09.2024	Предыдущие показания, Гкал 02.09.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	14,01	0,285	13.725 <i>+ газ</i>

15.032 П

Подпись исполнителя _____



#94643#

Отчёт за период с 02.09.2024 по 23.09.2024.

Номер абонента 4317
Порядковый номер 4846
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1552899
Номер системы 1
Отчёт сформирован 25.09.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNар, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
03.09.2024	-	0,639	33,481	33,144	32,7	32,709	24	24	0	0	72,6	53,1	9	5,1
04.09.2024	-	0,607	32,386	32,126	31,626	31,695	24	24	0	0	72,8	53,7	9	5,1
05.09.2024	-	0,63	33,454	33,135	32,678	32,699	24	24	0	0	72,4	53,2	9	5,1
06.09.2024	-	0,649	34,26	33,933	33,471	33,492	24	24	0	0	72,1	52,8	9	5,1
07.09.2024	-	0,62	32,742	32,445	31,977	32,015	24	24	0	0	72,7	53,3	9	5,1
08.09.2024	-	0,657	33,562	33,25	32,776	32,818	24	24	0	0	72,8	52,8	9	5,1
09.09.2024	-	0,617	33,356	33,056	32,583	32,615	24	24	0	0	72,4	53,5	9	5,1
10.09.2024	-	0,627	33,911	33,623	33,128	33,178	24	24	0	0	72,2	53,4	9	5,1
11.09.2024	-	0,645	33,918	33,652	33,13	33,211	24	24	0	0	72,5	53,1	9	5,1
12.09.2024	-	0,671	34,572	34,367	33,773	33,926	24	24	0	0	72,2	52,4	9	5,1
13.09.2024	-	0,679	35,157	34,938	34,347	34,491	24	24	0	0	72,1	52,4	9	5,1
14.09.2024	-	0,68	35,025	34,761	34,215	34,316	24	24	0	0	72,2	52,4	9	5,1
15.09.2024	-	0,686	35,631	35,43	34,809	34,974	24	24	0	0	72,2	52,6	9	5,1
16.09.2024	-	0,672	34,83	34,624	34,021	34,176	24	24	0	0	72,4	52,8	9	5,1
17.09.2024	-	0,664	34,939	34,732	34,131	34,279	24	24	0	0	72,3	52,9	9	5,1
18.09.2024	-	0,683	33,265	33,061	32,497	32,655	24	24	0	0	72,2	51,3	9	5,1
19.09.2024	-	0,641	32,238	32,073	31,491	31,668	24	24	0	0	72,3	52,1	9	5,1
20.09.2024	-	0,64	32,714	32,544	31,954	32,127	24	24	0	0	72,4	52,5	9	5,1
21.09.2024	-	0,644	33,641	33,45	32,865	33,018	23,99	23,99	0	0	72,1	52,6	9	5,1
22.09.2024	-	0,71	35,389	35,212	34,574	34,775	24	24	0	0	72	51,6	9	5,1
23.09.2024	-	0,665	34,703	34,523	33,902	34,078	24	24	0	0	72,1	52,6	9	5,1
Итого:	-	13,726	713,174	708,079	696,648	698,915	503,99	503,99	-	-	72,33	52,72	9	5,1

Общее время работы системы

504 час.

Период нормальной работы системы

503,99 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNар, ч	Ttn, ч
02.09.2024	0,285	13,712	13,573	13,389	13,403	9,84	0
23.09.2024	14,01	726,886	721,654	710,039	712,317	513,82	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
