

# #24664#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 30.09.2021

Потребитель Ремикс, ООО, УК  
Адрес потребителя Машиностроительная 98-108, г. Калининград  
Номер абонента 4317  
Порядковый номер 4846  
Тип теплосчётчика ТЭМ-104  
Заводской номер 1552899  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2021	0,859	33,355	33,488	32,594	33,164	24	24	0	0	71,8	45,5	9	5,1	-
25.09.2021	0,885	33,613	33,75	32,848	33,434	24	24	0	0	71,7	44,8	9	5,1	-
26.09.2021	0,906	33,996	34,145	33,219	33,824	24	24	0	0	71,8	44,6	9	5,1	-
27.09.2021	0,822	31,957	32,121	31,227	31,809	24	24	0	0	71,9	45,6	9	5,1	-
28.09.2021	0,9	33,324	33,484	32,559	33,168	24	24	0	0	72	44,4	9	5,1	-
29.09.2021	0,878	32,438	32,629	31,691	32,336	24	24	0	0	71,8	44,2	9	5,1	-
30.09.2021	0,888	32,047	32,27	31,316	31,984	24	24	0	0	71,7	43,4	9	5,1	-
Итого:	6,138	230,73	231,887	225,454	229,719	168	168	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,138													

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

### Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2021	922,166	35760,477	35380,434	34873,242	34977,566	12681,13	0,11
30.09.2021	928,304	35991,207	35612,32	35098,695	35207,285	12849,12	0,11

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
08.10.2021 12:41:50