

#24678#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель Ремикс, ООО, УК
Адрес потребителя Машиностроительная 98-108, г. Калининград
Номер абонента 4317
Порядковый номер 4846
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1552899
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	0,773	34,227	34,426	33,461	34,051	24	24	0	0	71	48	9	5,1	-
25.09.2022	0,796	34,156	34,34	33,387	33,98	24	24	0	0	71,2	47,4	9	5,1	-
26.09.2022	0,75	33,621	33,809	32,871	33,438	24	24	0	0	70,9	48,2	9	5,1	-
27.09.2022	0,754	33,305	33,445	32,559	33,086	24	24	0	0	71	47,9	9	5,1	-
28.09.2022	0,77	32,48	32,609	31,75	32,273	24	24	0	0	71,2	47	9	5,1	-
29.09.2022	0,8	32,941	33,062	32,199	32,727	24	24	0	0	71	46,3	9	5,1	-
30.09.2022	0,789	33,547	33,715	32,805	33,371	24	24	0	0	70,6	46,6	9	5,1	-
01.10.2022	0,783	32,66	32,801	31,934	32,469	24	24	0	0	70,9	46,5	9	5,1	-
02.10.2022	0,857	34,375	34,504	33,605	34,172	24	24	0	0	70,8	45,4	9	5,1	-
03.10.2022	0,799	33,32	33,477	32,57	33,133	24	24	0	0	71,1	46,6	9	5,1	-
04.10.2022	0,848	33,629	33,762	32,879	33,438	24	24	0	0	71,1	45,4	9	5,1	-
Итого:	8,719	368,261	369,95	360,02	366,138	264	264	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,719													

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2022	1734,777	64973,477	64512,805	63362,824	63815,352	21439,78	0,11
04.10.2022	1743,495	65341,738	64882,754	63722,844	64181,488	21703,78	0,11

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:37:29