

#24671#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.12.2020 по 23.01.2021

| | |
|-------------------|---|
| Потребитель | Ремикс, ООО, УК |
| Адрес потребителя | Машиностроительная 98-108, г. Калининград |
| Номер абонента | 4317 |
| Порядковый номер | 4846 |
| Тип теплосчётчика | ТЭМ-104 |
| Заводской номер | 1552899 |
| Номер системы | 1 |

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TRab | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|---------|---------|--------|----------|----------|-------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| 23.12.2020 | 3,056 | 97,565 | 96,382 | 0 | 95,266 | 95,64 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73 | 41 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | 5,2 |
| 24.12.2020 | 3,379 | 112,003 | 110,669 | 0 | 109,306 | 109,725 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,9 | 43,1 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | 2,5 |
| 25.12.2020 | 3,053 | 97,881 | 96,61 | 0 | 95,456 | 95,781 | 0 | 22,84 | 22,84 | 0 | 0 | 75,1 | 43,2 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | 2,6 |
| 26.12.2020 | 3,563 | 107,438 | 105,942 | 0 | 104,667 | 105,05 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 76,7 | 42,8 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | 1,5 |
| 27.12.2020 | 3,968 | 120,285 | 118,529 | 0 | 117,003 | 117,398 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 79,2 | 45,4 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | -0,5 |
| 28.12.2020 | 3,743 | 120,827 | 119,253 | 0 | 117,751 | 118,162 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 76,2 | 44,4 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | 2,2 |
| 29.12.2020 | 3,252 | 104,012 | 102,719 | 0 | 101,56 | 101,926 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73 | 41,1 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | 4,7 |
| 30.12.2020 | 3,565 | 117,557 | 116,221 | 0 | 114,74 | 115,248 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,7 | 42,7 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | 1,6 |
| 31.12.2020 | 3,901 | 112,954 | 111,293 | 0 | 109,935 | 110,347 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 78,3 | 42,9 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | 0,4 |
| 01.01.2021 | 3,791 | 119,924 | 118,258 | 0 | 116,69 | 117,083 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 78,7 | 46,3 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | -2,4 |
| 02.01.2021 | 3,766 | 116,898 | 115,297 | 0 | 113,789 | 114,213 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 78,1 | 45,1 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | -0,2 |
| 03.01.2021 | 4,017 | 123,338 | 121,632 | 0 | 120,009 | 120,473 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 78,7 | 45,4 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | -0,9 |
| 04.01.2021 | 3,944 | 120,789 | 119,101 | 0 | 117,451 | 117,915 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 79,8 | 46,3 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | -0,5 |
| 05.01.2021 | 3,864 | 118,009 | 116,391 | 0 | 114,814 | 115,282 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 78,9 | 45,3 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | 0,4 |
| 06.01.2021 | 3,809 | 115,053 | 113,443 | 0 | 112,006 | 112,43 | 0 | 23,99 | 23,99 | 0 | 0 | 77,9 | 44 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | 0,2 |
| 07.01.2021 | 3,623 | 110,676 | 109,107 | 0 | 107,739 | 108,109 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 78 | 44,5 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | 0,2 |
| 08.01.2021 | 3,629 | 109,647 | 108,03 | 0 | 106,747 | 107,068 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 77,8 | 43,9 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | 0,2 |
| 09.01.2021 | 3,852 | 114,23 | 112,535 | 0 | 111,08 | 111,476 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 79,7 | 45,1 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | -1 |
| 10.01.2021 | 3,811 | 112,499 | 110,794 | 0 | 109,335 | 109,713 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 80,6 | 45,8 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | -0,6 |
| 11.01.2021 | 3,689 | 111,601 | 109,977 | 0 | 108,618 | 108,972 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 78,3 | 44,4 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | 0,3 |
| 12.01.2021 | 3,689 | 112,811 | 111,135 | 0 | 109,826 | 110,125 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 77,9 | 44,4 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | 0,1 |
| 13.01.2021 | 3,665 | 111,415 | 109,826 | 0 | 108,469 | 108,838 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 77,8 | 44,1 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | 0,2 |
| 14.01.2021 | 4,019 | 119,474 | 117,692 | 0 | 116,087 | 116,516 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 80,9 | 46,4 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | -2,7 |
| 15.01.2021 | 4,235 | 122,909 | 120,98 | 0 | 119,208 | 119,665 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 83,7 | 48,3 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | -6 |
| 16.01.2021 | 4,657 | 136,015 | 133,879 | 0 | 131,692 | 132,25 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 86,4 | 51,1 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | -8,2 |
| 17.01.2021 | 5,486 | 161,749 | 159,054 | 0 | 156,135 | 156,757 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 90,8 | 55,8 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | -15,6 |
| 18.01.2021 | 4,854 | 130,402 | 128,068 | 0 | 125,866 | 126,426 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 90,9 | 52,5 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | -7,6 |
| 19.01.2021 | 4,912 | 136,733 | 134,381 | 0 | 132,067 | 132,635 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 89,9 | 52,8 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | -9,6 |
| 20.01.2021 | 4,156 | 124,134 | 122,246 | 0 | 120,47 | 120,913 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 82,7 | 48,3 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | -0,7 |
| 21.01.2021 | 3,477 | 112,734 | 111,228 | 0 | 109,932 | 110,25 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,2 | 43,6 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | 4 |
| 22.01.2021 | 3,193 | 99,929 | 98,575 | 0 | 97,447 | 97,757 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,2 | 42,5 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | 4,3 |
| 23.01.2021 | 3,453 | 107,609 | 106,133 | 0 | 104,93 | 105,256 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,3 | 42,4 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| Итого: | 123,071 | 3739,1 | 3685,38 | 0 | 3636,091 | 3649,399 | 0 | 766,83 | 766,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 123,071 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 768
Период нормальной работы системы, ч 766,83

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|---------|--------|
| 22.12.2020 | 376,514 | 12486,126 | 12249,236 | 0 | 12190,705 | 12147,565 | 0 | 6209,01 | 0,11 |
| 23.01.2021 | 499,586 | 16225,225 | 15934,614 | 0 | 15826,795 | 15796,965 | 0 | 6975,83 | 0,11 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

| |
|---|
| ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25.01.2021 12:47:11 |
|---|