

#120182#

Тип теплосчётчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчётчика:

1552189

Номер абонента:

Адрес установки:

Батальная, 69а ООО Мастер

Система

1

Р-Подача

 $Q = M1(h1 - h2)$

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax кгц
1	80	0,400	160,0	---	---
2	80	0,400	160,0	---	---

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 24.02.2025 по 23.03.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
24.02	3,615	115,5	115,9	0,5	---	74,59	43,36	0,90	0,50	24,00
25.02	3,580	105,4	105,9	0,5	---	76,91	43,01	0,90	0,50	24,00
26.02	3,576	105,0	105,8	0,8	---	76,93	42,94	0,90	0,50	24,00
27.02	3,479	106,0	106,6	0,5	---	76,28	43,54	0,90	0,50	24,00
28.02	3,513	114,4	114,6	0,2	---	74,25	43,61	0,90	0,50	24,00
01.03	3,593	115,2	115,6	0,3	---	74,21	43,12	0,90	0,50	24,00
02.03	3,763	120,9	121,2	0,2	---	74,27	43,24	0,90	0,50	24,00
Итого:	25,12	782,3	785,5	3,2	0,0	75,29	43,26	0,90	0,50	168,00
03.03	3,684	119,9	120,2	0,3	---	74,14	43,51	0,90	0,50	24,00
04.03	3,786	123,0	123,3	0,3	---	74,04	43,33	0,90	0,50	24,00
05.03	3,643	119,9	120,4	0,4	---	74,07	43,78	0,90	0,50	24,00
06.03	3,595	119,9	120,1	0,2	---	73,84	43,94	0,90	0,50	24,00
07.03	3,510	115,4	115,9	0,5	---	74,01	43,69	0,90	0,50	24,00
08.03	3,410	112,6	113,4	0,9	---	74,06	43,84	0,90	0,50	24,00
09.03	3,394	112,4	113,1	0,7	---	74,05	43,94	0,90	0,50	24,00
Итого:	25,02	823,1	826,3	3,3	0,0	74,03	43,71	0,90	0,50	167,99
10.03	3,329	111,8	112,4	0,7	---	73,98	44,29	0,90	0,50	24,00
11.03	3,423	112,6	113,4	0,8	---	74,06	43,76	0,90	0,50	24,00
12.03	3,391	110,5	111,3	0,8	---	74,17	43,58	0,90	0,50	24,00
13.03	3,451	111,3	111,7	0,4	---	74,30	43,37	0,90	0,50	24,00
14.03	3,486	113,3	113,6	0,3	---	74,39	43,70	0,90	0,50	24,00
15.03	3,654	119,1	119,4	0,3	---	74,43	43,82	0,90	0,50	24,00
16.03	3,723	119,9	120,3	0,4	---	74,39	43,42	0,90	0,50	24,00
Итого:	24,46	798,4	802,1	3,7	0,0	74,25	43,70	0,90	0,50	167,99
17.03	3,699	121,2	121,5	0,3	---	74,55	44,11	0,90	0,50	24,00
18.03	3,771	126,6	126,9	0,3	---	74,31	44,60	0,90	0,50	24,00
19.03	3,673	121,7	122,0	0,3	---	74,24	44,14	0,90	0,50	24,00
20.03	3,567	117,7	118,1	0,4	---	74,24	44,00	0,90	0,50	24,00
21.03	3,497	116,0	116,4	0,4	---	74,07	44,00	0,90	0,50	24,00
22.03	3,528	115,0	115,5	0,4	---	74,19	43,60	0,90	0,50	24,00
23.03	3,586	126,0	126,1	0,1	---	72,21	43,82	0,90	0,50	24,00
Итого:	25,32	844,1	846,3	2,2	0,0	73,96	44,04	0,90	0,50	168,00
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	---	---	---	---	0,00
Итого:	99,92	3247,9	3260,3	12,4	0,0	74,37	43,69	0,90	0,50	672,0

dT= 30,68

Общее время работы теплосистемы, ч	672,0	=	Tнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Tтех.н, ч
	672,0	=	672,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		99,92					
Показания интеграторов	На 24:00 23.02.2025	На 24:00 23.03.2025	Результат за период		На 10:00 26.03.2025		
Количество теплоты, Гкал	1244,58	1344,50	99,92		1352,81		
Расход теплоносителя M1, т	42110,2	45358,1	3247,9		45634,7		
Расход теплоносителя M2, т	42372,8	45633,2	3260,3		45910,3		
Время наработки, ч	12149,4	12821,4	672,0		12880,2		
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н.			0,0				

Представитель абонента

Представитель теплосети

TSTAT v5.26

