

#134114#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мастер, ООО, УК

Батальная 69а, г. Калининград

4342

5169

ТЭМ-104

1552189

1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | Q,<br>Гкал | V1, м3   | V2, м3   | V3,<br>м3 | M1, т  | M2, т   | M3,<br>т | TRab   | TNar,<br>ч | TekErr | TehErr | t1,<br>°C | t2,<br>°C | t3,<br>°C | p1,<br>МПа | p2,<br>МПа | p3,<br>МПа | TempNar,<br>°C |
|------------|------------|----------|----------|-----------|--------|---------|----------|--------|------------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|----------------|
| 24.05.2025 | 1,005      | 59,68    | 59,871   | 0         | 58,336 | 59,059  | 0        | 24     | 24         | 0      | 0      | 71,3      | 54,1      | 0         | 9          | 5,1        | 0,1        | -              |
| 25.05.2025 | 1,049      | 61,68    | 61,664   | 0         | 60,285 | 60,828  | 0        | 24     | 24         | 0      | 0      | 71,4      | 54        | 0         | 9          | 5,1        | 0,1        | -              |
| 26.05.2025 | 0,966      | 59,062   | 59,105   | 0         | 57,734 | 58,285  | 0        | 24     | 24         | 0      | 0      | 71,2      | 54,6      | 0         | 9          | 5,1        | 0,1        | -              |
| 27.05.2025 | 0,952      | 58,086   | 58,129   | 0         | 56,77  | 57,324  | 0        | 24     | 24         | 0      | 0      | 71,4      | 54,7      | 0         | 9          | 5,1        | 0,1        | -              |
| 28.05.2025 | 0,918      | 55,051   | 54,969   | 0         | 53,793 | 54,207  | 0        | 24     | 24         | 0      | 0      | 71,7      | 54,8      | 0         | 9          | 5,1        | 0,1        | -              |
| 29.05.2025 | 0,928      | 54,102   | 54,07    | 0         | 52,883 | 53,344  | 0        | 24     | 24         | 0      | 0      | 71,2      | 53,8      | 0         | 9          | 5,1        | 0,1        | -              |
| 30.05.2025 | 0,95       | 53,715   | 53,777   | 0         | 52,508 | 53,066  | 0        | 24     | 24         | 0      | 0      | 71,2      | 53,2      | 0         | 9          | 5,1        | 0,1        | -              |
| 31.05.2025 | 0,916      | 53,27    | 53,281   | 0         | 52,07  | 52,566  | 0        | 24     | 24         | 0      | 0      | 71,1      | 53,6      | 0         | 9          | 5,1        | 0,1        | -              |
| 01.06.2025 | 0,927      | 53,152   | 53,191   | 0         | 51,949 | 52,48   | 0        | 24     | 24         | 0      | 0      | 71,3      | 53,6      | 0         | 9          | 5,1        | 0          | -              |
| 02.06.2025 | 0,902      | 51,645   | 51,645   | 0         | 50,477 | 50,953  | 0        | 24     | 24         | 0      | 0      | 71,6      | 53,8      | 0         | 9          | 5,1        | 0          | -              |
| 03.06.2025 | 0,924      | 54,348   | 54,316   | 0         | 53,125 | 53,586  | 0        | 24     | 24         | 0      | 0      | 71,1      | 53,8      | 0         | 9          | 5,1        | 0          | -              |
| 04.06.2025 | 0,292      | 20,402   | 20,453   | 0         | 19,961 | 20,164  | 0        | 24     | 24         | 0      | 0      | 69,7      | 55,1      | 0         | 9          | 5,1        | 0          | -              |
| 05.06.2025 | 0,001      | 0,125    | 0        | 0         | 0,121  | 0       | 0        | 24     | 24         | 0      | 0      | 23,3      | 26,7      | 0         | 9          | 5,1        | 0          | -              |
| 06.06.2025 | 0,001      | 0,152    | 0        | 0         | 0,152  | 0       | 0        | 24     | 24         | 0      | 0      | 24        | 28,6      | 0         | 9          | 5,1        | 0          | -              |
| 07.06.2025 | 0          | 0,125    | 0        | 0         | 0,129  | 0       | 0        | 24     | 24         | 0      | 0      | 22,6      | 21,4      | 0         | 9          | 5,1        | 0          | -              |
| 08.06.2025 | 0          | 0,207    | 0        | 0         | 0,207  | 0       | 0        | 24     | 24         | 0      | 0      | 21,2      | 18,8      | 0         | 9          | 5,1        | 0          | -              |
| 09.06.2025 | 0          | 0,129    | 0        | 0         | 0,125  | 0       | 0        | 24     | 24         | 0      | 0      | 19,7      | 19,8      | 0         | 9          | 5,1        | 0          | -              |
| 10.06.2025 | 0          | 0,082    | 0        | 0         | 0,086  | 0       | 0        | 24     | 24         | 0      | 0      | 20,6      | 19,1      | 0         | 9          | 5,1        | 0          | -              |
| 11.06.2025 | 0          | 0,094    | 0        | 0         | 0,09   | 0       | 0        | 24     | 24         | 0      | 0      | 23,4      | 19,4      | 0         | 9          | 5,1        | 0          | -              |
| 12.06.2025 | 0          | 0,133    | 0        | 0         | 0,133  | 0       | 0        | 24     | 24         | 0      | 0      | 22,7      | 19        | 0         | 9          | 5,1        | 0          | -              |
| 13.06.2025 | 0,001      | 0,184    | 0        | 0         | 0,188  | 0       | 0        | 24     | 24         | 0      | 0      | 22,2      | 19,1      | 0         | 9          | 5,1        | 0          | -              |
| 14.06.2025 | 0,001      | 0,328    | 0        | 0         | 0,324  | 0       | 0        | 24     | 24         | 0      | 0      | 22        | 19,5      | 0         | 9          | 5,1        | 0          | -              |
| 15.06.2025 | 0          | 0,172    | 0        | 0         | 0,172  | 0       | 0        | 23,99  | 23,99      | 0      | 0      | 21,7      | 19,2      | 0         | 9          | 5,1        | 0          | -              |
| 16.06.2025 | 0          | 0,172    | 0        | 0         | 0,168  | 0       | 0        | 24     | 24         | 0      | 0      | 21,3      | 19,1      | 0         | 9          | 5,1        | 0          | -              |
| 17.06.2025 | 0,552      | 40,047   | 40,02    | 0         | 39,34  | 39,586  | 0        | 24     | 24         | 0      | 0      | 61,2      | 47,3      | 0         | 9          | 5,1        | 0          | -              |
| 18.06.2025 | 0,948      | 55,973   | 55,984   | 0         | 54,734 | 55,25   | 0        | 24     | 24         | 0      | 0      | 70,5      | 53,3      | 0         | 9          | 5,1        | 0          | -              |
| 19.06.2025 | 0,889      | 53,98    | 54,129   | 0         | 52,781 | 53,398  | 0        | 24     | 24         | 0      | 0      | 70,6      | 53,9      | 0         | 9          | 5,1        | 0          | -              |
| 20.06.2025 | 0,908      | 54,344   | 54,27    | 0         | 53,137 | 53,543  | 0        | 24     | 24         | 0      | 0      | 70,7      | 53,7      | 0         | 9          | 5,1        | 0,1        | -              |
| 21.06.2025 | 0,904      | 55,285   | 55,309   | 0         | 54,059 | 54,559  | 0        | 24     | 24         | 0      | 0      | 70,6      | 54        | 0         | 9          | 5,1        | 0,1        | -              |
| 22.06.2025 | 0,898      | 54,215   | 54,227   | 0         | 53,004 | 53,492  | 0        | 24     | 24         | 0      | 0      | 70,8      | 53,9      | 0         | 9          | 5,1        | 0          | -              |
| 23.06.2025 | 0,838      | 52,637   | 52,414   | 0         | 51,469 | 51,691  | 0        | 24     | 24         | 0      | 0      | 70,7      | 54,5      | 0         | 9          | 5,1        | 0          | -              |
| Итого:     | 16,67      | 1002,577 | 1000,824 | 0         | 980,31 | 987,381 | 0        | 743,99 | 743,99     | 0      | 0      | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0              |
| Гкал       | 16,67      |          |          |           |        |         |          |        |            |        |        |           |           |           |            |            |            |                |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

743,99

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, Гкал  | V1, м3    | V2, м3    | V3, м3 | M1, т     | M2, т     | M3, т | TNar, ч  | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|----------|--------|
| 23.05.2025 | 1458,37  | 51136,41  | 50676,07  | 0      | 49916,195 | 50214,695 | 0     | 14285,32 | 0      |
| 23.06.2025 | 1475,039 | 52138,984 | 51676,895 | 0      | 50896,504 | 51202,078 | 0     | 15029,29 | 0,01   |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МПП«Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.06.2025 11:17:22