

#148831#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Мастер, ООО, УК
Батальная 69а, г. Калининград
4342
5169
ТЭМ-104
1552189
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0,894	67,812	67,953	0	66,395	67	0	24	24	0	0	68,4	55,1	0	9	5,1	0	-
25.08.2025	0,227	43,859	43,344	0	43,262	42,844	0	24	24	0	0	54,4	49,3	0	9	5,1	0	-
26.08.2025	0,001	0,242	0	0	0,242	0	0	24	24	0	0	23,3	25	0	9	5,1	0	-
27.08.2025	0,001	0,18	0	0	0,176	0	0	24	24	0	0	22,9	25,6	0	9	5,1	0	-
28.08.2025	0	0,234	0	0	0,234	0	0	24	24	0	0	22,1	22,5	0	9	5,1	0	-
29.08.2025	0	0,109	0	0	0,113	0	0	24	24	0	0	21,6	20,5	0	9	5,1	0	-
30.08.2025	0,154	20,137	18,812	0	19,871	18,621	0	23,99	23,99	0	0	51,7	44	0	9	5,1	0	-
31.08.2025	1,004	76,414	76,582	0	74,793	75,484	0	24	24	0	0	68,9	55,5	0	9	5,1	0	-
01.09.2025	0,837	56,316	56,309	0	55,062	55,504	0	24	24	0	0	70,8	55,6	0	9	5,1	0	-
02.09.2025	0,845	57,707	57,594	0	56,426	56,766	0	24	24	0	0	70,7	55,8	0	9	5,1	0	-
03.09.2025	0,82	56,535	56,484	0	55,27	55,66	0	24	24	0	0	70,8	56,1	0	9	5,1	0	-
04.09.2025	0,809	56,789	56,773	0	55,531	55,941	0	24	24	0	0	70,6	56,2	0	9	5,1	0	-
05.09.2025	0,807	56,914	57,141	0	55,645	56,305	0	24	24	0	0	70,8	56,4	0	9	5,1	0	-
06.09.2025	0,795	56,684	57,031	0	55,426	56,191	0	24	24	0	0	70,6	56,4	0	9	5,1	0	-
07.09.2025	0,818	58,629	58,508	0	57,332	57,648	0	24	24	0	0	70,6	56,4	0	9	5,1	0	-
08.09.2025	0,821	58,891	58,285	0	57,578	57,422	0	23,99	23,99	0	0	70,7	56,5	0	9	5,1	0	-
09.09.2025	0,809	58,148	58,496	0	56,852	57,629	0	24	24	0	0	70,8	56,7	0	9	5,1	0	-
10.09.2025	0,824	58,988	59,383	0	57,668	58,496	0	24	24	0	0	70,9	56,7	0	9	5,1	0	-
11.09.2025	0,8	57,316	57,672	0	56,043	56,816	0	24	24	0	0	70,8	56,6	0	9	5,1	0	-
12.09.2025	0,781	57,402	57,445	0	56,125	56,59	0	24	24	0	0	70,6	56,8	0	9	5,1	0	-
13.09.2025	0,792	57,363	57,695	0	56,086	56,836	0	24	24	0	0	70,8	56,7	0	9	5,1	0	-
14.09.2025	0,829	60,27	60,691	0	58,926	59,789	0	24	24	0	0	70,8	56,8	0	9	5,1	0	-
15.09.2025	0,779	56,25	56,516	0	54,996	55,672	0	24	24	0	0	70,8	56,7	0	9	5,1	0	-
16.09.2025	0,863	64,207	64,309	0	62,785	63,344	0	24	24	0	0	70,6	57	0	9	5,1	0	-
17.09.2025	0,887	66,23	66,375	0	64,785	65,406	0	24	24	0	0	69,9	56,3	0	9	5,1	0	-
18.09.2025	0,881	63,691	63,758	0	62,301	62,828	0	24	24	0	0	70,1	56	0	9	5,1	0	-
19.09.2025	0,893	64,566	64,781	0	63,152	63,836	0	24	24	0	0	70,2	56,1	0	9	5,1	0	-
20.09.2025	0,861	61,398	61,633	0	60,047	60,738	0	24	24	0	0	70,3	56	0	9	5,1	0	-
21.09.2025	0,85	60,223	60,391	0	58,891	59,512	0	24	24	0	0	70,4	56,1	0	9	5,1	0	-
22.09.2025	0,852	62,277	62,559	0	60,914	61,641	0	24	24	0	0	70,2	56,3	0	9	5,1	0	-
23.09.2025	0,884	63,754	64,035	0	62,352	63,098	0	24	24	0	0	70,3	56,2	0	9	5,1	0	-
Итого:	21,418	1579,535	1580,555	0	1545,279	1557,617	0	743,98	743,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,418																	

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч743,98

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2025	1523,104	55260,879	54799,695	0	53949,047	54281,066	0	16493,12	0,01
23.09.2025	1544,521	56840,418	56380,25	0	55494,324	55838,684	0	17237,09	0,01

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МПП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.09.2025 16:30:46