

#125546#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер


Теплосервис, ООО, УК  
Машиностроительная 60, г. Калининград  
4817

| Заводской<br>номер<br>счётчика<br>1559909       | Показания<br>прибора,<br>Гкал<br>23.04.2025 | Предыдущие<br>показания,<br>Гкал<br>23.03.2025 | Разность<br>показаний,<br>Гкал |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|
| Количество<br>тепловой<br>энергии,<br>система 1 | 319,653                                     | 295,513                                        | 24.14                          |

Подпись исполнителя



с 06.04.25 неслр  
мл, мл



#124879#

Отчёт за период с 23.03.2025 по 23.04.2025.

Номер абонента 4817  
 Порядковый номер 5193  
 Тип теплосчётчика ТЭМ-104  
 Заводской номер 1559909  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 29.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | t <sub>нар</sub> , °C | Q, Гкал | V1, м3   | V2, м3   | M1, т    | M2, т    | TRab, | TNар, ч | TekErr, | TehErr, | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа |
|------------|-----------------------|---------|----------|----------|----------|----------|-------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|
| 24.03.2025 | 5,5                   | 2,208   | 255,922  | 255,26   | 249,424  | 250,021  | 24    | 24      | 0       | 0       | 76,1   | 67,3   | 9       | 5,1     |
| 25.03.2025 | 4,4                   | 1,236   | 169,244  | 169,047  | 164,945  | 165,447  | 24    | 24      | 0       | 0       | 76,1   | 68,7   | 9       | 5,1     |
| 26.03.2025 | 6,9                   | 2,17    | 260,359  | 259,965  | 253,756  | 254,594  | 24    | 24      | 0       | 0       | 76     | 67,6   | 9       | 5,1     |
| 27.03.2025 | 5,7                   | 2,21    | 262,521  | 262,076  | 255,848  | 256,658  | 24    | 24      | 0       | 0       | 76,1   | 67,6   | 9       | 5,1     |
| 28.03.2025 | 8,9                   | 1,807   | 257,979  | 257,752  | 251,387  | 252,184  | 24    | 24      | 0       | 0       | 76,3   | 69,2   | 9       | 5,1     |
| 29.03.2025 | 9,9                   | 1,599   | 254,854  | 254,691  | 248,379  | 249,113  | 24    | 24      | 0       | 0       | 76,1   | 69,8   | 9       | 5,1     |
| 30.03.2025 | 6,8                   | 2,127   | 260,58   | 260,232  | 253,969  | 254,83   | 24    | 24      | 0       | 0       | 76     | 67,8   | 9       | 5,1     |
| 31.03.2025 | 5,9                   | 2,095   | 262,846  | 262,555  | 256,164  | 257,061  | 24    | 24      | 0       | 0       | 76,1   | 68     | 9       | 5,1     |
| 01.04.2025 | -                     | 2,226   | 262,955  | 262,594  | 256,285  | 257,188  | 24    | 24      | 0       | 0       | 76     | 67,4   | 9       | 5,1     |
| 02.04.2025 | -                     | 1,702   | 245,562  | 245,211  | 239,314  | 239,924  | 23    | 23      | 0       | 0       | 76,2   | 69,2   | 9       | 5,1     |
| 03.04.2025 | -                     | 1,464   | 248,465  | 247,463  | 242,139  | 241,979  | 24    | 24      | 0       | 0       | 76,2   | 70,2   | 9       | 5,1     |
| 04.04.2025 | -                     | 1,561   | 219,457  | 218,223  | 213,885  | 213,553  | 24    | 24      | 0       | 0       | 76,1   | 68,9   | 9       | 5,1     |
| 05.04.2025 | -                     | 0,689   | 80,941   | 80,709   | 78,873   | 79,037   | 24    | 24      | 0       | 0       | 76,3   | 67,7   | 9       | 5,1     |
| 06.04.2025 | -                     | 0,242   | 25,365   | 25,906   | 24,717   | 25,383   | 24    | 24      | 0       | 0       | 76,3   | 66,6   | 9       | 5,1     |
| 07.04.2025 | -                     | 0,109   | 11,805   | 12,549   | 11,504   | 12,295   | 24    | 24      | 0       | 0       | 76,3   | 66,9   | 9       | 5,1     |
| 08.04.2025 | -                     | 0,261   | 30,225   | 30,746   | 29,455   | 30,113   | 24    | 24      | 0       | 0       | 76,2   | 67,4   | 9       | 5,1     |
| 09.04.2025 | -                     | 0,065   | 8,916    | 9,189    | 8,689    | 8,992    | 24    | 24      | 0       | 0       | 76,2   | 68,8   | 9       | 5,1     |
| 10.04.2025 | -                     | 0,052   | 5,783    | 6,105    | 5,637    | 5,982    | 24    | 24      | 0       | 0       | 76,1   | 67     | 9       | 5,1     |
| 11.04.2025 | -                     | 0,063   | 7,996    | 8,193    | 7,801    | 8,029    | 24    | 24      | 0       | 0       | 74,4   | 66,4   | 9       | 5,1     |
| 12.04.2025 | -                     | 0,056   | 7,328    | 7,52     | 7,15     | 7,367    | 24    | 24      | 0       | 0       | 74,2   | 66,5   | 9       | 5,1     |
| 13.04.2025 | -                     | 0,011   | 1,951    | 2,311    | 1,902    | 2,262    | 24    | 24      | 0       | 0       | 74,4   | 68,9   | 9       | 5,1     |
| 14.04.2025 | -                     | 0,023   | 3,889    | 4,385    | 3,795    | 4,291    | 24    | 24      | 0       | 0       | 74,2   | 68,3   | 9       | 5,1     |
| 15.04.2025 | -                     | 0,077   | 13,439   | 14,488   | 13,115   | 14,184   | 24    | 24      | 0       | 0       | 74     | 68,2   | 9       | 5,1     |
| 16.04.2025 | -                     | 0,024   | 4,752    | 5,324    | 4,637    | 5,209    | 24    | 24      | 0       | 0       | 73,9   | 68,9   | 9       | 5,1     |
| 17.04.2025 | -                     | 0       | 0,031    | 0,072    | 0,031    | 0,07     | 24    | 24      | 0       | 0       | 73,6   | 70,3   | 9       | 5,1     |
| 18.04.2025 | -                     | 0,01    | 5,428    | 6,58     | 5,299    | 6,432    | 24    | 24      | 0       | 0       | 73     | 71,3   | 9       | 5,1     |
| 19.04.2025 | -                     | 0,02    | 9,906    | 10,852   | 9,674    | 10,605   | 24    | 24      | 0       | 0       | 73,1   | 71,1   | 9       | 5,1     |
| 20.04.2025 | -                     | 0,018   | 9,934    | 10,863   | 9,697    | 10,613   | 24    | 24      | 0       | 0       | 73,3   | 71,5   | 9       | 5,1     |
| 21.04.2025 | -                     | 0,011   | 5,75     | 6,861    | 5,613    | 6,705    | 24    | 24      | 0       | 0       | 73,4   | 71,5   | 9       | 5,1     |
| 22.04.2025 | -                     | 0,006   | 3,355    | 3,648    | 3,275    | 3,564    | 24    | 24      | 0       | 0       | 73,1   | 71,4   | 9       | 5,1     |
| 23.04.2025 | -                     | 0       | 0        | 0,002    | 0        | 0,002    | 24    | 24      | 0       | 0       | 73,2   | 72,1   | 9       | 5,1     |
| Итого:     | 6,9                   | 24,142  | 3197,538 | 3201,372 | 3116,359 | 3133,687 | 743   | 743     | -       | -       | 75,11  | 68,79  | 9       | 5,1     |

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 743 час.

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, Гкал | V1, м3    | V2, м3    | M1, т     | M2, т     | TNар, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|
| 23.03.2025 | 295,513 | 26315,344 | 26198,078 | 25610,139 | 25665,611 | 2674,33 | 0,05   |
| 23.04.2025 | 319,653 | 29512,883 | 29399,451 | 28726,498 | 28799,299 | 3417,33 | 0,05   |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения