

# #24591#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель	Ремикс, ООО, УК
Адрес потребителя	Машиностроительная 60, г. Калининград
Номер абонента	4317
Порядковый номер	5193
Тип теплосчётчика	ТЭМ-104
Заводской номер	1559909
Номер системы	1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	4,338	177,312	176,68	173,258	174,883	24	24	0	0	71,7	46,8	9	5,1	4
25.04.2021	4,471	179,531	178,875	175,422	177,086	24	24	0	0	71,9	46,4	9	5,1	3,7
26.04.2021	4,557	183,656	183,016	179,445	181,172	24	24	0	0	71,9	46,6	9	5,1	2,9
27.04.2021	4,27	172,312	171,672	168,359	169,945	24	24	0	0	71,9	46,6	9	5,1	4,1
28.04.2021	4,152	171,031	170,422	167,141	168,688	24	24	0	0	71,6	46,8	9	5,1	6,7
29.04.2021	3,839	156,953	156,383	153,422	154,836	24	24	0	0	71,1	46,2	9	5,1	9,3
30.04.2021	3,701	151,148	150,555	147,836	149,141	24	24	0	0	70,2	45,2	9	5,1	7
01.05.2021	3,155	132,203	131,664	129,336	130,391	24	24	0	0	69,8	45,4	9	5,1	7,3
02.05.2021	0,649	24,453	24,219	23,961	24,055	24	24	0	0	66,7	39,6	9	5,1	6,2
03.05.2021	1,005	58,711	58,578	57,516	57,891	24	24	0	0	67,3	49,9	9	5,1	5,8
04.05.2021	1,285	88,883	88,859	87,055	87,688	24	24	0	0	67,8	53,1	9	5,1	9,6
05.05.2021	1,244	87,953	87,977	86,141	86,805	24	24	0	0	67,9	53,5	9	5,1	10,4
06.05.2021	1,266	89,125	89,117	87,289	87,938	24	24	0	0	67,8	53,4	9	5,1	6,9
07.05.2021	1,277	86,602	86,57	84,797	85,43	24	24	0	0	68,3	53,3	9	5,1	6,9
08.05.2021	1,263	80,484	80,391	78,781	79,344	24	24	0	0	68,6	52,7	9	5,1	6,3
09.05.2021	1,257	81,734	81,664	80,016	80,594	24	24	0	0	68,7	53	9	5,1	11,1
10.05.2021	1,279	82,961	82,898	81,219	81,812	24	24	0	0	68,6	53	9	5,1	17,8
11.05.2021	1,231	84,594	84,57	82,828	83,453	24	24	0	0	68,2	53,4	9	5,1	19,7
12.05.2021	1,132	83,016	83,07	81,289	81,938	24	24	0	0	68	54,2	9	5,1	19,2
13.05.2021	1,128	82,117	82,156	80,422	81,039	24	24	0	0	68	54,1	9	5,1	9,9
14.05.2021	1,072	76,453	76,477	74,859	75,438	24	24	0	0	68,1	53,9	9	5,1	10,6
15.05.2021	1,126	75,086	75,055	73,508	74,062	24	24	0	0	68,6	53,4	9	5,1	10
16.05.2021	1,178	78,508	78,492	76,859	77,453	24	24	0	0	68,6	53,4	9	5,1	12,5
17.05.2021	1,156	80,789	80,797	79,102	79,703	24	24	0	0	68,4	53,8	9	5,1	14,5
18.05.2021	1,065	80,539	80,586	78,859	79,469	24	24	0	0	68,2	54,7	9	5,1	11,4
19.05.2021	1,164	84,781	84,82	83,023	83,664	24	24	0	0	68,2	54,2	9	5,1	10,4
20.05.2021	1,115	83,102	83,156	81,367	82	24	24	0	0	68,2	54,6	9	5,1	-
21.05.2021	1,092	80,734	80,781	79,055	79,664	24	24	0	0	68,3	54,5	9	5,1	14
22.05.2021	1,186	80,57	80,555	78,867	79,484	24	24	0	0	68,7	53,7	9	5,1	-
23.05.2021	1,185	80,172	80,188	78,484	79,102	24	24	0	0	68,8	53,8	9	5,1	-
Итого:	57,838	3055,513	3050,243	2989,516	3014,168	720	720	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	57,838													

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2021	1877,232	89128,383	89853,352	87073,266	88778,898	12652,83	0,01
23.05.2021	1935,068	92183,898	92903,594	90062,781	91793,062	13372,83	0,01

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.05.2021 7:31:09