

#24592#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель	Ремикс, ООО, УК
Адрес потребителя	Машиностроительная 60, г. Калининград
Номер абонента	4317
Порядковый номер	5193
Тип теплосчётчика	ТЭМ-104
Заводской номер	1559909
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2021	1,1	79,273	79,328	77,602	78,234	24	24	0	0	68,6	54,5	9	5,1	16
25.05.2021	1,112	81,195	81,25	79,5	80,125	24	24	0	0	68,4	54,5	9	5,1	-
26.05.2021	1,093	81,508	81,57	79,805	80,445	24	24	0	0	68,4	54,7	9	5,1	-
27.05.2021	1,149	85,43	85,492	83,648	84,305	24	24	0	0	68,2	54,5	9	5,1	-
28.05.2021	1,076	92,641	92,844	90,766	91,523	24	24	0	0	67,2	55,4	9	5,1	11
29.05.2021	1,076	91,805	92,023	89,938	90,711	24	24	0	0	67,3	55,4	9	5,1	12,3
30.05.2021	1,183	96,766	96,945	94,789	95,578	24	24	0	0	67,4	55	9	5,1	-
31.05.2021	1,076	93,719	93,938	91,82	92,602	24	24	0	0	67,2	55,6	9	5,1	16
01.06.2021	1,073	95,5	95,742	93,578	94,367	24	24	0	0	67,1	55,7	9	5,1	-
02.06.2021	1,099	95,656	95,891	93,719	94,516	24	24	0	0	67,2	55,5	9	5,1	-
03.06.2021	1,032	93,25	93,484	91,367	92,133	24	24	0	0	67,1	55,8	9	5,1	15
04.06.2021	0,989	90,227	90,461	88,398	89,148	24	24	0	0	67,1	56	9	5,1	-
05.06.2021	1,037	92,102	92,344	90,242	91,016	24	24	0	0	67,1	55,7	9	5,1	13,4
06.06.2021	1,055	86,906	87,062	85,133	85,828	24	24	0	0	67,6	55,2	9	5,1	22
07.06.2021	1,013	86,727	86,891	84,961	85,656	24	24	0	0	67,2	55,4	9	5,1	-
08.06.2021	0,98	86,555	86,773	84,805	85,516	24	24	0	0	67,3	55,8	9	5,1	18,8
09.06.2021	1,011	92,547	92,82	90,688	91,484	24	24	0	0	66,9	55,9	9	5,1	21
10.06.2021	1,015	86,195	86,391	84,438	85,156	24	24	0	0	67,4	55,5	9	5,1	-
11.06.2021	0,963	85,883	86,117	84,141	84,867	24	24	0	0	67,2	55,8	9	5,1	-
12.06.2021	0,998	82,852	83,039	81,148	81,859	24	24	0	0	67,6	55,4	9	5,1	-
13.06.2021	1,013	85,867	86,078	84,109	84,844	24	24	0	0	67,5	55,6	9	5,1	-
14.06.2021	1,026	89,203	89,469	87,398	88,195	24	24	0	0	67,3	55,6	9	5,1	-
15.06.2021	0,972	86,883	87,141	85,117	85,875	24	24	0	0	67,2	55,8	9	5,1	-
16.06.2021	0,997	83,617	83,836	81,906	82,641	24	24	0	0	67,6	55,5	9	5,1	-
17.06.2021	0,957	83,672	83,906	81,969	82,695	24	24	0	0	67,4	55,8	9	5,1	-
18.06.2021	0,948	82,078	82,312	80,406	81,125	24	24	0	0	67,5	55,8	9	5,1	-
19.06.2021	1,013	82,438	82,609	80,742	81,445	24	24	0	0	67,7	55,2	9	5,1	-
20.06.2021	0,894	75,383	75,555	73,828	74,461	24	24	0	0	67,8	55,8	9	5,1	-
21.06.2021	0,867	76,742	76,961	75,172	75,844	24	24	0	0	67,5	56,1	9	5,1	-
22.06.2021	0,849	77,555	77,781	75,984	76,633	24	24	0	0	67,2	56,2	9	5,1	-
23.06.2021	0,835	80,617	80,898	78,992	79,703	24	24	0	0	67	56,6	9	5,1	-
Итого:	31,501	2680,792	2686,951	2626,109	2648,53	744	744	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	31,501													

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.05.2021	1935,068	92183,898	92903,594	90062,781	91793,062	13372,83	0,01
23.06.2021	1966,569	94864,688	95590,547	92688,891	94441,594	14116,83	0,01

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.06.2021 7:48:14