

#24589#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 30.09.2021

Потребитель Ремикс, ООО, УК
Адрес потребителя Машиностроительная 60, г. Калининград
Номер абонента 4317
Порядковый номер 5193
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1559909
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2021	1,107	98,656	100,086	96,664	98,641	24	24	0	0	67,1	55,7	9	5,1	-
25.09.2021	1,138	92,68	93,961	90,781	92,641	24	24	0	0	67,6	55,2	9	5,1	-
26.09.2021	1,156	90,789	92,016	88,914	90,727	24	24	0	0	67,8	54,9	9	5,1	-
27.09.2021	1,095	93,797	95,094	91,883	93,734	24	24	0	0	67,4	55,6	9	5,1	-
28.09.2021	1,082	93,93	95,258	92,008	93,875	24	24	0	0	67,5	55,9	9	5,1	-
29.09.2021	1,085	95,672	97,055	93,727	95,648	24	24	0	0	67,4	55,9	9	5,1	-
30.09.2021	1,091	97,062	98,477	95,086	97,055	24	24	0	0	67,3	55,9	9	5,1	-
Итого:	7,754	662,586	671,947	649,063	662,321	168	168	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,754													

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2021	2040,997	101504,008	102320,898	99195,234	101076,227	16324,83	0,01
30.09.2021	2048,752	102166,594	102992,844	99844,297	101738,547	16492,83	0,01

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 08.10.2021 12:44:14