

#24582#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 23.10.2021

| | |
|-------------------|---------------------------------------|
| Потребитель | Ремикс, ООО, УК |
| Адрес потребителя | Машиностроительная 60, г. Калининград |
| Номер абонента | 4317 |
| Порядковый номер | 5193 |
| Тип теплосчётчика | ТЭМ-104 |
| Заводской номер | 1559909 |
| Номер системы | 1 |

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TRab | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|----------|----------|----------|----------|------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.09.2021 | 1,107 | 98,656 | 100,086 | 96,664 | 98,641 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,1 | 55,7 | 9 | 5,1 | - |
| 25.09.2021 | 1,138 | 92,68 | 93,961 | 90,781 | 92,641 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,6 | 55,2 | 9 | 5,1 | - |
| 26.09.2021 | 1,156 | 90,789 | 92,016 | 88,914 | 90,727 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,8 | 54,9 | 9 | 5,1 | - |
| 27.09.2021 | 1,095 | 93,797 | 95,094 | 91,883 | 93,734 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,4 | 55,6 | 9 | 5,1 | - |
| 28.09.2021 | 1,082 | 93,93 | 95,258 | 92,008 | 93,875 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,5 | 55,9 | 9 | 5,1 | - |
| 29.09.2021 | 1,085 | 95,672 | 97,055 | 93,727 | 95,648 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,4 | 55,9 | 9 | 5,1 | - |
| 30.09.2021 | 1,091 | 97,062 | 98,477 | 95,086 | 97,055 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,3 | 55,9 | 9 | 5,1 | - |
| 01.10.2021 | 2,228 | 124,219 | 125,398 | 121,609 | 123,906 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68,6 | 50,4 | 9 | 5,1 | - |
| 02.10.2021 | 3,032 | 141,414 | 142,922 | 138,359 | 141,406 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,6 | 47,8 | 9 | 5,1 | - |
| 03.10.2021 | 2,877 | 131,688 | 132,984 | 128,844 | 131,602 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,6 | 47,3 | 9 | 5,1 | - |
| 04.10.2021 | 2,933 | 137,891 | 138,758 | 134,914 | 137,281 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,6 | 47,9 | 9 | 5,1 | - |
| 05.10.2021 | 3,197 | 145,539 | 147,023 | 142,375 | 145,484 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,8 | 47,4 | 9 | 5,1 | - |
| 06.10.2021 | 3,201 | 145,859 | 147,336 | 142,703 | 145,805 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,7 | 47,4 | 9 | 5,1 | - |
| 07.10.2021 | 3,216 | 146,805 | 148,344 | 143,625 | 146,797 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,7 | 47,4 | 9 | 5,1 | - |
| 08.10.2021 | 3,345 | 148,781 | 150,359 | 145,531 | 148,812 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70 | 47,1 | 9 | 5,1 | - |
| 09.10.2021 | 3,453 | 152,32 | 153,898 | 148,992 | 152,32 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,1 | 47 | 9 | 5,1 | - |
| 10.10.2021 | 3,511 | 153,711 | 155,273 | 150,328 | 153,688 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,3 | 47 | 9 | 5,1 | - |
| 11.10.2021 | 3,457 | 153,32 | 154,766 | 149,969 | 153,172 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,1 | 47,1 | 9 | 5,1 | - |
| 12.10.2021 | 3,374 | 151,875 | 153,156 | 148,562 | 151,562 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70 | 47,4 | 9 | 5,1 | - |
| 13.10.2021 | 3,426 | 151,82 | 153,109 | 148,484 | 151,531 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,2 | 47,2 | 9 | 5,1 | - |
| 14.10.2021 | 3,632 | 159,227 | 160,453 | 155,727 | 158,805 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,3 | 47,1 | 9 | 5,1 | - |
| 15.10.2021 | 3,392 | 151,562 | 152,867 | 148,266 | 151,289 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70 | 47,2 | 9 | 5,1 | - |
| 16.10.2021 | 3,441 | 152,477 | 153,867 | 149,141 | 152,289 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,1 | 47,1 | 9 | 5,1 | - |
| 17.10.2021 | 3,454 | 151,672 | 153,07 | 148,336 | 151,5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,2 | 47 | 9 | 5,1 | - |
| 18.10.2021 | 3,439 | 152,641 | 154,008 | 149,305 | 152,414 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,1 | 47,2 | 9 | 5,1 | - |
| 19.10.2021 | 3,67 | 162,25 | 163,602 | 158,711 | 161,938 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70 | 47 | 9 | 5,1 | - |
| 20.10.2021 | 3,338 | 150,492 | 151,891 | 147,203 | 150,305 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70 | 47,4 | 9 | 5,1 | - |
| 21.10.2021 | 3,314 | 151,516 | 152,977 | 148,227 | 151,367 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,9 | 47,6 | 9 | 5,1 | - |
| 22.10.2021 | 3,476 | 156,477 | 157,969 | 153,062 | 156,336 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,9 | 47,3 | 9 | 5,1 | - |
| 23.10.2021 | 3,657 | 161,562 | 163,078 | 158,039 | 161,414 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70 | 47 | 9 | 5,1 | - |
| Итого: | 83,817 | 4097,704 | 4139,055 | 4009,375 | 4093,344 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 83,817 | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------|--------|
| 23.09.2021 | 2040,997 | 101504,008 | 102320,898 | 99195,234 | 101076,227 | 16324,83 | 0,01 |
| 23.10.2021 | 2124,817 | 105601,711 | 106459,953 | 103204,609 | 105169,57 | 17044,83 | 0,01 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

| |
|---------------------------|
| ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ |
| МП «Калининградтеплосеть» |
| ОТЧЕТ ПРИНЯТ |
| 24.10.2021 19:35:24 |