

#24599#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель Ремикс, ООО, УК
Адрес потребителя Машиностроительная 60, г. Калининград
Номер абонента 4317
Порядковый номер 5193
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1559909
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	1,021	83,031	83,719	81,328	82,547	24	24	0	0	67,4	54,9	9	5,1	-
25.09.2022	1,101	85,516	86,266	83,766	85,062	24	24	0	0	67,6	54,6	9	5,1	-
26.09.2022	0,981	80,109	80,859	78,469	79,719	24	24	0	0	67,4	55	9	5,1	-
27.09.2022	1,014	77,75	78,453	76,156	77,375	24	24	0	0	68	54,8	9	5,1	-
28.09.2022	1,058	77,781	78,422	76,156	77,344	24	24	0	0	68,2	54,4	9	5,1	-
29.09.2022	1,076	81,453	82,141	79,766	81	24	24	0	0	68	54,6	9	5,1	-
30.09.2022	1,032	79,844	80,547	78,203	79,438	24	24	0	0	67,8	54,7	9	5,1	-
01.10.2022	1,083	81,516	82,25	79,828	81,109	24	24	0	0	68	54,6	9	5,1	-
02.10.2022	1,171	85,875	86,5	84,078	85,312	24	24	0	0	68,2	54,4	9	5,1	-
03.10.2022	1,08	82,391	83,109	80,688	81,938	24	24	0	0	68	54,7	9	5,1	-
04.10.2022	1,042	80,328	81	78,656	79,891	24	24	0	0	68	54,9	9	5,1	-
Итого:	11,659	895,594	903,266	877,094	890,735	264	264	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,659													

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2022	3060,878	148220,812	149397,922	144855,422	147624,969	25083,48	0,01
04.10.2022	3072,538	149116,406	150301,188	145732,516	148515,703	25347,48	0,01

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:40:09