

#24557#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.02.2021 по 21.03.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
 Адрес потребителя Ульяны Громовой, 113, г. Калининград
 Номер абонента 4113
 Порядковый номер 4703
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00154098
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.02.2021	0,768	0,282	28,03	21,33	27,55	21,09	6,46	24	0	0	61,2	43,4	17,78	0,7	0,7	4,6
24.02.2021	0,768	0,286	28,01	21,24	27,54	21	6,54	24	0	0	61,1	43,4	17,63	0,7	0,7	8,2
25.02.2021	0,714	0,253	27,18	21,19	26,71	20,95	5,76	24	0	0	61	43,6	17,38	0,7	0,7	10,7
26.02.2021	0,705	0,245	26,78	21,05	26,33	20,81	5,52	24	0	0	61,1	43,5	17,61	0,7	0,7	4,9
27.02.2021	0,765	0,283	27,62	20,89	27,16	20,65	6,51	24	0	0	61,2	43,4	17,8	0,7	0,7	3,2
28.02.2021	0,788	0,302	27,99	20,8	27,54	20,56	6,98	24	0	0	60,8	43,1	17,71	0,7	0,7	3
01.03.2021	0,708	0,239	26,44	20,66	25,97	20,42	5,55	24	0	0	61	43	18	0,7	0,7	2,5
02.03.2021	0,748	0,271	26,76	20,33	26,3	20,09	6,21	24	0	0	61,1	42,8	18,34	0,7	0,7	3,2
03.03.2021	0,743	0,263	26,39	20,03	25,94	19,79	6,15	24	0	0	61,2	42,6	18,5	0,7	0,7	1,3
04.03.2021	0,753	0,274	26,52	19,97	26,07	19,73	6,34	24	0	0	61,1	42,6	18,49	0,7	0,7	1,3
05.03.2021	0,71	0,241	25,59	19,74	25,15	19,5	5,65	24	0	0	61,1	42,4	18,71	0,7	0,7	-0,7
06.03.2021	0,796	0,299	26,86	19,61	26,42	19,37	7,05	24	0	0	61,2	42,3	18,9	0,7	0,7	1,4
07.03.2021	0,736	0,26	25,82	19,56	25,41	19,32	6,09	24	0	0	61,1	42,2	18,92	0,7	0,7	1,7
08.03.2021	0,796	0,3	26,78	19,49	26,34	19,25	7,09	24	0	0	61,2	42,2	19,01	0,7	0,7	0
09.03.2021	0,686	0,224	25,06	19,6	24,61	19,36	5,25	24	0	0	61,1	42,2	18,89	0,7	0,7	-1,7
10.03.2021	0,705	0,236	25,37	19,59	24,93	19,35	5,58	24	0	0	61,1	42,3	18,79	0,7	0,7	-0,7
11.03.2021	0,665	0,206	24,6	19,52	24,16	19,28	4,88	24	0	0	61	42,1	18,95	0,7	0,7	-0,8
12.03.2021	0,702	0,248	23,7	17,44	23,27	17,28	5,99	23	1	1	60,9	41,5	19,42	0,7	0,7	4,6
13.03.2021	0,688	0,239	22,36	16,33	21,97	16,12	5,85	24	0	0	60,8	40,2	20,61	0,7	0,7	4,9
14.03.2021	0,773	0,29	23,83	16,47	23,42	16,25	7,17	24	0	0	60,9	40,3	20,59	0,7	0,7	3,7
15.03.2021	0,672	0,23	22,33	16,59	21,95	16,35	5,6	24	0	0	60,8	40,3	20,44	0,7	0,7	3,2
16.03.2021	0,706	0,254	22,97	16,67	22,58	16,43	6,15	24	0	0	60,8	40,5	20,34	0,7	0,7	2,5
17.03.2021	0,713	0,254	23,44	17,13	23,02	16,89	6,13	24	0	0	60,9	40,8	20,05	0,7	0,7	1,6
18.03.2021	0,729	0,264	24,03	17,48	23,6	17,26	6,34	24	0	0	60,9	41,2	19,72	0,7	0,7	1
19.03.2021	0,663	0,222	22,06	16,45	21,66	16,21	5,45	24	0	0	60,8	40,2	20,56	0,7	0,7	-1,1
20.03.2021	0,727	0,258	23,12	16,54	22,73	16,3	6,43	24	0	0	60,9	40,3	20,58	0,7	0,7	-1,1
21.03.2021	0,721	0,257	23	16,52	22,59	16,28	6,31	24	0	0	60,9	40,2	20,63	0,7	0,7	-
Итого:	19,648	0	682,64	512,22	670,92	505,89	0	647	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,648															

Общее время работы системы, ч 648

Период нормальной работы системы, ч 647

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
22.02.2021	95,903	3619,53	2803,85	3558,44	2777,03
21.03.2021	115,551	4302,17	3316,07	4229,36	3282,92

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 24.03.2021 13:24:43