

#24532#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2022 по 23.03.2022

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
 Адрес потребителя Ульяны Громовой, 113, г. Калининград
 Номер абонента 4113
 Порядковый номер 4703
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00154098
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2022	0,742	0,268	36,78	30,78	36,14	30,54	5,6	24	0	0	60,8	47,5	13,25	0,7	0,7	4,7
25.02.2022	0,703	0,234	36,01	30,76	35,4	30,52	4,88	24	0	0	60,7	47,4	13,3	0,7	0,7	4,4
26.02.2022	0,752	0,274	36,84	30,68	36,2	30,44	5,76	24	0	0	60,8	47,5	13,25	0,7	0,7	2,9
27.02.2022	0,778	0,296	37,05	30,45	36,42	30,21	6,21	24	0	0	60,8	47,5	13,31	0,7	0,7	0,6
28.02.2022	0,736	0,268	36,51	30,57	35,88	30,33	5,55	24	0	0	60,8	47,6	13,16	0,7	0,7	0,5
01.03.2022	0,728	0,263	36,3	30,51	35,68	30,27	5,41	24	0	0	60,8	47,6	13,17	0,7	0,7	-1,2
02.03.2022	0,723	0,259	36,2	30,43	35,58	30,19	5,39	24	0	0	60,8	47,6	13,12	0,7	0,7	-0,1
03.03.2022	0,727	0,261	36,22	30,42	35,59	30,18	5,41	24	0	0	60,8	47,6	13,15	0,7	0,7	2,7
04.03.2022	0,732	0,267	36,28	30,41	35,66	30,17	5,49	24	0	0	60,8	47,6	13,2	0,7	0,7	2,1
05.03.2022	0,743	0,271	36,28	30,29	35,67	30,05	5,62	24	0	0	60,8	47,5	13,3	0,7	0,7	-2,2
06.03.2022	0,73	0,26	36,04	30,23	35,42	29,99	5,43	24	0	0	60,8	47,4	13,34	0,7	0,7	-1,1
07.03.2022	0,707	0,244	35,63	30,27	35,03	30,03	5	24	0	0	60,8	47,4	13,4	0,7	0,7	1,7
08.03.2022	0,803	0,32	36,99	29,98	36,35	29,74	6,61	24	0	0	60,8	47,4	13,47	0,7	0,7	2,8
09.03.2022	0,759	0,285	36,37	30,04	35,77	29,8	5,97	24	0	0	60,8	47,4	13,4	0,7	0,7	1,3
10.03.2022	0,713	0,245	35,51	30,03	34,91	29,79	5,12	24	0	0	60,8	47,3	13,49	0,7	0,7	-2,5
11.03.2022	0,696	0,231	35,12	29,95	34,53	29,71	4,82	24	0	0	60,8	47,2	13,52	0,7	0,7	-1,2
12.03.2022	0,711	0,242	35,28	29,81	34,68	29,57	5,11	24	0	0	60,8	47,2	13,54	0,7	0,7	-0,6
13.03.2022	0,743	0,274	35,67	29,58	35,06	29,34	5,72	24	0	0	60,8	47,3	13,51	0,7	0,7	0
14.03.2022	0,715	0,252	35,29	29,65	34,7	29,41	5,29	24	0	0	60,8	47,4	13,39	0,7	0,7	1,5
15.03.2022	0,668	0,242	35,86	30,61	35,22	30,24	4,98	24	0	0	60,8	48,7	12,1	0,7	0,7	1,8
16.03.2022	0,799	0,316	40,78	34,12	40,08	33,64	6,44	24	0	0	60,9	48,8	12,1	0,7	0,7	2,3
17.03.2022	0,742	0,265	39,85	34,19	39,15	33,71	5,44	24	0	0	60,8	48,7	12,12	0,7	0,7	3,3
18.03.2022	0,727	0,256	39,59	34,14	38,9	33,66	5,24	24	0	0	60,9	48,7	12,14	0,7	0,7	4,3
19.03.2022	0,721	0,255	39,47	34,08	38,79	33,6	5,19	24	0	0	60,9	48,8	12,09	0,7	0,7	2,6
20.03.2022	0,781	0,305	40,23	33,8	39,55	33,32	6,23	24	0	0	60,9	48,8	12,13	0,7	0,7	2,2
21.03.2022	0,737	0,27	39,65	33,96	38,97	33,48	5,49	24	0	0	60,9	48,9	12,03	0,7	0,7	3,3
22.03.2022	0,769	0,302	40,14	33,85	39,45	33,37	6,08	24	0	0	60,9	49	11,92	0,7	0,7	4,9
23.03.2022	0,683	0,231	38,69	33,78	38,02	33,3	4,72	24	0	0	60,9	49	11,91	0,7	0,7	-
Итого:	20,568	0	1040,63	877,37	1022,8	868,6	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,568															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2022	339,052	12981,01	10085,71	12759,83	9990,89
23.03.2022	359,62	14021,64	10963,08	13782,63	10859,49

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.03.2022 14:30:44