

#121685#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Ульяны Громовой, 113, г. Калининград

4113

4703

ВКТ-7

00154098

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	0,89	0,309	37,49	31,41	36,82	31,17	5,65	24	0	0	60,7	47,1	13,62	0,69	0,69	-
25.02.2025	0,875	0,298	37	31,2	36,38	30,96	5,42	24	0	0	60,8	47,1	13,67	0,69	0,69	-
26.02.2025	0,857	0,289	36,32	30,69	35,7	30,45	5,25	24	0	0	60,8	47,1	13,73	0,69	0,69	-
27.02.2025	0,922	0,345	37,26	30,56	36,61	30,32	6,29	24	0	0	60,7	47,1	13,57	0,69	0,69	-
28.02.2025	0,884	0,317	36,67	30,53	36,02	30,29	5,73	24	0	0	60,7	47,1	13,61	0,69	0,69	-
01.03.2025	0,874	0,307	36,23	30,26	35,63	30,02	5,61	24	0	0	60,6	46,8	13,72	0,69	0,69	-
02.03.2025	0,898	0,326	36,43	30	35,82	29,76	6,06	24	0	0	60,1	46,4	13,72	0,69	0,69	-
03.03.2025	0,943	0,359	37,04	30,01	36,38	29,77	6,61	24	0	0	60,4	46,6	13,83	0,69	0,69	-
04.03.2025	0,885	0,314	36,28	30,1	35,66	29,86	5,8	24	0	0	60,4	46,6	13,79	0,69	0,69	-
05.03.2025	0,963	0,378	37,26	29,95	36,62	29,71	6,91	24	0	0	60,6	46,8	13,84	0,69	0,69	-
06.03.2025	0,878	0,316	36,14	29,97	35,51	29,73	5,78	24	0	0	60,5	46,9	13,6	0,69	0,69	-
07.03.2025	0,892	0,335	36,15	29,71	35,54	29,47	6,07	24	0	0	60,7	47,2	13,5	0,69	0,69	-
08.03.2025	0,862	0,321	35,81	29,64	35,21	29,4	5,81	24	0	0	60,6	47,3	13,29	0,69	0,69	-
09.03.2025	0,89	0,346	36,12	29,48	35,52	29,24	6,28	24	0	0	60,4	47,2	13,18	0,69	0,69	-
10.03.2025	0,893	0,345	36,26	29,59	35,63	29,35	6,28	24	0	0	60,7	47,5	13,21	0,69	0,69	-
11.03.2025	0,849	0,308	35,51	29,54	34,91	29,3	5,61	24	0	0	60,5	47,1	13,39	0,69	0,69	-
12.03.2025	0,898	0,347	36,16	29,48	35,55	29,24	6,31	24	0	0	60,5	47,1	13,38	0,69	0,69	-
13.03.2025	0,868	0,318	35,63	29,42	35,04	29,18	5,86	24	0	0	60,4	46,9	13,48	0,69	0,69	-
14.03.2025	0,96	0,389	36,83	29,3	36,22	29,06	7,16	24	0	0	60,3	46,8	13,56	0,69	0,69	-
15.03.2025	0,89	0,339	35,81	29,22	35,23	28,98	6,25	24	0	0	60,1	46,6	13,51	0,69	0,69	-
16.03.2025	0,9	0,35	35,7	28,81	35,16	28,57	6,59	24	0	0	59,4	46	13,4	0,69	0,69	-
17.03.2025	0,949	0,378	36,31	28,89	35,7	28,65	7,05	24	0	0	60	46,3	13,73	0,69	0,69	-
18.03.2025	0,89	0,336	35,31	28,74	34,78	28,5	6,28	24	0	0	59,6	45,9	13,71	0,69	0,69	-
19.03.2025	0,928	0,369	35,85	28,53	35,3	28,29	7,01	24	0	0	59,3	45,7	13,54	0,69	0,69	-
20.03.2025	0,874	0,331	34,97	28,47	34,43	28,23	6,2	24	0	0	59,6	46,1	13,51	0,69	0,69	-
21.03.2025	0,86	0,33	34,8	28,36	34,29	28,12	6,17	24	0	0	59,4	46,1	13,34	0,69	0,69	-
22.03.2025	0,903	0,362	35,25	28,15	34,7	27,91	6,79	24	0	0	59,2	45,8	13,31	0,69	0,69	-
23.03.2025	0,911	0,404	35,87	27,64	35,36	27,4	7,96	24	0	0	56,6	44,4	12,18	0,69	0,69	-
Итого:	25,086	0	1012,46	827,65	995,72	820,93	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,086															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2025	457,773	18417,22	15299,86	18100,69	15139,8
23.03.2025	482,859	19429,68	16127,51	19096,41	15960,73

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 7:44:41