

#24563#

Отчёт по теплопотреблению за период с 21.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
 Адрес потребителя Ульяны Громовой, 113, г. Калининград
 Номер абонента 4113
 Порядковый номер 4703
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00154098
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
22.03.2021	0,708	0,25	22,81	16,5	22,39	16,26	6,13	24	0	0	60,8	40,3	20,52	0,7	0,7	2,6
23.03.2021	0,735	0,273	23,29	16,46	22,86	16,22	6,64	24	0	0	60,8	40,4	20,47	0,7	0,7	3,9
24.03.2021	0,726	0,267	23,09	16,4	22,69	16,17	6,52	24	0	0	60,9	40,4	20,46	0,7	0,7	4,8
25.03.2021	0,693	0,245	22,45	16,26	22,06	16,04	6,02	24	0	0	60,8	40,4	20,45	0,7	0,7	6,9
26.03.2021	0,667	0,231	22,05	16,28	21,67	16,04	5,63	24	0	0	60,8	40,5	20,35	0,7	0,7	5,1
27.03.2021	0,735	0,277	23,13	16,22	22,74	15,98	6,76	24	0	0	61	40,7	20,29	0,7	0,7	8,7
28.03.2021	0,795	0,316	24,03	16,15	23,64	15,91	7,73	24	0	0	61	40,6	20,37	0,7	0,7	5,8
29.03.2021	0,682	0,245	22,29	16,2	21,9	15,96	5,94	24	0	0	60,9	40,6	20,22	0,7	0,7	7,8
30.03.2021	0,687	0,246	22,33	16,16	21,94	15,92	6,02	24	0	0	60,9	40,7	20,13	0,7	0,7	9,8
31.03.2021	0,661	0,233	21,99	16,24	21,6	16	5,6	24	0	0	60,8	40,9	19,9	0,7	0,7	8,7
01.04.2021	0,704	0,26	22,65	16,19	22,26	15,95	6,31	24	0	0	60,9	40,9	19,97	0,7	0,7	4,7
02.04.2021	0,651	0,223	21,78	16,23	21,41	15,99	5,42	24	0	0	60,8	40,6	20,2	0,7	0,7	3,8
03.04.2021	0,747	0,277	23,27	16,22	22,85	15,98	6,87	24	0	0	61	40,5	20,42	0,7	0,7	3,8
04.04.2021	0,732	0,274	23,15	16,36	22,77	16,12	6,65	24	0	0	60,9	40,5	20,39	0,7	0,7	4,2
05.04.2021	0,683	0,236	22,39	16,41	21,98	16,17	5,81	24	0	0	60,9	40,4	20,45	0,7	0,7	2,7
06.04.2021	0,669	0,224	22,05	16,35	21,67	16,12	5,55	24	0	0	60,8	40,1	20,68	0,7	0,7	2,6
07.04.2021	0,695	0,242	22,42	16,3	22,04	16,07	5,97	24	0	0	60,8	40,1	20,78	0,7	0,7	2,8
08.04.2021	0,673	0,226	21,49	15,56	21,11	15,45	5,66	24	0	0	60,8	39,6	21,16	0,7	0,7	4,3
09.04.2021	0,698	0,245	21,23	14,6	20,86	14,6	6,26	24	0	0	60,8	39	21,81	0,7	0,7	7,2
10.04.2021	0,664	0,224	20,98	14,96	20,6	14,96	5,64	24	0	0	60,8	39,3	21,46	0,7	0,7	4,9
11.04.2021	0,716	0,261	21,98	15,1	21,62	15,1	6,52	24	0	0	60,9	39,8	21,13	0,7	0,7	10,3
12.04.2021	0,675	0,239	21,32	15,06	20,93	15,06	5,87	24	0	0	60,8	39,9	20,89	0,7	0,7	7,7
13.04.2021	0,656	0,221	21,02	15,09	20,67	15,09	5,58	24	0	0	60,8	39,8	21,01	0,7	0,7	4,7
14.04.2021	0,65	0,218	20,86	15,07	20,51	15,07	5,44	24	0	0	60,8	39,6	21,16	0,7	0,7	4,1
15.04.2021	0,638	0,207	20,69	15,1	20,33	15,1	5,23	24	0	0	60,8	39,6	21,13	0,7	0,7	5,8
16.04.2021	0,631	0,208	20,66	15,19	20,32	15,18	5,14	24	0	0	60,8	39,7	21,02	0,7	0,7	5,6
17.04.2021	0,693	0,249	22,04	15,59	21,65	15,54	6,11	24	0	0	60,9	40,3	20,59	0,7	0,7	8,3
18.04.2021	0,685	0,253	21,93	15,57	21,55	15,46	6,09	24	0	0	61	40,7	20,27	0,7	0,7	10,4
19.04.2021	0,638	0,227	21,15	15,47	20,78	15,3	5,48	24	0	0	60,9	40,8	20,05	0,7	0,7	11
20.04.2021	0,646	0,234	21,18	15,36	20,83	15,22	5,61	24	0	0	60,9	41	19,95	0,7	0,7	9,9
21.04.2021	0,653	0,235	21,14	15,14	20,79	15,11	5,68	24	0	0	60,8	40,6	20,2	0,7	0,7	8,6
22.04.2021	0,637	0,215	20,83	15,17	20,48	15,17	5,31	24	0	0	60,8	40,2	20,66	0,7	0,7	4,6
23.04.2021	0,693	0,249	21,65	15,09	21,28	15,09	6,19	24	0	0	60,9	39,9	20,97	0,7	0,7	-
Итого:	22,616	0	725,32	520,05	712,78	515,4	0	792	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,616															

Общее время работы системы, ч 792

Период нормальной работы системы, ч 792

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
21.03.2021	115,551	4302,17	3316,07	4229,36	3282,92
23.04.2021	138,167	5027,49	3836,12	4942,14	3798,32

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.04.2021 20:02:27