

#24548#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2023 по 20.04.2023

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой, 113, г. Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 4702
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00154098
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2023	1,178	-0,002	152,28	152,51	150,71	151,39	-0,68	24	0	0	46,4	38,4	8	0,7	0,7	9,5
25.03.2023	1,298	-0,002	153,13	153,33	151,45	152,13	-0,68	24	0	0	48,4	39,7	8,77	0,7	0,7	7,8
26.03.2023	1,359	-0,003	153,16	153,34	151,44	152,14	-0,7	24	0	0	49,3	40,1	9,18	0,7	0,7	6
27.03.2023	1,687	-0,014	155,04	155,08	152,92	153,78	-0,86	24	0	0	54	42,7	11,29	0,7	0,7	2,1
28.03.2023	1,997	-0,013	157,09	156,96	154,59	155,43	-0,84	24	0	0	59,1	45,9	13,19	0,7	0,7	-1,5
29.03.2023	1,716	-0,007	155,43	155,42	153,24	154,02	-0,78	24	0	0	55	43,5	11,44	0,7	0,7	1,7
30.03.2023	1,423	-0,014	154,18	154,36	152,3	153,14	-0,84	24	0	0	50,4	40,8	9,6	0,7	0,7	7,1
31.03.2023	1,24	-0,01	152,86	153,15	151,18	151,99	-0,81	24	0	0	47,6	39,2	8,44	0,7	0,7	8,9
01.04.2023	1,428	-0,007	153,55	153,76	151,76	152,54	-0,78	24	0	0	50,1	40,5	9,64	0,7	0,7	5,2
02.04.2023	1,562	-0,009	154,52	154,66	152,55	153,36	-0,81	24	0	0	52,3	41,8	10,49	0,7	0,7	3,9
03.04.2023	1,781	-0,016	155,55	155,58	153,3	154,2	-0,9	24	0	0	55,6	43,6	11,92	0,7	0,7	1,7
04.04.2023	1,796	-0,015	155,49	155,5	153,23	154,11	-0,88	24	0	0	55,7	43,7	11,99	0,7	0,7	-0,1
05.04.2023	1,683	-0,017	154,63	154,69	152,52	153,4	-0,88	24	0	0	53,9	42,6	11,3	0,7	0,7	1
06.04.2023	1,569	-0,011	153,75	153,86	151,8	152,63	-0,83	24	0	0	52	41,4	10,61	0,7	0,7	2,3
07.04.2023	1,658	-0,009	155,65	155,71	153,53	154,36	-0,83	24	0	0	53,7	42,7	11,05	0,7	0,7	9,6
08.04.2023	1,907	-0,01	159,6	159,49	157,02	157,83	-0,81	24	0	0	60	47,6	12,43	0,7	0,7	10,3
09.04.2023	1,197	-0,007	153,51	153,8	151,83	152,6	-0,77	24	0	0	47,7	39,6	8,11	0,7	0,7	8,2
10.04.2023	1,405	-0,012	155,23	155,43	153,33	154,14	-0,81	24	0	0	51,3	41,9	9,41	0,7	0,7	7,9
11.04.2023	1,135	-0,004	150,74	151,07	149,21	149,91	-0,7	24	0	0	47,3	39,4	7,82	0,7	0,7	10
12.04.2023	1,138	-0,011	154,98	155,32	153,37	154,12	-0,75	24	0	0	47,1	39,5	7,63	0,7	0,7	11,3
13.04.2023	1,16	-0,005	155,04	155,36	153,42	154,16	-0,74	24	0	0	47,3	39,5	7,77	0,7	0,7	9,5
14.04.2023	1,166	-0,008	154,81	155,13	153,2	153,94	-0,74	24	0	0	47,1	39,3	7,82	0,7	0,7	11
15.04.2023	1,198	-0,009	154,75	155,06	153,07	153,86	-0,79	24	0	0	47,5	39,4	8,06	0,7	0,7	10,4
16.04.2023	1,326	-0,004	154,79	155,03	153,11	153,83	-0,72	24	0	0	48,9	40	8,86	0,7	0,7	6,1
17.04.2023	1,283	-0,004	154,66	154,93	152,98	153,73	-0,75	24	0	0	48,2	39,6	8,6	0,7	0,7	7,2
18.04.2023	1,24	-0,008	154,55	154,84	152,93	153,7	-0,77	24	0	0	47,6	39,2	8,32	0,7	0,7	9,5
19.04.2023	1,255	-0,004	154,92	155,21	153,29	154,02	-0,73	24	0	0	48	39,6	8,4	0,7	0,7	-
20.04.2023	0,459	-0,003	56,87	57	56,25	56,56	-0,31	24	0	1	48,1	39,6	8,42	0,7	0,7	-
Итого:	39,244	0	4230,76	4235,58	4179,53	4201,02	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	39,244															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2023	977,525	93934,93	94113,44	92656,79	93289,95
20.04.2023	1016,769	98165,69	98349,02	96836,32	97490,97

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2023 14:58:04