

#24547#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2023 по 23.04.2023

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой, 113, г. Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 4703
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00154098
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2023	0,689	0,233	35,2	30,04	34,65	29,8	4,85	24	0	0	60,7	47,4	13,27	0,7	0,7	9,5
25.03.2023	0,741	0,27	35,71	29,68	35,12	29,44	5,68	24	0	0	60,8	47,4	13,42	0,7	0,7	7,8
26.03.2023	0,816	0,325	36,85	29,55	36,21	29,31	6,9	24	0	0	60,8	47,3	13,54	0,7	0,7	6
27.03.2023	0,745	0,267	35,55	29,53	34,95	29,29	5,66	24	0	0	60,7	47,1	13,64	0,7	0,7	2,1
28.03.2023	0,751	0,27	35,35	29,26	34,76	29,02	5,74	24	0	0	60,8	46,9	13,84	0,7	0,7	-1,5
29.03.2023	0,709	0,239	34,66	29,24	34,07	29	5,07	24	0	0	60,8	46,9	13,9	0,7	0,7	1,7
30.03.2023	0,768	0,305	35,84	29,18	35,25	28,85	6,4	24	0	0	60,8	47,8	13,07	0,7	0,7	7,1
31.03.2023	0,767	0,278	41,25	35,41	40,53	34,93	5,6	24	0	0	60,9	48,7	12,19	0,7	0,7	8,9
01.04.2023	0,785	0,284	41,39	35,31	40,67	34,83	5,84	24	0	0	60,9	48,6	12,29	0,7	0,7	5,2
02.04.2023	0,807	0,301	41,57	35,14	40,85	34,66	6,19	24	0	0	60,9	48,5	12,46	0,7	0,7	3,9
03.04.2023	0,815	0,304	41,59	35,1	40,87	34,62	6,25	24	0	0	60,9	48,4	12,5	0,7	0,7	1,7
04.04.2023	0,794	0,29	41,1	34,93	40,4	34,45	5,95	24	0	0	60,9	48,3	12,56	0,7	0,7	-0,1
05.04.2023	0,759	0,26	40,55	35,01	39,84	34,53	5,31	24	0	0	60,9	48,3	12,56	0,7	0,7	1
06.04.2023	0,802	0,297	41,1	34,78	40,38	34,3	6,08	24	0	0	60,9	48,3	12,64	0,7	0,7	2,3
07.04.2023	0,781	0,287	40,66	34,57	39,96	34,09	5,87	24	0	0	60,9	48,4	12,48	0,7	0,7	9,6
08.04.2023	0,743	0,261	39,95	34,36	39,24	33,88	5,36	24	0	0	60,9	48,7	12,25	0,7	0,7	10,3
09.04.2023	0,778	0,289	40,18	34,03	39,5	33,55	5,95	24	0	0	60,9	48,6	12,34	0,7	0,7	8,2
10.04.2023	0,765	0,282	40,01	34,01	39,31	33,53	5,78	24	0	0	60,9	48,6	12,32	0,7	0,7	7,9
11.04.2023	0,788	0,3	40,24	33,88	39,56	33,4	6,16	24	0	0	61	48,6	12,32	0,7	0,7	10
12.04.2023	0,724	0,253	39,32	33,91	38,63	33,44	5,19	24	0	0	60,9	48,7	12,23	0,7	0,7	11,3
13.04.2023	0,765	0,286	39,68	33,63	38,99	33,16	5,83	24	0	0	61	48,7	12,31	0,7	0,7	9,5
14.04.2023	0,728	0,256	39,08	33,62	38,4	33,14	5,26	24	0	0	60,9	48,6	12,3	0,7	0,7	11
15.04.2023	0,755	0,276	39,25	33,34	38,57	32,9	5,67	24	0	0	60,9	48,5	12,42	0,7	0,7	10,4
16.04.2023	0,721	0,244	38,58	33,22	37,92	32,88	5,04	24	0	0	60,9	48,4	12,56	0,7	0,7	6,1
17.04.2023	0,719	0,24	38,49	33,23	37,81	32,86	4,95	24	0	0	60,9	48,2	12,67	0,7	0,7	7,2
18.04.2023	0,805	0,31	39,79	32,97	39,09	32,63	6,46	24	0	0	60,9	48,3	12,63	0,7	0,7	9,5
19.04.2023	0,706	0,23	38,09	32,96	37,41	32,65	4,76	24	0	0	60,9	48,2	12,73	0,7	0,7	-
20.04.2023	0,729	0,246	39,43	34,05	38,74	33,6	5,14	24	0	0	60,8	48,4	12,33	0,7	0,7	-
21.04.2023	0,584	0,192	30,78	26,55	30,25	26,27	3,98	19	5	1	61	48	13	0,7	0,7	-
22.04.2023	0,745	0,253	38,07	32,35	37,41	32,11	5,3	24	0	0	60,9	47,6	13,21	0,7	0,7	-
23.04.2023	0,796	0,294	38,62	32,05	37,97	31,81	6,16	24	0	0	60,9	47,7	13,18	0,7	0,7	-
Итого:	23,38	0	1197,93	1014,89	1177,31	1002,93	0	739	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,38															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 739

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2023	619,307	27758,64	22707,01	27283,04	22480,17
23.04.2023	642,687	28956,57	23721,9	28460,35	23483,1

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2023 7:19:58