

#126795#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Ульяны Громовой, 113, г. Калининград
4113
4702
ВКТ-7
00154098
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	1,624	-0,184	157,53	161,03	155,47	159,6	-4,13	24	0	0	53,4	43,3	10,16	0,69	0,69	5,5
25.03.2025	1,502	-0,181	157,1	160,63	155,1	159,25	-4,15	24	0	0	51,9	42,4	9,5	0,69	0,69	4,4
26.03.2025	1,461	-0,179	156,44	160,01	154,55	158,73	-4,18	24	0	0	50,8	41,5	9,28	0,69	0,69	6,9
27.03.2025	1,513	-0,172	156,51	160,04	154,62	158,7	-4,08	24	0	0	51,5	42	9,55	0,69	0,69	5,7
28.03.2025	1,52	-0,183	157,93	161,47	155,92	160,09	-4,17	24	0	0	52,2	42,7	9,55	0,69	0,69	8,9
29.03.2025	1,265	-0,175	157,07	160,75	155,27	159,49	-4,22	24	0	0	49	40,8	8,14	0,69	0,69	9,9
30.03.2025	1,365	-0,175	156,53	160,16	154,72	158,9	-4,18	24	0	0	49,7	41	8,71	0,69	0,69	6,8
31.03.2025	1,385	-0,172	156,59	160,19	154,77	158,9	-4,13	24	0	0	50	41,2	8,82	0,69	0,69	5,9
01.04.2025	1,505	-0,18	157,27	160,84	155,31	159,49	-4,18	24	0	0	51,4	41,9	9,49	0,69	0,69	-
02.04.2025	1,347	-0,175	156,87	160,51	155,04	159,22	-4,18	24	0	0	49,6	41	8,6	0,69	0,69	-
03.04.2025	1,22	-0,172	156,65	160,34	154,94	159,14	-4,2	24	0	0	48,2	40,3	7,87	0,69	0,69	-
04.04.2025	1,318	-0,177	156,65	160,3	154,83	159,06	-4,23	24	0	0	49,4	41	8,46	0,69	0,69	-
05.04.2025	1,756	-0,195	158,4	161,86	156,14	160,36	-4,22	24	0	0	55,5	44,6	10,9	0,69	0,69	-
06.04.2025	1,898	-0,198	158,81	162,19	156,41	160,62	-4,21	24	0	0	57,2	45,6	11,68	0,69	0,69	-
07.04.2025	1,719	-0,19	158,09	161,57	155,91	160,11	-4,2	24	0	0	54,6	43,9	10,69	0,69	0,69	-
08.04.2025	1,694	-0,191	157,79	161,27	155,63	159,86	-4,23	24	0	0	54,2	43,6	10,57	0,69	0,69	-
09.04.2025	1,654	-0,19	157,44	160,93	155,31	159,53	-4,22	24	0	0	53,7	43,4	10,36	0,69	0,69	-
10.04.2025	1,799	-0,189	158,2	161,65	155,98	160,13	-4,15	24	0	0	55,5	44,4	11,12	0,69	0,69	-
11.04.2025	1,566	-0,183	156,91	160,43	154,89	159,09	-4,2	24	0	0	52,2	42,4	9,88	0,69	0,69	-
12.04.2025	1,725	-0,194	158,56	162,04	156,34	160,56	-4,22	24	0	0	54,9	44,2	10,71	0,69	0,69	-
13.04.2025	1,52	-0,183	158,11	161,69	156,09	160,33	-4,24	24	0	0	52,2	42,6	9,55	0,69	0,69	-
14.04.2025	1,001	-0,133	109,49	111,79	108,02	110,79	-2,77	24	0	1	54	44,9	9,13	0,69	0,69	-
15.04.2025	0,002	0,005	2,22	2,02	2,22	2,02	0,2	24	0	1	25,2	26,4	-1,19	0,69	0,69	-
16.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,6	22,3	0,35	0,69	0,69	-
17.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	23,2	22,7	0,56	0,69	0,69	-
18.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	23,7	23,2	0,48	0,69	0,69	-
19.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	23,4	22,9	0,5	0,69	0,69	-
20.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,9	22,3	0,6	0,69	0,69	-
21.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,4	22	0,49	0,69	0,69	-
22.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22	21,3	0,75	0,69	0,69	-
23.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,8	21	0,83	0,69	0,69	-
Итого:	33,359	0	3417,16	3493,71	3373,48	3463,97	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	33,359															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	643,149	54745,78	55929,39	53967,08	55425,5
23.04.2025	676,508	58162,94	59423,1	57340,56	58889,47

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.04.2025 8:09:39