

#24528#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2022 по 23.05.2022

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
 Адрес потребителя Ульяны Громовой, 113, г. Калининград
 Номер абонента 4113
 Порядковый номер 4703
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00154098
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2022	0,664	0,233	36,74	31,63	36,09	31,35	4,74	24	0	0	60,9	48,9	12,02	0,7	0,7	-
25.04.2022	0,663	0,226	36,4	31,42	35,78	31,14	4,64	24	0	0	60,9	48,8	12,13	0,7	0,7	-
26.04.2022	0,711	0,265	36,73	30,95	36,11	30,71	5,4	24	0	0	61	48,6	12,38	0,7	0,7	-
27.04.2022	0,693	0,243	36,21	30,84	35,58	30,6	4,98	24	0	0	60,9	48,1	12,75	0,7	0,7	-
28.04.2022	0,69	0,233	36,01	30,8	35,39	30,56	4,83	24	0	0	60,9	48	12,94	0,7	0,7	-
29.04.2022	0,689	0,228	35,88	30,76	35,28	30,52	4,76	24	0	0	60,9	47,8	13,09	0,7	0,7	-
30.04.2022	0,723	0,254	36,29	30,64	35,68	30,4	5,28	24	0	0	60,9	47,7	13,2	0,7	0,7	-
01.05.2022	0,821	0,332	37,82	30,52	37,18	30,28	6,9	24	0	0	60,9	47,7	13,24	0,7	0,7	-
02.05.2022	0,73	0,253	36,13	30,48	35,55	30,24	5,31	24	0	0	60,9	47,6	13,33	0,7	0,7	-
03.05.2022	0,794	0,308	37,21	30,39	36,58	30,15	6,43	24	0	0	60,8	47,4	13,4	0,7	0,7	-
04.05.2022	0,764	0,284	36,67	30,38	36,03	30,14	5,89	24	0	0	60,9	47,4	13,49	0,7	0,7	-
05.05.2022	0,739	0,263	36,25	30,36	35,63	30,12	5,51	24	0	0	60,9	47,4	13,46	0,7	0,7	-
06.05.2022	0,798	0,315	37	30,05	36,38	29,81	6,57	24	0	0	60,9	47,5	13,42	0,7	0,7	-
07.05.2022	0,789	0,308	37,33	30,51	36,68	30,27	6,41	24	0	0	60,9	47,7	13,21	0,7	0,7	-
08.05.2022	0,759	0,284	36,92	30,58	36,27	30,34	5,93	24	0	0	60,9	47,7	13,18	0,7	0,7	-
09.05.2022	0,725	0,256	36,34	30,63	35,71	30,39	5,32	24	0	0	60,9	47,6	13,24	0,7	0,7	-
10.05.2022	0,76	0,286	36,8	30,48	36,16	30,24	5,92	24	0	0	60,9	47,7	13,18	0,7	0,7	-
11.05.2022	0,691	0,24	35,83	30,61	35,22	30,37	4,85	24	0	0	60,9	47,9	12,97	0,7	0,7	-
12.05.2022	0,708	0,246	36,05	30,54	35,43	30,3	5,13	24	0	0	60,9	47,8	13,04	0,7	0,7	-
13.05.2022	0,743	0,274	36,34	30,27	35,71	30,03	5,68	24	0	0	60,9	47,7	13,22	0,7	0,7	-
14.05.2022	0,686	0,23	35,24	30,12	34,64	29,88	4,76	24	0	0	60,9	47,6	13,35	0,7	0,7	-
15.05.2022	0,835	0,344	37,43	29,8	36,78	29,56	7,22	24	0	0	61	47,5	13,46	0,7	0,7	-
16.05.2022	0,773	0,294	36,45	29,89	35,82	29,65	6,17	24	0	0	60,9	47,5	13,41	0,7	0,7	-
17.05.2022	0,771	0,293	36,28	29,84	35,66	29,6	6,06	24	0	0	61	47,4	13,5	0,7	0,7	-
18.05.2022	0,748	0,275	35,82	29,76	35,22	29,52	5,7	24	0	0	60,9	47,4	13,59	0,7	0,7	-
19.05.2022	0,705	0,246	35,22	29,76	34,64	29,52	5,12	24	0	0	60,9	47,6	13,34	0,7	0,7	-
20.05.2022	0,704	0,249	35	29,46	34,4	29,22	5,18	24	0	0	60,9	47,7	13,23	0,7	0,7	-
21.05.2022	0,759	0,291	35,53	29,09	34,93	28,85	6,08	24	0	0	61	47,5	13,46	0,7	0,7	-
22.05.2022	0,709	0,247	34,64	29,08	34,03	28,84	5,19	24	0	0	60,9	47,3	13,6	0,7	0,7	-
23.05.2022	0,736	0,268	35,06	29,06	34,47	28,82	5,65	24	0	0	61	47,3	13,66	0,7	0,7	-
Итого:	22,08	0	1087,62	908,7	1069,03	901,42	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,08															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2022	382,969	15221,83	11971,7	14962,02	11857,71
23.05.2022	405,049	16309,45	12880,4	16031,05	12759,13

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 26.05.2022 17:36:20