

#24549#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2023 по 23.05.2023

Потребитель ЖКМР, ООО, УК  
 Адрес потребителя Ульяны Громовой, 113, г. Калининград  
 Номер абонента 4113  
 Порядковый номер 4703  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00154098  
 Номер системы 2

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2023	0,777	0,286	38,21	31,86	37,55	31,62	5,93	24	0	0	60,9	47,7	13,16	0,7	0,7	-
25.04.2023	0,731	0,243	37,37	31,86	36,72	31,62	5,1	24	0	0	60,8	47,5	13,31	0,7	0,7	-
26.04.2023	0,728	0,231	37,08	31,77	36,41	31,53	4,88	24	0	0	60,8	47,1	13,67	0,7	0,7	-
27.04.2023	0,793	0,273	37,7	31,52	37,04	31,28	5,76	24	0	0	60,8	46,8	14,01	0,7	0,7	-
28.04.2023	0,747	0,237	36,88	31,39	36,23	31,15	5,08	24	0	0	60,8	46,6	14,12	0,7	0,7	-
29.04.2023	0,825	0,302	37,97	31,12	37,33	30,88	6,45	24	0	0	60,8	46,7	14,1	0,7	0,7	-
30.04.2023	0,708	0,21	35,98	31,15	35,37	30,91	4,46	24	0	0	60,7	46,5	14,18	0,7	0,7	-
01.05.2023	0,797	0,279	37,24	30,89	36,61	30,65	5,96	24	0	0	60,7	46,5	14,23	0,7	0,7	-
02.05.2023	0,794	0,276	37,03	30,72	36,42	30,48	5,94	24	0	0	60,8	46,5	14,25	0,7	0,7	-
03.05.2023	0,798	0,28	36,45	30,01	35,79	29,77	6,02	24	0	0	60,8	46,2	14,58	0,7	0,7	-
04.05.2023	0,757	0,249	35,13	29,41	34,54	29,17	5,37	24	0	0	60,8	46	14,73	0,7	0,7	-
05.05.2023	0,761	0,251	35,06	29,3	34,49	29,06	5,43	24	0	0	60,7	45,9	14,86	0,7	0,7	-
06.05.2023	0,816	0,289	35,8	29,17	35,21	28,93	6,28	24	0	0	60,8	45,8	15,05	0,7	0,7	-
07.05.2023	0,776	0,262	35,22	29,13	34,61	28,89	5,72	24	0	0	60,8	45,8	14,9	0,7	0,7	-
08.05.2023	0,743	0,244	34,66	29,09	34,08	28,85	5,23	24	0	0	60,8	45,9	14,83	0,7	0,7	-
09.05.2023	0,765	0,261	35,06	29,07	34,46	28,83	5,63	24	0	0	60,8	46,1	14,67	0,7	0,7	-
10.05.2023	0,732	0,239	34,53	29,04	33,95	28,8	5,15	24	0	0	60,8	46,2	14,6	0,7	0,7	-
11.05.2023	0,812	0,304	35,82	28,91	35,21	28,67	6,54	24	0	0	60,8	46,3	14,48	0,7	0,7	-
12.05.2023	0,729	0,265	28,25	21,85	27,75	21,61	6,14	24	0	0	60,4	43,9	16,55	0,7	0,7	-
13.05.2023	0,688	0,254	24,05	17,87	23,64	17,63	6,01	24	0	0	60,2	41,6	18,51	0,7	0,7	-
14.05.2023	0,719	0,279	24,64	17,87	24,23	17,63	6,6	24	0	0	60,2	42	18,25	0,7	0,7	-
15.05.2023	0,671	0,246	23,77	17,74	23,34	17,5	5,84	24	0	0	60,1	41,8	18,3	0,7	0,7	-
16.05.2023	0,661	0,237	23,34	17,52	22,96	17,28	5,68	24	0	0	60,1	41,5	18,6	0,7	0,7	-
17.05.2023	0,758	0,3	24,72	17,33	24,32	17,09	7,23	24	0	0	60,1	41,2	18,96	0,7	0,7	-
18.05.2023	0,73	0,258	29,72	23,6	29,23	23,36	5,87	24	0	0	60,6	44,5	16,08	0,7	0,7	-
19.05.2023	0,774	0,281	34,59	28,24	34,02	28	6,02	24	0	0	60,8	46,2	14,59	0,7	0,7	-
20.05.2023	0,741	0,258	34,16	28,24	33,57	28	5,57	24	0	0	60,8	46,4	14,41	0,7	0,7	-
21.05.2023	0,738	0,263	34,15	28,19	33,59	27,95	5,64	24	0	0	60,8	46,6	14,23	0,7	0,7	-
22.05.2023	0,695	0,231	33,47	28,26	32,92	28,02	4,9	24	0	0	60,8	46,8	14,07	0,7	0,7	-
23.05.2023	0,698	0,24	33,58	28,21	33,05	27,97	5,08	24	0	0	60,8	46,9	13,92	0,7	0,7	-
Итого:	22,462	0	1001,63	820,33	984,64	813,13	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,462															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2023	642,687	28956,57	23721,9	28460,35	23483,1
23.05.2023	665,149	29958,2	24542,23	29444,99	24296,23

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 25.05.2023 11:36:28