

#131130#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Ульяны Громовой, 113, г. Калининград

4113

4703

ВКТ-7

00154098

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	0,859	0,313	33,11	26,97	32,58	26,73	5,85	24	0	0	60,2	45,8	14,41	0,69	0,69	-
25.04.2025	0,898	0,334	33,46	26,88	32,92	26,64	6,28	24	0	0	60,3	45,5	14,8	0,69	0,69	-
26.04.2025	0,88	0,315	32,98	26,7	32,48	26,46	6,02	24	0	0	59,9	44,9	14,96	0,69	0,69	-
27.04.2025	0,894	0,325	33,11	26,59	32,6	26,35	6,25	24	0	0	59,7	44,7	15	0,69	0,69	-
28.04.2025	0,874	0,308	32,72	26,58	32,22	26,34	5,88	24	0	0	59,9	44,7	15,19	0,69	0,69	-
29.04.2025	0,892	0,322	32,91	26,46	32,41	26,22	6,19	24	0	0	59,9	44,8	15,08	0,69	0,69	-
30.04.2025	0,905	0,331	32,97	26,36	32,47	26,12	6,35	24	0	0	60	44,8	15,21	0,69	0,69	-
01.05.2025	0,854	0,295	32,33	26,4	31,84	26,16	5,68	24	0	0	59,8	44,7	15,06	0,69	0,69	-
02.05.2025	0,855	0,302	32,49	26,46	31,98	26,22	5,76	24	0	0	59,8	44,9	14,9	0,69	0,69	-
03.05.2025	0,865	0,313	32,69	26,43	32,17	26,19	5,98	24	0	0	59,6	44,8	14,82	0,69	0,69	-
04.05.2025	0,935	0,368	33,53	26,09	33,01	25,85	7,16	24	0	0	59,1	44,4	14,71	0,69	0,69	-
05.05.2025	0,899	0,35	32,19	25,12	31,71	24,88	6,83	24	0	0	59,2	44,4	14,88	0,69	0,69	-
06.05.2025	0,899	0,34	31,94	25,01	31,46	24,77	6,69	24	0	0	59,1	43,8	15,28	0,69	0,69	-
07.05.2025	0,884	0,321	32,36	25,79	31,88	25,55	6,33	24	0	0	58,7	43,6	15,18	0,69	0,69	-
08.05.2025	0,903	0,336	32,6	25,62	32,1	25,38	6,72	24	0	0	58,3	43,1	15,14	0,69	0,69	-
09.05.2025	0,848	0,294	31,81	25,65	31,32	25,41	5,91	24	0	0	58,2	43,1	15,14	0,69	0,69	-
10.05.2025	0,872	0,317	32,18	25,6	31,7	25,36	6,34	24	0	0	58	42,9	15,12	0,69	0,69	-
11.05.2025	0,941	0,374	33,23	25,35	32,74	25,11	7,63	24	0	0	57,3	42,6	14,75	0,69	0,69	-
12.05.2025	0,862	0,305	31,88	25,56	31,4	25,32	6,08	24	0	0	58,3	43	15,28	0,69	0,69	-
13.05.2025	0,846	0,299	31,74	25,51	31,25	25,27	5,98	24	0	0	58,1	43,1	15,07	0,69	0,69	-
14.05.2025	0,842	0,302	31,68	25,34	31,2	25,1	6,1	24	0	0	57,8	43	14,81	0,69	0,69	-
15.05.2025	0,839	0,297	31,37	25,22	30,89	24,98	5,91	24	0	0	58	42,8	15,18	0,69	0,69	-
16.05.2025	0,874	0,322	31,87	25,19	31,38	24,95	6,43	24	0	0	58	42,8	15,19	0,69	0,69	-
17.05.2025	0,791	0,266	30,92	25,28	30,44	25,04	5,4	24	0	0	57,4	42,6	14,85	0,69	0,69	-
18.05.2025	0,872	0,338	32,14	24,93	31,66	24,69	6,97	24	0	0	56,5	42,2	14,35	0,69	0,69	-
19.05.2025	0,832	0,298	31,5	25,23	31,02	24,99	6,03	24	0	0	57,4	42,6	14,79	0,69	0,69	-
20.05.2025	0,81	0,289	31,24	25,22	30,76	24,98	5,78	24	0	0	57,3	42,7	14,61	0,69	0,69	-
21.05.2025	0,795	0,282	30,93	25,02	30,45	24,78	5,67	24	0	0	57,4	43	14,44	0,69	0,69	-
22.05.2025	0,825	0,307	30,92	24,48	30,44	24,24	6,2	24	0	0	57,4	42,8	14,57	0,69	0,69	-
23.05.2025	0,836	0,316	30,83	24,2	30,35	23,96	6,39	24	0	0	57,5	42,7	14,75	0,69	0,69	-
Итого:	25,981	0	965,63	771,24	950,83	764,04	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,981															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2025	509,273	20477,5	16967,58	20128,56	16793,36
23.05.2025	535,254	21443,13	17738,82	21079,39	17557,4

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 8:06:35