

#24527#

Отчёт по теплопотреблению за период с 25.04.2022 по 26.04.2022

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой, 113, г. Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 4702
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00154098
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
26.04.2022	0,489	-0,009	62,45	62,69	61,75	62,17	-0,42	24	0	0	49,7	41,5	8,21	0,7	0,7	-
Итого:	0,489	0	62,45	62,69	61,75	62,17	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,489															

Общее время работы системы, ч 24
Период нормальной работы системы, ч 24

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
25.04.2022	693,819	67836,96	67993,89	66912,04	67393,17
26.04.2022	694,308	67899,41	68056,58	66973,79	67455,34

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.05.2022 14:26:59