

#24552#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 22.05.2021 по 22.06.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК  
 Адрес потребителя Ульяны Громовой, 113, г. Калининград  
 Номер абонента 4113  
 Порядковый номер 4703  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00154098  
 Номер системы 2

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.05.2021	0,763	0,271	25,96	19,36	25,53	19,12	6,41	24	0	0	61,2	41,9	19,39	0,7	0,7	-
24.05.2021	0,719	0,243	25,2	19,3	24,75	19,06	5,69	24	0	0	61,2	41,8	19,42	0,7	0,7	16
25.05.2021	0,753	0,266	25,88	19,4	25,42	19,16	6,26	24	0	0	61,2	42	19,26	0,7	0,7	-
26.05.2021	0,705	0,231	25,17	19,52	24,73	19,28	5,45	24	0	0	61,2	41,9	19,29	0,7	0,7	-
27.05.2021	0,719	0,24	25,31	19,43	24,87	19,19	5,68	24	0	0	61,1	41,8	19,32	0,7	0,7	-
28.05.2021	0,701	0,227	24,65	19,01	24,22	18,77	5,45	24	0	0	61,1	41,5	19,63	0,7	0,7	11
29.05.2021	0,738	0,251	25,14	18,94	24,71	18,7	6,01	24	0	0	61,2	41,3	19,82	0,7	0,7	12,3
30.05.2021	0,746	0,26	25,28	18,84	24,87	18,6	6,27	24	0	0	61	41,3	19,69	0,7	0,7	-
31.05.2021	0,661	0,203	23,8	18,85	23,41	18,61	4,8	24	0	0	61	41,3	19,71	0,7	0,7	16
01.06.2021	0,678	0,216	24,06	18,73	23,62	18,49	5,13	24	0	0	61,1	41,4	19,67	0,7	0,7	-
02.06.2021	0,688	0,224	24,23	18,68	23,8	18,44	5,36	24	0	0	61,1	41,6	19,56	0,7	0,7	-
03.06.2021	0,636	0,204	23,27	18,34	22,86	18,1	4,76	24	0	0	61,1	42	19,09	0,7	0,7	15
04.06.2021	0,618	0,216	22	16,74	21,62	16,53	5,09	24	0	0	61	42,4	18,63	0,7	0,7	-
05.06.2021	0,711	0,251	25,74	19,77	25,3	19,53	5,77	24	0	0	61,3	43	18,31	0,7	0,7	13,4
06.06.2021	0,651	0,214	24,87	19,81	24,45	19,57	4,88	24	0	0	61,2	43,1	18,18	0,7	0,7	22
07.06.2021	0,648	0,207	25,61	20,73	25,17	20,49	4,68	24	0	0	61,3	43,7	17,6	0,7	0,7	-
08.06.2021	0,622	0,188	26,57	22,24	26,08	22	4,08	24	0	0	61,4	44,6	16,87	0,7	0,7	18,8
09.06.2021	0,612	0,18	26,35	22,14	25,87	21,9	3,97	24	0	0	61,4	44,5	16,88	0,7	0,7	21
10.06.2021	0,609	0,175	26,33	22,19	25,85	21,95	3,9	24	0	0	61,4	44,5	16,85	0,7	0,7	-
11.06.2021	0,599	0,188	25,12	20,85	24,68	20,61	4,07	24	0	0	61,4	44,5	16,96	0,7	0,7	-
12.06.2021	0,613	0,205	25,09	20,42	24,66	20,18	4,48	24	0	0	61,4	44,6	16,85	0,7	0,7	-
13.06.2021	0,59	0,183	24,5	20,3	24,07	20,06	4,01	24	0	0	61,4	44,3	17,11	0,7	0,7	-
14.06.2021	0,638	0,218	25,18	20,18	24,75	19,94	4,81	24	0	0	61,4	44,2	17,17	0,7	0,7	-
15.06.2021	0,595	0,186	24,42	20,1	23,99	19,86	4,13	24	0	0	61,4	44,2	17,23	0,7	0,7	-
16.06.2021	0,597	0,187	24,31	19,98	23,86	19,74	4,12	24	0	0	61,4	44	17,37	0,7	0,7	-
17.06.2021	0,66	0,237	25,3	19,83	24,86	19,59	5,27	24	0	0	61,4	44,2	17,22	0,7	0,7	-
18.06.2021	0,609	0,204	24,58	19,81	24,13	19,57	4,56	24	0	0	61,4	44,6	16,84	0,7	0,7	-
19.06.2021	0,582	0,196	24,16	19,73	23,73	19,49	4,24	24	0	0	61,4	45	16,41	0,7	0,7	-
20.06.2021	0,58	0,205	24,25	19,69	23,83	19,45	4,38	24	0	0	61,4	45,4	16,01	0,7	0,7	-
21.06.2021	0,545	0,184	23,8	19,68	23,37	19,44	3,93	24	0	0	61,4	45,8	15,67	0,7	0,7	-
22.06.2021	0,555	0,194	23,87	19,58	23,44	19,34	4,1	24	0	0	61,5	46	15,5	0,7	0,7	-
Итого:	20,141	0	770	612,17	756,5	604,76	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,141															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
22.05.2021	159,143	5682,18	4295,73	5585,73	4255,15
22.06.2021	179,284	6452,18	4907,9	6342,23	4859,91

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 24.06.2021 8:32:42