

#134113#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Ульяны Громовой, 113, г. Калининград

4113

4703

ВКТ-7

00154098

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	0,853	0,332	31,15	24,19	30,67	23,95	6,72	24	0	0	57,2	42,6	14,54	0,69	0,69	-
25.05.2025	0,776	0,281	30,13	24,17	29,65	23,93	5,72	24	0	0	56,8	42,6	14,24	0,69	0,69	-
26.05.2025	0,774	0,281	30,11	24,26	29,63	24,02	5,61	24	0	0	57,3	43	14,34	0,69	0,69	-
27.05.2025	0,759	0,266	29,8	24,23	29,32	23,99	5,33	24	0	0	57,6	43,1	14,41	0,69	0,69	-
28.05.2025	0,791	0,294	30,34	24,32	29,86	24,08	5,78	24	0	0	58	43,7	14,26	0,69	0,69	-
29.05.2025	0,768	0,281	29,99	24,2	29,51	23,96	5,55	24	0	0	57,8	43,6	14,2	0,69	0,69	-
30.05.2025	0,721	0,242	29,23	24,2	28,75	23,96	4,79	24	0	0	57,8	43,4	14,36	0,69	0,69	-
31.05.2025	0,796	0,306	30,4	24,1	29,92	23,86	6,06	24	0	0	57,4	43,4	14,08	0,69	0,69	-
01.06.2025	0,786	0,301	30,29	24,06	29,81	23,82	5,99	24	0	0	57,2	43,3	13,92	0,69	0,69	-
02.06.2025	0,743	0,271	28,79	23,25	28,33	23,02	5,31	23	1	1	58,3	44	14,31	0,69	0,69	-
03.06.2025	0,775	0,301	30,28	24,04	29,8	23,8	6	24	0	0	56,9	43,4	13,58	0,69	0,69	-
04.06.2025	0,372	0,182	19,58	14,7	19,38	14,6	4,78	24	0	0	45,2	38,1	7,17	0,69	0,69	-
05.06.2025	0,15	0,101	4,31	0,43	4,31	0,43	3,88	24	0	0	32	22,2	9,77	0,69	0,69	-
06.06.2025	0,139	0,097	4,42	0,5	4,42	0,5	3,92	24	0	0	29,8	21,5	8,32	0,69	0,69	-
07.06.2025	0,114	0,083	3,97	0,49	3,97	0,49	3,48	24	0	0	27,3	20,6	6,71	0,69	0,69	-
08.06.2025	0,122	0,094	4,55	0,54	4,55	0,54	4,01	24	0	0	25,5	20,2	5,34	0,69	0,69	-
09.06.2025	0,098	0,074	3,75	0,38	3,75	0,38	3,37	24	0	0	24,4	19,2	5,23	0,69	0,69	-
10.06.2025	0,122	0,098	4,92	0,56	4,92	0,56	4,36	24	0	0	23,3	19	4,31	0,69	0,69	-
11.06.2025	0,098	0,081	4,13	0,49	4,13	0,49	3,64	24	0	0	22,5	18,7	3,75	0,69	0,69	-
12.06.2025	0,097	0,082	4,26	0,5	4,26	0,5	3,76	24	0	0	21,9	18,2	3,64	0,69	0,69	-
13.06.2025	0,087	0,069	3,69	0,41	3,69	0,41	3,28	24	0	0	21,7	18	3,62	0,69	0,69	-
14.06.2025	0,081	0,066	3,53	0,37	3,53	0,37	3,16	24	0	0	21,3	17,9	3,37	0,69	0,69	-
15.06.2025	0,089	0,075	3,99	0,4	3,99	0,4	3,59	24	0	0	20,8	18	2,74	0,69	0,69	-
16.06.2025	0,099	0,093	21,63	17,68	21,63	17,68	3,95	24	0	0	21,2	21,1	0,09	0,69	0,69	-
17.06.2025	0,666	0,363	37,19	28,23	36,94	28,11	8,83	24	0	0	38,4	30	8,38	0,69	0,69	-
18.06.2025	0,8	0,289	30,97	25	30,49	24,76	5,73	24	0	0	57,8	43,4	14,44	0,69	0,69	-
19.06.2025	0,837	0,318	31,44	25	30,96	24,76	6,2	24	0	0	58,3	43,8	14,47	0,69	0,69	-
20.06.2025	0,732	0,274	29,13	23,59	28,67	23,38	5,29	24	0	0	58,6	45	13,59	0,69	0,69	-
21.06.2025	0,762	0,275	35,28	29,92	34,76	29,68	5,08	24	0	0	58,7	46,6	12,09	0,69	0,69	-
22.06.2025	0,722	0,248	34,69	29,85	34,19	29,61	4,58	24	0	0	58,5	46,6	11,89	0,69	0,69	-
23.06.2025	0,723	0,255	34,03	29,08	33,53	28,84	4,69	24	0	0	58,7	46,7	12,01	0,69	0,69	-
Итого:	15,452	0	649,97	493,14	641,32	488,88	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,452															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2025	535,254	21443,13	17738,82	21079,39	17557,4
23.06.2025	550,706	22093,1	18231,96	21720,71	18046,28

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.06.2025 10:58:57