

#24529#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2022 по 23.07.2022

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой, 113, г. Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 4703
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00154098
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2022	0,682	0,22	36,38	31,44	35,75	31,2	4,55	24	0	0	61	48	12,97	0,7	0,7	-
25.06.2022	0,638	0,209	36,11	31,43	35,5	31,19	4,31	24	0	0	60	47,7	12,21	0,7	0,7	-
26.06.2022	0,687	0,246	36,9	31,52	36,25	31,28	4,97	24	0	0	61	48,8	12,24	0,7	0,7	-
27.06.2022	0,669	0,24	36,89	31,67	36,23	31,38	4,85	24	0	0	61,1	49,1	11,94	0,7	0,7	-
28.06.2022	0,62	0,201	36,08	31,71	35,47	31,37	4,1	24	0	0	61,1	49,2	11,82	0,7	0,7	-
29.06.2022	0,607	0,187	35,79	31,72	35,15	31,43	3,72	24	0	0	61,1	49	12,02	0,7	0,7	-
30.06.2022	0,683	0,249	37,05	31,74	36,42	31,42	5	24	0	0	61,1	49,1	12,01	0,7	0,7	-
01.07.2022	0,588	0,169	35,54	31,71	34,92	31,43	3,49	24	0	0	61	49,1	11,94	0,7	0,7	-
02.07.2022	0,591	0,165	35,47	31,75	34,84	31,44	3,4	24	0	0	61	48,9	12,18	0,7	0,7	-
03.07.2022	0,619	0,188	35,88	31,7	35,25	31,46	3,79	24	0	0	61,1	48,6	12,42	0,7	0,7	-
04.07.2022	0,656	0,218	36,41	31,59	35,76	31,35	4,41	24	0	0	61,1	48,7	12,37	0,7	0,7	-
05.07.2022	0,641	0,204	36,04	31,53	35,42	31,29	4,13	24	0	0	60,9	48,5	12,41	0,7	0,7	-
06.07.2022	0,63	0,19	35,68	31,39	35,07	31,15	3,92	24	0	0	60,7	48,1	12,57	0,7	0,7	-
07.07.2022	0,672	0,216	36,16	31,33	35,53	31,09	4,44	24	0	0	60,9	48	12,84	0,7	0,7	-
08.07.2022	0,68	0,227	36,27	31,25	35,63	31,01	4,62	24	0	0	60,9	48	12,91	0,7	0,7	-
09.07.2022	0,623	0,176	35,27	31,32	34,65	31,08	3,57	24	0	0	60,8	47,8	13,07	0,7	0,7	-
10.07.2022	0,69	0,226	36,17	31,1	35,54	30,86	4,68	24	0	0	60,7	47,5	13,2	0,7	0,7	-
11.07.2022	0,668	0,206	35,76	31,15	35,17	30,91	4,26	24	0	0	60,8	47,5	13,3	0,7	0,7	-
12.07.2022	0,628	0,175	35,04	31,09	34,47	30,85	3,62	24	0	0	60,6	47,4	13,21	0,7	0,7	-
13.07.2022	0,693	0,234	36,27	31,07	35,67	30,83	4,84	24	0	0	60,7	47,7	12,99	0,7	0,7	-
14.07.2022	0,678	0,22	36,31	31,46	35,71	31,22	4,49	24	0	0	60,7	47,7	13,02	0,7	0,7	-
15.07.2022	0,676	0,208	36,17	31,42	35,54	31,18	4,36	24	0	0	60,7	47,6	13,13	0,7	0,7	-
16.07.2022	0,657	0,195	35,81	31,36	35,2	31,12	4,08	24	0	0	60,6	47,4	13,22	0,7	0,7	-
17.07.2022	0,651	0,19	35,65	31,35	35,05	31,11	3,94	24	0	0	60,6	47,4	13,26	0,7	0,7	-
18.07.2022	0,688	0,222	36,25	31,31	35,62	31,07	4,55	24	0	0	60,6	47,4	13,28	0,7	0,7	-
19.07.2022	0,669	0,218	35,69	30,88	35,08	30,65	4,43	24	0	0	60,7	47,7	13	0,7	0,7	-
20.07.2022	0,618	0,21	33,76	29,15	33,18	28,92	4,26	24	0	0	60,6	48,2	12,37	0,7	0,7	-
21.07.2022	0,628	0,214	36,13	31,51	35,51	31,22	4,29	24	0	0	60,7	48,9	11,76	0,7	0,7	-
22.07.2022	0,62	0,197	37,5	33,4	36,84	32,92	3,92	24	0	0	60,7	49,1	11,61	0,7	0,7	-
23.07.2022	0,618	0,192	37,51	33,48	36,86	33	3,86	24	0	0	60,7	49,1	11,67	0,7	0,7	-
Итого:	19,468	0	1081,94	944,53	1063,28	936,43	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,468															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2022	417,738	16937,19	13406,27	16648,3	13280,69
23.07.2022	437,206	18019,13	14350,8	17711,58	14217,12

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2022 8:13:22