

#90860#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2024 по 23.07.2024

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой, 113, г. Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 4703
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00154098
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2024	0,785	0,276	33,06	27,72	32,55	27,48	5,07	24	0	0	60,5	47,1	13,43	0,69	0,69	-
25.06.2024	0,74	0,25	32,37	27,55	31,86	27,31	4,55	24	0	0	60,5	47,2	13,27	0,69	0,69	-
26.06.2024	0,708	0,235	32	27,52	31,5	27,28	4,22	24	0	0	60,5	47,5	12,97	0,69	0,69	-
27.06.2024	0,71	0,243	32,13	27,51	31,63	27,27	4,36	24	0	0	60,5	47,9	12,62	0,69	0,69	-
28.06.2024	0,69	0,238	31,76	27,27	31,26	27,03	4,23	24	0	0	60,7	48,2	12,51	0,69	0,69	-
29.06.2024	0,695	0,236	31,16	26,74	30,66	26,5	4,16	24	0	0	61	48,1	12,89	0,69	0,69	-
30.06.2024	0,658	0,211	30,63	26,66	30,15	26,42	3,73	24	0	0	61	48,1	12,85	0,69	0,69	-
01.07.2024	0,698	0,241	31,16	26,65	30,68	26,41	4,27	24	0	0	61	48,1	12,87	0,69	0,69	-
02.07.2024	0,679	0,219	30,72	26,58	30,23	26,34	3,89	24	0	0	60,9	47,7	13,26	0,69	0,69	-
03.07.2024	0,683	0,211	30,58	26,55	30,1	26,31	3,79	24	0	0	60,9	47,4	13,49	0,69	0,69	-
04.07.2024	0,662	0,195	30,2	26,45	29,71	26,21	3,5	24	0	0	60,9	47,2	13,65	0,69	0,69	-
05.07.2024	0,681	0,201	30,4	26,48	29,92	26,24	3,68	24	0	0	60,9	47,2	13,73	0,69	0,69	-
06.07.2024	0,668	0,196	30,39	26,62	29,9	26,38	3,52	24	0	0	60,9	47,3	13,58	0,69	0,69	-
07.07.2024	0,656	0,193	30,27	26,59	29,79	26,35	3,44	24	0	0	60,9	47,4	13,44	0,69	0,69	-
08.07.2024	0,691	0,223	30,78	26,58	30,3	26,34	3,96	24	0	0	60,9	47,5	13,39	0,69	0,69	-
09.07.2024	0,67	0,211	30,51	26,51	30,03	26,27	3,76	24	0	0	60,9	47,7	13,21	0,69	0,69	-
10.07.2024	0,682	0,228	31,83	27,55	31,3	27,31	3,99	24	0	0	61	48,3	12,64	0,69	0,69	-
11.07.2024	0,653	0,209	30,66	26,74	30,17	26,5	3,67	24	0	0	60,9	48,2	12,73	0,69	0,69	-
12.07.2024	0,606	0,172	29,98	26,7	29,49	26,46	3,03	24	0	0	60,9	48,2	12,73	0,69	0,69	-
13.07.2024	0,607	0,173	29,17	25,87	28,69	25,63	3,06	24	0	0	60,9	47,9	13,01	0,69	0,69	-
14.07.2024	0,641	0,201	29,6	25,77	29,12	25,53	3,59	24	0	0	60,9	47,8	13,17	0,69	0,69	-
15.07.2024	0,601	0,169	29,11	25,88	28,63	25,64	2,99	24	0	0	60,9	47,9	13,04	0,69	0,69	-
16.07.2024	0,615	0,186	29,3	25,77	28,82	25,53	3,29	24	0	0	60,9	48,1	12,84	0,69	0,69	-
17.07.2024	0,589	0,165	28,93	25,73	28,45	25,49	2,96	24	0	0	60,9	48,1	12,86	0,69	0,69	-
18.07.2024	0,626	0,191	29,28	25,61	28,8	25,37	3,43	24	0	0	60,9	47,9	13,03	0,69	0,69	-
19.07.2024	0,598	0,163	28,76	25,6	28,28	25,36	2,92	24	0	0	60,9	47,7	13,25	0,69	0,69	-
20.07.2024	0,605	0,17	28,92	25,68	28,44	25,44	3	24	0	0	60,9	47,6	13,25	0,69	0,69	-
21.07.2024	0,644	0,205	29,46	25,58	28,98	25,34	3,64	24	0	0	60,9	47,8	13,18	0,69	0,69	-
22.07.2024	0,689	0,245	29,92	25,34	29,44	25,1	4,34	24	0	0	61	47,9	13,08	0,69	0,69	-
23.07.2024	0,632	0,196	28,93	25,17	28,45	24,93	3,52	24	0	0	61	47,7	13,21	0,69	0,69	-
Итого:	19,862	0	911,97	792,97	897,33	785,77	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,862															

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2024	268,701	10986,38	9107,65	10799,15	9012,37
23.07.2024	288,563	11898,35	9900,62	11696,48	9798,14

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2024 15:27:24