

#24551#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2021 по 22.08.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
 Адрес потребителя Ульяны Громовой, 113, г. Калининград
 Номер абонента 4113
 Порядковый номер 4703
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00154098
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2021	0,598	0,207	32,06	27,57	31,51	27,33	4,18	24	0	0	61,9	49,4	12,5	0,7	0,7	-
25.07.2021	0,587	0,173	32,75	28,95	32,22	28,71	3,51	24	0	0	62	49,1	12,86	0,7	0,7	-
26.07.2021	0,625	0,21	33,41	28,81	32,85	28,57	4,28	24	0	0	62	49,3	12,64	0,7	0,7	-
27.07.2021	0,62	0,212	33,35	28,74	32,79	28,5	4,29	24	0	0	62	49,4	12,53	0,7	0,7	-
28.07.2021	0,579	0,18	32,72	28,77	32,17	28,53	3,64	24	0	0	62	49,5	12,46	0,7	0,7	-
29.07.2021	0,589	0,189	32,25	28,11	31,71	27,87	3,84	24	0	0	62	49,3	12,64	0,7	0,7	-
30.07.2021	0,577	0,177	30,82	26,98	30,34	26,74	3,6	24	0	0	61,9	48,6	13,26	0,7	0,7	-
31.07.2021	0,618	0,21	31,47	27	30,97	26,76	4,21	24	0	0	61,9	48,6	13,32	0,7	0,7	-
01.08.2021	0,626	0,209	31,6	27,03	31,08	26,79	4,29	24	0	0	61,9	48,5	13,45	0,7	0,7	-
02.08.2021	0,603	0,189	31,32	27,22	30,83	26,98	3,85	24	0	0	61,9	48,4	13,55	0,7	0,7	-
03.08.2021	0,608	0,189	31,47	27,36	30,95	27,12	3,83	24	0	0	61,9	48,2	13,67	0,7	0,7	-
04.08.2021	0,649	0,219	32,15	27,37	31,6	27,13	4,47	24	0	0	61,9	48,2	13,73	0,7	0,7	-
05.08.2021	0,666	0,232	32,42	27,39	31,88	27,15	4,73	24	0	0	61,9	48,2	13,7	0,7	0,7	-
06.08.2021	0,629	0,202	31,86	27,47	31,32	27,23	4,09	24	0	0	61,9	48,1	13,8	0,7	0,7	-
07.08.2021	0,623	0,195	31,7	27,44	31,18	27,2	3,98	24	0	0	61,9	48,1	13,82	0,7	0,7	-
08.08.2021	0,699	0,257	32,9	27,35	32,36	27,11	5,25	24	0	0	61,9	48,1	13,79	0,7	0,7	-
09.08.2021	0,637	0,21	32,01	27,45	31,47	27,21	4,26	24	0	0	61,9	48,2	13,73	0,7	0,7	-
10.08.2021	0,655	0,22	32,22	27,4	31,69	27,16	4,53	24	0	0	61,9	48,2	13,73	0,7	0,7	-
11.08.2021	0,629	0,204	31,83	27,41	31,31	27,17	4,14	24	0	0	61,9	48,1	13,77	0,7	0,7	-
12.08.2021	0,654	0,222	32,28	27,39	31,71	27,15	4,56	24	0	0	61,9	48,1	13,78	0,7	0,7	-
13.08.2021	0,454	0,151	22,66	19,38	22,28	19,21	3,07	17	7	1	61,9	48,2	13,73	0,7	0,7	-
14.08.2021	0,634	0,216	31,94	27,32	31,4	27,08	4,32	24	0	0	61,9	48,3	13,62	0,7	0,7	-
15.08.2021	0,646	0,22	32,09	27,32	31,54	27,08	4,46	24	0	0	61,9	48,3	13,62	0,7	0,7	-
16.08.2021	0,603	0,191	31,5	27,34	30,99	27,1	3,89	24	0	0	61,9	48,4	13,53	0,7	0,7	-
17.08.2021	0,633	0,209	31,82	27,3	31,31	27,06	4,25	24	0	0	61,9	48,2	13,69	0,7	0,7	-
18.08.2021	0,658	0,227	32,12	27,23	31,58	26,99	4,59	24	0	0	61,9	48	13,91	0,7	0,7	-
19.08.2021	0,644	0,21	31,75	27,13	31,21	26,89	4,32	24	0	0	61,8	47,8	14,04	0,7	0,7	-
20.08.2021	0,687	0,243	32,46	27,12	31,93	26,88	5,05	24	0	0	61,8	47,8	14,02	0,7	0,7	-
21.08.2021	0,704	0,251	32,27	26,69	31,71	26,45	5,26	24	0	0	61,9	47,6	14,27	0,7	0,7	-
22.08.2021	0,718	0,265	32,38	26,56	31,83	26,32	5,51	24	0	0	61,8	47,5	14,31	0,7	0,7	-
Итого:	18,852	0	953,58	816,6	937,72	809,47	0	713	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,852															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 713

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2021	189,488	6929,39	5309,59	6811,6	5257,33
22.08.2021	208,34	7882,97	6126,19	7749,32	6066,8

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.08.2021 11:56:47